Седова 10-1 ГВС 02 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/02/23г.-19/03/23г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда Договор N:_____
Адрес:Ул.Седова д.10/1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xE4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
16/02/23	62.28	56.16	6.12	107.99	106.07	107.49	105.93	0.14	7.00	7.00	0.657	24	0	
17/02/23	62.09	56.06	6.03	108.23	106.31	107.59	106.04	0.27	7.00	7.00	0.646	24	0	
18/02/23	61.78	55.35	6.43	108.85	106.93	107.16	105.63	1.30	7.00	7.00	0.692	24	0	
19/02/23	61.80	54.07	7.73	108.96	107.04	108.13	106.67	0.37	7.00	7.00	0.835	24	0	
20/02/23	60.99	55.35	5.64	108.67	106.75	108.17	106.64	0.11	7.00	7.00	0.607	24	0	
21/02/23	60.65	54.56	6.09	108.11	106.28	107.21	105.73	0.55	7.00	7.00	0.654	24	0	
22/02/23	61.82	55.56	6.26	109.00	107.09	107.71	106.17	0.92	7.00	7.00	0.674	24	0	
23/02/23	61.58	56.43	5.15	111.23	109.31	110.39	108.78	0.53	7.00	7.00	0.573	24	0	
24/02/23	62.07	56.91	5.16	111.29	109.37	111.33	109.66	-0.29	7.00	7.00	0.572	24	0	
25/02/23	61.16	56.39	4.77	111.42	109.50	109.97	108.38	1.12	7.00	7.00	0.529	24	0	
26/02/23	60.39	54.62	5.77	111.74	109.82	112.10	110.56	-0.74	7.00	7.00	0.646	24	0	
27/02/23	60.76	55.84	4.92	111.78	109.86	110.33	108.73	1.13	7.00	7.00	0.545	24	0	
28/02/23	59.99	54.62	5.37	111.78	109.86	111.07	109.53	0.33	7.00	7.00	0.600	24	0	
01/03/23	59.11	53.52	5.59	111.77	109.98	109.72	108.27	1.71	7.00	7.00	0.617	24	0	
02/03/23	59.25	54.00	5.25	111.75	109.99	109.67	108.22	1.77	7.00	7.00	0.579	24	0	
03/03/23	59.57	54.26	5.31	108.95	107.16	107.06	105.61	1.55	7.00	7.00	0.570	24	0	
04/03/23	59.54	53.18	6.36	105.67	103.99	103.56	102.19	1.80	7.00	7.00	0.663	24	0	
05/03/23	59.85	52.23	7.62	105.82	104.14	103.58	102.26	1.88	7.00	7.00	0.792	24	0	
06/03/23	60.26	54.22	6.04	106.21	104.53	104.22	102.79	1.74	7.00	7.00	0.630	24	0	
07/03/23	60.43	54.78	5.65	106.27	104.56	105.23	103.77	0.79	7.00	7.00	0.596	24	0	
08/03/23	60.99	54.48	6.51	106.21	104.37	104.84	103.41	0.96	7.00	7.00	0.686	24	0	
09/03/23	59.88	54.69	5.19	106.45	104.69	105.23	103.76	0.93	7.00	7.00	0.546	24	0	
10/03/23	58.62	52.67	5.95	107.00	105.32	104.93	103.56	1.76	7.00	7.00	0.627	24	0	
11/03/23	59.39	53.83	5.56	107.68	106.00	105.65	104.21	1.79	7.00	7.00	0.589	24	0	
12/03/23	59.35	53.30	6.05	108.02	106.34	106.71	105.31	1.03	7.00	7.00	0.647	24	0	
13/03/23	58.98	53.60	5.38	107.96	106.28	105.87	104.44	1.84	7.00	7.00	0.570	24	0	
14/03/23	58.74	52.97	5.77	108.19	106.51	106.09	104.71	1.80	7.00	7.00	0.616	24	0	
15/03/23	58.66	53.21	5.45	108.77	107.09	106.65	105.22	1.87	7.00	7.00	0.585	24	0	
16/03/23	59.31	53.89	5.42	108.76	107.08	106.76	105.31	1.77	7.00	7.00	0.579	24	0	
17/03/23	59.83	54.65	5.18	108.81	107.11	106.92	105.43	1.68	7.00	7.00	0.554	24	0	
18/03/23	59.00	54.40	4.60	109.62	107.94	107.95	106.47	1.47	7.00	7.00	0.502	24	0	
19/03/23	59.08	52.77	6.31	110.10	108.42	108.00	106.59	1.83	7.00	7.00	0.684	24	0	
Итого:				3483.06	3425.69	3437.29	3389.98	35.71			19.862	768	0	
Средние:	60.23	54.46	5.77						7.00	7.00				

Итоговые параметры на 20/03/23г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/03/23	92948.92	91071.61	91021.40	89324.20	1747.41	312.373	12301	1548

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13849ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации