

Седова 10-1 ГВС октябрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/10/23г. -16/11/23г.

Абонент:ООО"УК"комфортная сред Договор N: _____
 Адрес:Ул.Седова д. 10/1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под
 mi n= 1.00 м3/ч M сет. воды=_____ т.сут МГВС=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр
 mi n= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0хЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
16/10/23	55.05	48.78	6.27	84.97	83.78	84.84	83.87	-0.09	7.00
7.00	0.527	24	0						
17/10/23	52.43	45.74	6.69	85.17	84.08	84.86	84.02	0.06	7.00
7.00	0.566	24	0						
18/10/23	57.90	50.86	7.04	81.58	80.34	80.34	79.35	0.99	7.00
7.00	0.577	24	0						
19/10/23	48.30	41.70	6.60	71.67	70.88	70.04	69.45	1.43	7.00
7.00	0.461	24	0						
20/10/23	47.74	40.91	6.83	69.11	68.38	67.91	67.37	1.01	7.00
7.00	0.466	24	0						
21/10/23	47.18	40.77	6.41	71.26	70.54	69.72	69.18	1.36	7.00
7.00	0.450	24	0						
22/10/23	46.87	39.82	7.05	68.90	68.18	67.97	67.46	0.72	7.00
7.00	0.480	24	0						
23/10/23	47.67	41.85	5.82	67.80	67.09	64.77	64.22	2.87	7.00
7.00	0.399	24	0						
24/10/23	51.38	46.56	4.82	90.79	89.64	89.89	88.99	0.65	7.00
7.00	0.432	24	0						
25/10/23	50.69	44.53	6.16	86.78	85.74	84.35	83.55	2.19	7.00
7.00	0.539	24	0						
26/10/23	49.24	43.24	6.00	86.59	85.61	79.38	78.68	6.93	7.00
7.00	0.513	24	0						
27/10/23	48.59	42.14	6.45	81.26	80.37	77.43	76.81	3.56	7.00
7.00	0.526	24	0						
28/10/23	48.43	43.71	4.72	89.51	88.52	82.38	81.66	6.86	7.00
7.00	0.422	24	0						
29/10/23	49.33	42.30	7.03	93.85	92.82	88.76	88.03	4.79	7.00
7.00	0.656	25	0						
30/10/23	50.32	43.96	6.36	80.12	79.17	78.56	77.83	1.34	7.00
7.00	0.507	24	0						
31/10/23	50.37	44.11	6.26	79.49	78.53	77.86	77.13	1.40	7.00
7.00	0.494	24	0						
01/11/23	49.85	43.34	6.51	82.54	81.58	77.38	76.68	4.90	7.00
7.00	0.541	24	0						
02/11/23	48.98	42.64	6.34	86.14	85.16	78.26	77.56	7.60	7.00
7.00	0.549	24	0						
03/11/23	48.53	42.49	6.04	83.61	82.73	79.45	78.77	3.96	7.00
7.00	0.492	24	0						
04/11/23	49.37	43.24	6.13	90.23	89.22	82.38	81.63	7.59	7.00
7.00	0.543	24	0						
05/11/23	49.90	44.05	5.85	92.51	91.43	86.73	85.95	5.48	7.00
7.00	0.534	24	0						
06/11/23	49.62	44.27	5.35	95.05	93.95	91.37	90.55	3.40	7.00
7.00	0.509	24	0						

Седова 10-1 ГВС октябрь 2023

07/11/23	50.23	44.04	6.19	85.78	84.78	85.30	84.54	0.24	7.00
7.00	0.528	24	0						
08/11/23	51.31	45.46	5.85	89.16	88.06	88.69	87.85	0.21	7.00
7.00	0.514	24	0						
09/11/23	47.92	42.21	5.71	85.72	84.79	84.63	83.92	0.87	7.00
7.00	0.486	24	0						
10/11/23	49.78	43.58	6.20	89.69	88.65	85.50	84.75	3.90	7.00
7.00	0.547	24	0						
11/11/23	49.64	44.63	5.01	96.31	95.19	85.90	85.10	10.09	7.00
7.00	0.471	24	0						
12/11/23	49.61	43.39	6.22	95.60	94.52	89.65	88.85	5.67	7.00
7.00	0.580	24	0						
13/11/23	50.20	44.41	5.79	90.02	89.00	88.07	87.26	1.74	7.00
7.00	0.517	24	0						
14/11/23	49.39	44.50	4.89	95.87	94.75	88.76	87.93	6.82	7.00
7.00	0.474	24	0						
15/11/23	49.11	43.64	5.47	90.73	89.73	89.48	88.67	1.06	7.00
7.00	0.486	24	0						
16/11/23	50.38	44.98	5.40	86.97	85.99	85.05	84.21	1.78	7.00
7.00	0.468	24	0						

Итого: | 16.254 | 769 | 0 | | 2724.78 | 2693.20 | 2615.66 | 2591.82 | 101.38 |

Средние: | 49.85 | 43.81 | 6.04 | | | | | | | 7.00
 | 7.00 | | | | | | | | | |
 Итоговые параметры на 21/11/23г. 12 ч

Qo	Дата ВНР	V1 ВОС	M1	V2	M2	Mг
Гкал	ч	м3 ч	т	м3	т	т

21/11/23 | 112242.89 | 110020.79 | 110146.61 | 108161.45 | 1859.34 |
 428.419 | 18207 | 1549 |
 Период нормальной работы 769ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 19756ч
 Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации