

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"
Адрес: ул. Седова д.10/1
Тепловычислитель ВК77 сет.Н 1
Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕ4F0 ПО 2.7
М сет.воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
Тхв= 5.00 Град С
заводской номер 00112575

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: 1.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/11/21	16.00	58.56	2.44	318.46	313.03	313.36	308.41	313.36	308.41	4.62	7.00	7.00	7.00	0.765	24	0	
23/11/21	16.35	58.97	2.38	327.24	321.60	320.94	315.83	320.94	315.83	5.77	7.00	7.00	7.00	0.768	24	0	
24/11/21	16.17	58.88	2.29	331.24	325.56	325.56	319.82	325.56	319.82	5.74	7.00	7.00	7.00	0.747	24	0	
25/11/21	16.38	59.03	2.35	330.39	324.73	323.69	318.49	323.69	318.49	6.24	7.00	7.00	7.00	0.764	24	0	
26/11/21	16.19	58.97	2.22	335.66	329.89	328.26	323.00	328.26	323.00	6.89	7.00	7.00	7.00	0.731	24	0	
27/11/21	16.18	58.68	2.50	340.81	334.98	333.77	328.50	333.77	328.50	6.48	7.00	7.00	7.00	0.838	24	0	
28/11/21	16.11	59.48	2.63	339.50	333.50	336.55	331.09	333.50	331.09	2.41	7.00	7.00	7.00	0.798	24	0	
29/11/21	16.21	58.76	2.45	330.12	327.19	324.54	319.42	327.19	319.42	5.04	7.00	7.00	7.00	0.802	24	0	
30/11/21	16.45	58.00	2.45	332.74	327.46	325.18	320.13	327.46	320.13	7.06	7.00	7.00	7.00	0.778	24	0	
01/12/21	16.96	57.60	2.36	335.72	330.21	327.61	322.59	330.21	322.59	7.62	7.00	7.00	7.00	0.717	24	0	
02/12/21	16.86	58.64	2.22	328.36	322.80	321.15	316.09	322.80	316.09	6.71	7.00	7.00	7.00	0.734	24	0	
03/12/21	16.01	58.79	2.22	335.49	329.79	329.18	323.93	329.79	323.93	5.86	7.00	7.00	7.00	0.793	24	0	
04/12/21	16.98	58.63	2.35	341.13	335.33	334.86	329.58	335.33	329.58	5.75	7.00	7.00	7.00	0.876	24	0	
05/12/21	16.88	58.27	2.61	343.39	337.56	335.52	330.26	337.56	330.26	7.30	7.00	7.00	7.00	0.809	24	0	
06/12/21	16.42	58.99	2.43	337.05	331.24	331.53	326.24	331.24	326.24	5.00	7.00	7.00	7.00	0.692	24	0	
07/12/21	16.99	58.94	2.05	340.27	334.51	333.23	328.86	334.51	328.86	5.65	7.00	7.00	7.00	0.773	24	0	
08/12/21	16.09	58.82	2.27	344.54	338.66	338.61	333.23	338.66	333.23	5.43	7.00	7.00	7.00	0.739	24	0	*
09/12/21	16.94	59.79	2.15	350.43	344.26	348.75	343.03	344.26	343.03	1.23	7.00	7.00	7.00	0.661	24	0	
10/12/21	16.89	60.00	1.89	357.07	350.82	353.97	348.12	350.82	348.12	2.70	7.00	7.00	7.00	0.771	24	0	
11/12/21	16.83	58.67	2.16	363.67	357.49	355.94	350.32	357.49	350.32	7.17	7.00	7.00	7.00	0.866	24	0	
12/12/21	16.45	58.04	2.43	362.62	356.59	354.13	348.65	356.59	348.65	7.94	7.00	7.00	7.00	0.809	24	0	
13/12/21	16.02	58.11	2.34	351.86	346.01	343.43	338.09	346.01	338.09	7.92	7.00	7.00	7.00	0.783	24	0	
14/12/21	16.10	58.73	2.29	347.59	341.70	339.91	334.51	341.70	334.51	7.19	7.00	7.00	7.00	0.832	24	0	
15/12/21	16.30	58.66	2.44	347.38	341.46	339.97	334.58	341.46	334.58	6.88	7.00	7.00	7.00	0.809	24	0	
16/12/21	16.39	59.16	2.36	347.85	341.93	340.64	335.21	341.93	335.21	6.72	7.00	7.00	7.00	0.877	24	0	
17/12/21	16.29	58.80	2.23	351.99	345.93	345.13	339.60	345.93	339.60	6.33	7.00	7.00	7.00	0.769	24	0	
18/12/21	16.47	58.80	2.49	358.59	352.37	351.83	346.21	352.37	346.21	6.16	7.00	7.00	7.00	0.877	24	0	
19/12/21	16.47	57.95	2.52	357.68	351.65	350.42	345.00	351.65	345.00	6.65	7.00	7.00	7.00	0.886	24	0	
Итого:				19588.84	19425.25	19408.09	19258.79	166.46						22.065	1672	0	
Средние:	161.09	58.75	2.34											7.00	7.00		
Итоговые параметры на 20/12/21г. 8 ч																	

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/12/21	18362.22	18044.99	18023.71	17723.99	321.00	44.117	1389	1539	

20/12/21 период нормальной работы 672ч
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2928ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

