

Седова 10-1 декабрь А ц.о.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"
Адрес: Ул. Седова д.10/1 л.А.
Тепловычислительный пункт № 1
Договорные расходы: _____ Т.СУТ
М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
Г под шах= 2.00 м3/ч Г под мин= 1.00 м3/ч
Г обр шах= 2.00 м3/ч Г обр мин= 1.00 м3/ч
КС=0хФ56А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	v2	v3	m1	m2	m3	T	Т	Т	Т	МГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	
22/11/21	67.14	48.19	18.95	216.92	212.50	215.32	212.98	212.98	215.32	212.50	212.98	212.98	215.32	-0.48	5.20	4.00	4.026	24	0	0	
23/11/21	67.22	47.89	19.33	207.17	202.93	206.11	203.87	203.87	206.11	202.93	203.87	203.87	206.11	-0.94	5.20	4.00	3.923	24	0	0	
24/11/21	66.17	47.03	19.14	207.83	203.73	206.89	204.73	204.73	206.89	203.73	204.73	204.73	206.89	-1.00	5.20	4.00	3.901	24	0	0	
25/11/21	65.67	46.65	19.02	208.49	204.41	207.65	205.49	205.49	207.65	204.41	205.49	205.49	207.65	-1.08	5.20	4.00	3.886	24	0	0	
26/11/21	66.03	46.92	19.11	210.26	206.11	209.65	207.46	207.46	209.65	206.11	207.46	207.46	209.65	-1.35	5.20	4.00	3.938	24	0	0	
27/11/21	65.50	46.10	19.40	200.00	196.11	200.19	198.23	198.23	200.19	196.11	198.23	198.23	200.19	-2.12	5.20	4.00	3.803	24	0	0	
28/11/21	66.80	47.23	19.57	201.48	197.40	201.27	199.11	199.11	201.27	197.40	199.11	199.11	201.27	-1.71	5.20	4.00	3.861	24	0	0	
29/11/21	66.94	47.93	19.01	198.86	194.82	198.45	196.34	196.34	198.45	194.82	196.34	196.34	198.45	-1.52	5.20	4.00	3.704	24	0	0	
30/11/21	62.13	45.69	16.44	212.64	208.89	210.82	208.74	208.74	210.82	208.89	208.74	208.74	210.82	0.15	5.20	4.00	3.437	24	0	0	
01/12/21	64.30	46.16	17.06	211.88	208.02	211.56	209.40	209.40	211.56	208.02	209.40	209.40	211.56	-0.32	5.20	4.00	3.547	24	0	0	
02/12/21	64.82	47.02	17.80	212.77	208.71	211.56	209.40	209.40	211.56	208.71	209.40	209.40	211.56	-0.69	5.20	4.00	3.699	24	0	0	
03/12/21	64.82	47.34	17.48	213.91	209.83	212.64	210.48	210.48	212.64	209.83	210.48	210.48	212.64	-0.65	5.20	4.00	3.734	24	0	0	
04/12/21	65.11	47.34	17.77	214.70	210.56	213.03	210.79	210.79	213.03	210.56	210.79	210.79	213.03	-0.23	5.20	4.00	3.746	24	0	0	
05/12/21	64.13	46.63	17.50	213.88	209.87	211.92	209.76	209.76	211.92	209.87	209.76	209.76	211.92	0.11	5.20	4.00	2.635	24	0	0	
06/12/21	59.23	43.52	15.71	170.55	167.78	168.45	166.94	166.94	168.45	167.78	166.94	166.94	168.45	0.84	5.20	4.00	3.751	24	0	0	
07/12/21	65.02	47.01	18.01	212.15	208.09	210.47	205.29	205.29	210.47	208.09	205.29	205.29	210.47	2.80	5.20	4.00	3.800	24	0	0	
08/12/21	65.37	47.32	18.05	214.80	210.65	210.07	207.91	207.91	210.07	214.80	207.91	207.91	210.07	2.51	5.20	4.00	3.858	24	0	0	
09/12/21	66.42	48.10	18.32	214.75	210.44	210.30	207.93	207.93	210.30	214.75	207.93	207.93	210.30	2.06	5.20	4.00	3.865	24	0	0	
10/12/21	66.61	48.26	18.35	214.84	210.52	210.52	208.46	208.46	210.52	214.84	208.46	208.46	210.52	1.93	5.20	4.00	3.865	24	0	0	
11/12/21	65.09	47.03	18.06	213.25	209.10	209.33	207.17	207.17	209.33	213.25	207.17	207.17	209.33	1.96	5.20	4.00	3.774	24	0	0	
12/12/21	64.19	46.20	17.99	211.40	207.43	207.62	205.47	205.47	207.62	211.40	205.47	205.47	207.62	1.17	5.20	4.00	3.734	24	0	0	
13/12/21	63.33	45.77	17.56	214.39	210.48	211.42	209.31	209.31	211.42	214.39	209.31	209.31	211.42	0.99	5.20	4.00	3.694	24	0	0	
14/12/21	64.71	46.74	17.97	216.57	212.44	213.67	211.45	211.45	213.67	216.57	211.45	211.45	213.67	1.11	5.20	4.00	3.817	24	0	0	
15/12/21	65.04	46.82	18.22	215.15	211.07	212.12	209.96	209.96	212.12	215.15	209.96	209.96	212.12	1.42	5.20	4.00	3.849	24	0	0	
16/12/21	65.39	46.95	18.44	213.96	209.87	210.61	208.45	208.45	210.61	213.96	208.45	208.45	210.61	1.73	5.20	4.00	3.867	24	0	0	
17/12/21	65.34	46.87	18.47	213.75	209.61	210.04	207.88	207.88	210.04	213.75	207.88	207.88	210.04	1.90	5.20	4.00	3.873	24	0	0	
18/12/21	63.26	45.73	17.53	212.14	208.26	208.43	206.36	206.36	208.43	212.14	206.36	206.36	208.43	1.87	5.20	4.00	3.649	24	0	0	
19/12/21	63.82	45.65	18.17	212.56	208.63	208.88	206.76	206.76	208.88	212.56	206.76	206.76	208.88	1.87	5.20	4.00	3.789	24	0	0	
Итого:				5881.05	5768.26	5815.24	5755.06	5755.06	5815.24	5768.26	5755.06	5755.06	5815.24	13.20			104.835	672	0	0	
Средние:	164.93	146.76	18.17												5.20	4.00					
Итоговые параметры на 20/12/21г. 9 ч																					

Дата	v1	m1	v2	m2	T	Т	Т	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	ч
20/12/21	11562.42	11359.83	11453.04	11339.48	20.35	192.990	1389	1539			

период нормальный, работы 672ч
период отсутствия учета, тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2928ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

