

Седова 10-1 5 декабрь ц.о.21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"  
Адрес: Ул. Седова д.10/1 л.б.  
Тепловычислитель вк77 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/11/21	67.00	18.65	18.35	52.58	51.55	52.41	51.88	51.88	-0.33	5.20	7.00	7.00	0.942	24	0	0
23/11/21	67.08	18.30	18.78	50.26	49.30	50.13	49.65	49.65	-0.35	5.20	7.00	7.00	0.922	24	0	0
24/11/21	66.04	18.57	18.57	50.47	49.51	50.35	49.87	49.87	-0.36	5.20	7.00	7.00	0.917	24	0	0
25/11/21	65.54	18.49	18.49	50.65	49.69	50.51	50.03	50.03	-0.34	5.20	7.00	7.00	0.916	24	0	0
26/11/21	65.90	18.64	18.64	51.02	50.02	50.81	50.30	50.30	-0.28	5.20	7.00	7.00	0.929	24	0	0
27/11/21	65.37	19.04	18.70	48.70	47.74	48.43	47.95	47.95	-0.21	5.20	7.00	7.00	0.907	24	0	0
28/11/21	66.65	19.33	19.33	48.95	47.99	48.64	48.16	48.16	-0.17	5.20	7.00	7.00	0.925	24	0	0
29/11/21	66.78	18.67	18.67	48.26	47.33	47.97	47.50	47.50	-0.17	5.20	7.00	7.00	0.882	24	0	0
30/11/21	62.00	16.17	16.17	51.33	50.43	51.21	50.75	50.75	-0.32	5.20	7.00	7.00	0.812	24	0	0
01/12/21	63.10	16.46	16.46	51.09	50.13	50.83	50.35	50.35	-0.22	5.20	7.00	7.00	0.830	24	0	0
02/12/21	64.19	17.35	17.35	51.31	50.35	50.95	50.47	50.47	-0.12	5.20	7.00	7.00	0.867	24	0	0
03/12/21	64.71	17.52	17.52	51.54	50.58	51.12	50.64	50.64	-0.06	5.20	7.00	7.00	0.884	24	0	0
04/12/21	65.00	17.49	17.49	51.63	50.67	51.19	50.71	50.71	-0.04	5.20	7.00	7.00	0.884	24	0	0
05/12/21	64.00	17.27	17.27	51.41	50.45	50.96	50.48	50.48	-0.03	5.20	7.00	7.00	0.872	24	0	0
06/12/21	58.02	15.09	15.09	43.17	42.50	42.86	42.51	42.51	-0.01	5.20	7.00	7.00	0.640	24	0	0
07/12/21	64.90	18.13	18.13	51.01	50.05	50.54	50.06	50.06	-0.01	5.20	7.00	7.00	0.905	24	0	0
08/12/21	65.24	18.06	18.06	51.27	50.31	50.76	50.28	50.28	0.03	5.20	7.00	7.00	0.905	24	0	0
09/12/21	66.29	18.41	18.41	51.26	50.30	50.72	50.24	50.24	0.06	5.20	7.00	7.00	0.922	24	0	0
10/12/21	66.48	18.42	18.42	51.27	50.31	50.71	50.23	50.23	0.08	5.20	7.00	7.00	0.923	24	0	0
11/12/21	64.97	17.96	17.96	50.91	49.95	50.39	49.91	49.91	0.04	5.20	7.00	7.00	0.895	24	0	0
12/12/21	64.08	17.95	17.95	50.57	49.61	50.09	49.61	49.61	0.00	5.20	7.00	7.00	0.889	24	0	0
13/12/21	63.22	17.66	17.66	51.35	50.39	50.98	50.50	50.50	-0.11	5.20	7.00	7.00	0.888	24	0	0
14/12/21	64.59	18.11	18.11	51.81	50.85	51.44	50.96	50.96	-0.11	5.20	7.00	7.00	0.917	24	0	0
15/12/21	64.91	18.18	18.18	51.41	50.45	51.05	50.57	50.57	-0.12	5.20	7.00	7.00	0.913	24	0	0
16/12/21	65.27	18.39	18.39	51.04	50.08	50.66	50.18	50.18	-0.10	5.20	7.00	7.00	0.915	24	0	0
17/12/21	65.21	18.39	18.39	50.88	49.92	50.50	50.02	50.02	-0.10	5.20	7.00	7.00	0.914	24	0	0
18/12/21	63.12	17.40	17.40	50.52	49.61	50.18	49.71	49.71	-0.10	5.20	7.00	7.00	0.863	24	0	0
19/12/21	63.70	17.91	17.91	50.59	49.63	50.23	49.75	49.75	-0.12	5.20	7.00	7.00	0.888	24	0	0
Итого:				1416.26	1389.70	1406.62	1393.27	1393.27	-3.57				24.866	672	0	0

Средние: 64.76 | 46.82 | 17.94 |  
Итоговые параметры на 20/12/21г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/12/21	2912.38	2862.05	2896.15	2867.19	-5.14	46.333	1389	1539	

Период: 20/12/21  
Период: 01.12.21 - 05.12.21  
Время: 04:00 - 05:00  
Представитель абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабж. организации: \_\_\_\_\_

