ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/21г.-21/03/21г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Седова д.10/1 л.А Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/21	72.29	48.70	23.59	206.56	201.72	202.88	200.61	1.11	1.02	3.44	4.743	24	0	
20/02/21	71.72	48.63	23.09	206.64	201.82	203.10	200.82	1.00	1.02	3.43	4.646	24	0	
21/02/21	70.27	47.92	22.35	206.21	201.61	203.11	200.95	0.66	1.02	3.44	4.492	24	0	
22/02/21	70.66	48.41	22.25	207.59	202.90	204.37	202.14	0.76	1.02	3.44	4.499	24	0	
23/02/21	70.37	48.15	22.22	206.37	201.74	202.79	200.55	1.19	1.02	3.44	4.468	24	0	
24/02/21	70.54	47.39	23.15	204.31	199.73	200.25	198.09	1.64	1.01	3.44	4.608	24	0	
25/02/21	70.29	47.30	22.99	207.95	203.33	204.20	202.04	1.29	1.02	3.45	4.659	24	0	
26/02/21	71.13	48.37	22.76	211.81	207.01	208.34	205.99	1.02	1.02	3.46	4.699	24	0	
27/02/21	70.39	48.44	21.95	211.09	206.38	207.79	205.48	0.90	1.02	3.47	4.516	24	0	
28/02/21	70.66	49.05	21.61	211.47	206.67	208.16	205.76	0.91	1.02	3.47	4.452	24	0	
01/03/21	70.82	49.30	21.52	211.26	206.46	208.16	205.76	0.70	1.02	3.47	4.429	24	0	
02/03/21	67.96	47.64	20.32	185.30	181.41	183.35	181.39	0.02	1.02	3.31	3.668	24	0	
03/03/21	70.70	49.61	21.09	206.38	201.69	203.94	201.56	0.13	1.02	3.46	4.241	24	0	
04/03/21	71.01	49.84	21.17	207.56	202.83	204.84	202.43	0.40	1.01	3.48	4.280	24	0	
05/03/21	70.41	49.38	21.03	206.61	201.96	204.30	201.90	0.06	1.02	3.45	4.231	24	0	
06/03/21	68.78	48.49	20.29	206.27	201.81	204.38	202.09	-0.28	1.02	3.44	4.084	24	0	
07/03/21	69.54	48.47	21.07	205.88	201.37	203.78	201.50	-0.13	1.02	3.44	4.227	24	0	
08/03/21	69.88	48.64	21.24	207.79	203.22	205.96	203.58	-0.36	1.02	3.46	4.305	24	0	
09/03/21	70.86	50.26	20.60	221.55	216.54	219.58	216.92	-0.38	1.01	3.48	4.448	24	0	
10/03/21	70.13	49.62	20.51	216.19	211.38	214.31	211.81	-0.43	1.02	3.44	4.323	24	0	
11/03/21	69.14	48.19	20.95	207.68	203.18	205.77	203.51	-0.33	1.02	3.45	4.243	24	0	
12/03/21	71.23	48.85	22.38	209.62	204.81	207.06	204.74	0.07	1.01	3.46	4.573	24	0	
13/03/21	71.19	49.18	22.01	211.54	206.71	208.81	206.41	0.30	1.02	3.47	4.533	24	0	
14/03/21	68.88	48.38	20.50	211.56	207.00	209.30	206.91	0.09	1.02	3.59	4.228	24	0	
15/03/21	68.69	48.42	20.27	210.55	206.03	208.65	206.32	-0.29	1.02	3.49	4.160	24	0	
16/03/21	68.71	48.65	20.06	211.11	206.55	209.56	207.16	-0.61	1.02	3.49	4.129	24	0	
17/03/21	69.21	49.32	19.89	212.85	208.22	211.60	209.16	-0.94	1.02	3.46	4.129	24	0	
18/03/21	69.60	49.85	19.75	213.95	209.30	212.77	210.31	-1.01	1.02	3.42	4.121	24	0	
19/03/21	69.50	49.76	19.74	214.89	210.17	213.67	211.16	-0.99	1.03	3.42	4.134	24	0	
20/03/21	68.31	49.00	19.31	214.46	209.90	213.38	210.98	-1.08	1.02	3.42	4.041	24	0	
21/03/21	68.26	48.86	19.40	214.84	210.28	213.64	211.24	-0.96	1.02	3.43	4.063	24	0	
Итого:				6487.84	6343.73	6411.80	6339.27	4.46			134.372	744	0	
Средние:	70.04	48.78	21.26						1.02	3.45				

Итоговые параметры на 22/03/21г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/03/21	170574.57	167792.43	164087.37	162367.47	5424.96	2349.654	29350	831

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30181ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации