

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 19/02/21г.-21/03/21г.

Абонент: ООО "УК" "Комфортная среда" за 19/02/21г.-21/03/21г.

Адрес: ул. Седова д.10/1 л.Б

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут

ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч


G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M3	V2	M2	T	МГ	Т	КГ/СМ2	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
19/02/21	71.96	44.99	26.97	37.67	36.71	37.16	36.81	-0.10	2.31	2.31	0.989	24												
20/02/21	71.40	44.93	26.47	37.69	36.82	37.26	36.88	-0.06	2.75	2.90	0.974	24												
21/02/21	69.96	44.46	25.50	37.64	36.89	37.29	37.05	-0.16	3.35	3.02	0.940	24												
22/02/21	70.36	44.95	25.41	37.94	37.05	37.51	37.11	-0.06	3.21	2.91	0.940	24												
23/02/21	70.06	44.59	25.47	37.68	36.87	37.17	36.85	0.02	3.07	3.15	0.939	24												
24/02/21	70.21	43.47	26.74	37.21	36.47	36.69	36.45	0.02	3.24	2.82	0.979	24												
25/02/21	69.97	43.34	26.63	37.91	37.09	37.43	37.19	-0.10	2.33	2.25	0.985	24												
26/02/21	70.82	44.65	26.17	38.74	37.78	38.30	37.88	-0.10	2.49	2.53	0.988	24												
27/02/21	70.09	44.99	25.10	38.80	37.88	38.36	37.88	0.00	2.40	2.48	0.949	24												
28/02/21	70.36	45.55	24.81	38.87	37.91	38.42	37.94	-0.03	3.03	3.00	0.940	24												
01/03/21	70.53	45.95	24.58	38.87	37.91	38.46	37.98	-0.07	3.02	2.40	0.931	24												
02/03/21	67.13	44.22	22.91	36.16	35.41	35.84	35.46	-0.05	2.89	2.62	0.808	24												
03/03/21	70.40	46.12	24.28	38.94	37.99	38.59	38.11	-0.12	3.13	3.26	0.919	24												
04/03/21	70.73	46.53	24.20	38.76	37.84	38.32	37.84	0.00	2.15	2.39	0.859	24												
05/03/21	70.11	46.73	23.38	37.62	36.78	36.93	36.45	0.33	2.22	2.25	0.859	24												
06/03/21	68.51	45.36	23.15	37.83	37.11	37.56	37.12	-0.01	1.72	2.04	0.856	24												
07/03/21	69.25	45.35	23.90	37.73	36.97	37.45	37.04	-0.07	2.10	2.48	0.883	24												
08/03/21	69.60	45.69	23.91	37.84	37.09	37.59	37.11	-0.02	3.24	3.04	0.887	24												
09/03/21	70.60	47.39	23.21	41.17	40.28	40.90	40.42	-0.14	3.15	3.20	0.933	24												
10/03/21	69.88	46.81	23.07	40.12	39.26	39.81	39.33	-0.07	2.69	1.92	0.905	24												
11/03/21	68.84	44.97	23.87	38.20	37.39	37.87	37.46	-0.07	2.74	2.33	0.891	24												
12/03/21	70.92	45.36	25.56	38.15	37.20	37.73	37.46	-0.10	2.00	2.35	0.951	24												
13/03/21	70.88	45.65	25.23	38.58	37.66	38.14	37.66	0.00	3.98	2.48	0.950	24												
14/03/21	68.60	45.02	23.58	38.65	37.92	38.34	37.86	0.06	3.16	3.28	0.895	24												
15/03/21	68.40	45.19	23.21	38.43	37.70	38.18	37.71	-0.01	2.96	2.54	0.874	24												
16/03/21	68.43	45.43	23.00	38.61	37.89	38.31	37.84	0.05	3.51	3.80	0.872	24												
17/03/21	68.94	45.89	23.05	39.07	38.24	38.74	38.26	-0.02	2.53	2.41	0.880	24												
18/03/21	69.31	46.56	22.75	39.42	38.46	39.00	38.52	-0.06	2.47	2.43	0.872	24												
19/03/21	69.21	46.46	22.75	39.49	38.60	39.05	38.57	0.03	2.04	2.32	0.879	24												
20/03/21	68.04	45.64	22.40	39.39	38.63	39.00	38.52	0.11	3.15	3.18	0.865	24												
21/03/21	67.99	45.50	22.49	39.44	38.69	39.06	38.58	0.11	2.04	1.69	0.870	24												
Итого:				1192.62	1166.49	1180.46	1167.18	-0.69			28.318	744	0											
Средние:	169.73	45.41	24.32						2.71	2.64														
Итоговые параметры на 22/03/21г. 9 ч																								

Дата	M1	V2	M2	T	M3	T	МГ	Т	КГал	Q0	ВНР	ВОС
22/03/21	34351.18	34627.02	33624.46	726.72	571.003	29209	972					

период нормальной работы 744ч  
 период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
 время работы прибора после сброса 30181ч  
 представитель абонента



представитель теплоснабж. организации