

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 16/02/23г.-19/03/23г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
 Адрес: ул. Седова д. 10/1 Б
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: Т.сут МГВС=
 М сет. воды= Т.сут МГВС=
 Тхв= 5.00 Град С

Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min=
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

1.00 м3/ч
 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	°C	m3	V1	m1	T	m3	V2	m2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C													кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	
16/02/23	70.10	49.78	20.32	51.27	50.07	51.74	51.17	51.17	-1.10	5.20	7.00	1.015	24	0								
17/02/23	69.91	49.78	20.13	51.22	50.02	51.89	51.31	51.31	-1.29	5.20	7.00	1.003	24	0								
18/02/23	69.48	49.56	19.92	51.54	50.36	52.27	51.65	51.65	-1.29	5.20	7.00	1.000	24	0								
19/02/23	69.52	49.80	19.72	51.59	50.39	52.38	51.71	51.71	-1.32	5.20	7.00	0.990	24	0								
20/02/23	68.58	49.49	19.09	51.38	50.25	52.23	51.66	51.66	-1.41	5.20	7.00	0.959	24	0								
21/02/23	68.19	49.09	19.10	50.95	49.88	51.98	51.47	51.47	-1.59	5.20	7.00	0.950	24	0								
22/02/23	69.49	49.85	19.64	51.54	50.36	52.25	51.57	51.57	-1.21	5.20	7.00	0.986	24	0								
23/02/23	69.32	49.59	19.73	52.47	51.27	53.18	52.46	52.46	-1.19	5.20	7.00	1.008	24	0								
24/02/23	69.87	49.78	20.09	52.56	51.36	53.20	52.48	52.48	-1.12	5.20	7.00	1.028	24	0								
25/02/23	68.90	49.46	19.44	52.33	51.15	53.22	52.62	52.62	-1.47	5.20	7.00	0.993	24	0								
26/02/23	67.93	49.16	18.77	52.62	51.43	53.28	52.70	52.70	-1.27	5.20	7.00	0.962	24	0								
27/02/23	68.34	49.80	18.54	52.61	51.43	53.28	52.56	52.56	-1.13	5.20	7.00	0.949	24	0								
28/02/23	67.51	49.42	18.09	52.33	51.29	53.24	52.56	52.56	-1.27	5.20	7.00	0.925	24	0								
01/03/23	66.52	48.78	17.74	52.37	51.40	53.20	52.72	52.72	-1.32	5.20	7.00	0.910	24	0								
02/03/23	66.69	48.83	17.86	52.38	51.41	53.16	52.68	52.68	-1.27	5.20	7.00	0.914	24	0								
03/03/23	67.01	48.82	18.19	51.20	50.24	52.06	51.56	51.56	-1.32	5.20	7.00	0.911	24	0								
04/03/23	66.97	48.54	18.43	49.59	48.63	50.50	50.02	50.02	-1.39	5.20	7.00	0.891	24	0								
05/03/23	67.24	48.69	18.55	50.02	49.06	50.58	50.10	50.10	-1.04	5.20	7.00	0.909	24	0								
06/03/23	67.76	48.91	18.85	50.05	49.09	50.76	50.28	50.28	-1.19	5.20	7.00	0.920	24	0								
07/03/23	67.94	48.90	19.04	50.08	49.12	50.85	50.37	50.37	-1.25	5.20	7.00	0.933	24	0								
08/03/23	68.48	49.35	19.13	49.91	48.95	50.94	50.46	50.46	-1.51	5.20	7.00	0.935	24	0								
09/03/23	67.40	49.18	18.22	50.25	49.21	51.04	50.55	50.55	-1.34	5.20	7.00	0.895	24	0								
10/03/23	65.87	48.53	17.34	50.18	49.22	51.13	50.65	50.65	-1.43	5.20	7.00	0.851	24	0								
11/03/23	66.66	49.92	16.74	48.70	47.74	49.76	49.28	49.28	-1.54	5.20	7.00	0.796	24	0								
12/03/23	66.72	50.05	16.67	48.80	47.84	49.87	49.39	49.39	-1.55	5.20	7.00	0.794	24	0								
13/03/23	66.27	49.45	16.82	48.85	47.89	49.90	49.42	49.42	-1.53	5.20	7.00	0.804	24	0								
14/03/23	66.05	49.21	16.84	49.05	48.09	49.94	49.46	49.46	-1.37	5.20	7.00	0.809	24	0								
15/03/23	65.93	49.22	16.71	49.21	48.25	50.15	49.67	49.67	-1.42	5.20	7.00	0.804	24	0								
16/03/23	66.62	49.67	16.95	49.04	48.08	50.23	49.75	49.75	-1.67	5.20	7.00	0.812	24	0								
17/03/23	67.22	50.02	17.20	49.11	48.15	50.25	49.77	49.77	-1.62	5.20	7.00	0.828	24	0								
18/03/23	66.39	49.42	16.97	49.31	48.35	50.35	49.87	49.87	-1.52	5.20	7.00	0.816	24	0								
19/03/23	66.40	49.42	16.98	49.29	48.33	50.47	49.99	49.99	-1.66	5.20	7.00	0.817	24	0								
Итого:				1621.80	1588.31	1649.28	1631.91	1631.91	-43.60			29.117	768	0								
Средние:	167.73	149.36	18.37									5.20	7.00									

Итого: 1621.80 | 1588.31 | 1649.28 | 1631.91 | -43.60 | 29.117 | 768 | 0

Средние: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00

Итого: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00

Итого: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00

Итого: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00

Итого: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00

Итого: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00

Итого: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00

Итого: 167.73 | 149.36 | 18.37 | 5.20 | 7.00



период нормального работы 768ч
 период отсчета энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 3601ч
 представитель абонента
 представитель теплоснабж. организации