

Седова 10-1Б октябрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/10/23г. -16/11/23г.

Абонент:ООО"УК"комфортная среда

Договор N: _____

Адрес:Ул.Седова д. 10/1 Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под

mi n= 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр

mi n= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	М3	Т	М3	Т	Т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
16/10/23	19.03	18.68	0.35	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	5.20
7.00	0.000	24	0						
17/10/23	19.58	19.62	-0.04	6.64	6.64	6.74	6.74	-0.10	5.20
7.00	0.001	24	0						
18/10/23	50.62	42.80	7.82	63.02	62.23	63.97	63.41	-1.18	5.20
7.00	0.482	24	0						
19/10/23	55.77	47.17	8.60	66.25	65.28	67.50	66.79	-1.51	5.20
7.00	0.558	24	0						
20/10/23	58.24	49.61	8.63	60.40	59.47	61.13	60.43	-0.96	5.20
7.00	0.509	24	0						
21/10/23	59.87	48.22	11.65	57.32	56.39	58.43	57.78	-1.39	5.20
7.00	0.652	24	0						
22/10/23	61.30	49.65	11.65	58.10	57.14	59.37	58.65	-1.51	5.20
7.00	0.663	24	0						
23/10/23	61.00	48.86	12.14	58.48	57.50	59.56	58.89	-1.39	5.20
7.00	0.697	24	0						
24/10/23	58.90	46.90	12.00	57.69	56.73	58.78	58.15	-1.42	5.20
7.00	0.678	24	0						
25/10/23	59.62	47.10	12.52	60.24	59.28	61.20	60.48	-1.20	5.20
7.00	0.740	24	0						
26/10/23	59.97	47.16	12.81	59.27	58.31	60.46	59.77	-1.46	5.20
7.00	0.744	24	0						
27/10/23	59.10	46.74	12.36	58.89	57.93	60.17	59.45	-1.52	5.20
7.00	0.713	24	0						
28/10/23	59.29	46.98	12.31	59.33	58.37	60.65	59.93	-1.56	5.20
7.00	0.717	24	0						
29/10/23	59.45	47.08	12.37	59.30	58.34	60.65	59.93	-1.59	5.20
7.00	0.717	24	0						
30/10/23	59.64	47.20	12.44	59.30	58.34	60.42	59.70	-1.36	5.20
7.00	0.723	24	0						
31/10/23	59.63	48.75	10.88	70.50	69.35	72.08	71.22	-1.87	5.20
7.00	0.751	24	0						
01/11/23	58.44	48.47	9.97	74.13	73.01	75.66	74.79	-1.78	5.20
7.00	0.723	24	0						
02/11/23	57.60	45.93	11.67	57.61	56.65	58.86	58.38	-1.73	5.20
7.00	0.659	24	0						
03/11/23	58.35	45.86	12.49	57.07	56.11	58.13	57.65	-1.54	5.20
7.00	0.698	24	0						
04/11/23	60.19	46.78	13.41	55.38	54.42	56.32	55.84	-1.42	5.20
7.00	0.726	24	0						
05/11/23	60.47	46.80	13.67	55.11	54.15	56.11	55.63	-1.48	5.20
7.00	0.737	24	0						
06/11/23	60.04	46.66	13.38	54.22	53.26	55.26	54.78	-1.52	5.20
7.00	0.712	24	0						

Седова 10-1Б октябрь 2023

07/11/23	60.27	46.70	13.57	53.93	52.97	54.89	54.41	-1.44	5.20
7.00	0.715	24	0						
08/11/23	60.21	46.64	13.57	53.90	52.94	54.82	54.34	-1.40	5.20
7.00	0.715	24	0						
09/11/23	59.12	45.98	13.14	53.98	53.02	54.76	54.28	-1.26	5.20
7.00	0.695	24	0						
10/11/23	59.56	45.92	13.64	53.94	52.98	54.71	54.23	-1.25	5.20
7.00	0.719	24	0						
11/11/23	59.63	45.88	13.75	53.85	52.89	54.69	54.21	-1.32	5.20
7.00	0.725	24	0						
12/11/23	59.60	45.99	13.61	54.06	53.10	54.79	54.31	-1.21	5.20
7.00	0.719	24	0						
13/11/23	59.97	46.26	13.71	53.94	52.98	54.81	54.33	-1.35	5.20
7.00	0.725	24	0						
14/11/23	59.37	45.79	13.58	53.83	52.87	54.73	54.25	-1.38	5.20
7.00	0.717	24	0						
15/11/23	59.07	45.58	13.49	54.02	53.08	54.72	54.24	-1.16	5.20
7.00	0.714	24	0						
16/11/23	59.81	45.99	13.82	54.04	53.08	54.75	54.27	-1.19	5.20
7.00	0.732	24	0						

Итого:	20.776	768	0	1747.75	1718.82	1779.13	1761.27	-42.45	
---------------	--------	-----	---	---------	---------	---------	---------	--------	--

Средние:	56.65	45.12	11.53						5.20
7.00									

Итоговые параметры на 21/11/23г. 14 ч

Qo	Дата	V1	M1	V2	M2	Mг
	ВНР	ВОС				
Гкал	ч	м3	т	м3	т	т
		ч				

21/11/23 | 10164.08 | 9977.13 | 10232.79 | 10126.75 | -149.62 |
 167.554 | 9503 | 6 |
 Период нормальной работы 768ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9509ч
 Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации