ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/01/21г.-18/02/21г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Седова д.10/1 л.Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч		
18/01/21	71.72	44.97	26.75	37.52	36.57	37.15	36.79	-0.22	3.03	2.60	0.978	24	0		
19/01/21	73.01	44.98	28.03	37.43	36.47	36.78	36.47	0.00	2.59	2.58	1.022	24	0		
20/01/21	72.32	44.24	28.08	37.35	36.39	36.93	36.69	-0.30	2.54	1.95	1.020	24	0		
21/01/21	72.27	44.12	28.15	37.42	36.46	37.03	36.79	-0.33	3.54	3.19	1.026	24	0		
22/01/21	71.43	44.66	26.77	38.19	37.23	37.81	37.44	-0.21	2.44	2.70	0.994	24	0		
23/01/21	69.28	44.35	24.93	38.27	37.41	37.94	37.57	-0.16	2.87	3.27	0.934	24	0		
24/01/21	70.78	45.45	25.33	38.38	37.42	38.04	37.56	-0.14	2.85	2.73	0.947	24	0		
25/01/21	70.60	45.55	25.05	38.26	37.30	37.94	37.46	-0.16	2.85	2.92	0.935	24	0		
26/01/21	69.03	45.12	23.91	38.35	37.54	38.06	37.63	-0.09	3.19	3.02	0.897	24	0		
27/01/21	69.03	45.35	23.68	38.39	37.62	38.13	37.65	-0.03	2.65	2.71	0.888	24	0		
28/01/21	68.79	45.21	23.58	38.36	37.63	38.10	37.62	0.01	2.98	3.46	0.889	24	0		
29/01/21	69.14	45.30	23.84	38.34	37.60	38.05	37.57	0.03	2.66	2.29	0.895	24	0		
30/01/21	69.45	45.49	23.96	38.45	37.67	38.13	37.65	0.02	2.29	2.62	0.905	24	0		
31/01/21	69.94	45.96	23.98	38.56	37.60	38.24	37.76	-0.16	2.76	2.74	0.902	24	0		
01/02/21	70.68	46.73	23.95	39.55	38.59	39.16	38.68	-0.09	2.25	2.20	0.925	24	0		
02/02/21	69.46	46.50	22.96	39.18	38.28	38.85	38.37	-0.09	2.42	2.20	0.880	24	0		
03/02/21	69.15	46.42	22.73	38.96	38.10	38.65	38.17	-0.07	3.30	2.77	0.867	24	0		
04/02/21	68.72	46.33	22.39	38.91	38.09	38.62	38.14	-0.05	2.07	1.97	0.851	24	0		
05/02/21	68.08	45.89	22.19	38.78	38.06	38.50	38.02	0.04	3.69	2.80	0.844	24	0		
06/02/21	71.08	46.67	24.41	39.25	38.32	38.90	38.44	-0.12	2.74	2.46	0.933	24	0		
07/02/21	70.53	46.11	24.42	39.07	38.11	38.71	38.23	-0.12	2.65	2.64	0.927	24	0		
08/02/21	69.45	44.94	24.51	38.66	37.78	38.31	37.89	-0.11	2.25	2.58	0.927	24	0		
09/02/21	68.41	43.89	24.52	38.71	37.94	38.38	38.06	-0.12	2.39	2.22	0.931	24	0		
10/02/21	70.02	45.13	24.89	38.87	37.92	38.52	38.05	-0.13	3.32	3.10	0.943	24	0		
11/02/21	71.07	46.18	24.89	39.05	38.09	38.69	38.21	-0.12	2.63	1.81	0.948	24	0		
12/02/21	71.38	46.77	24.61	39.03	38.07	38.67	38.19	-0.12	3.65	3.93	0.936	24	0		
13/02/21	69.31	45.10	24.21	38.11	37.30	37.79	37.37	-0.07	2.91	2.50	0.901	24	0		
14/02/21	69.20	44.38	24.82	37.86	37.06	37.53	37.21	-0.15	2.61	2.64	0.919	24	0		
15/02/21	71.91	45.71	26.20	38.37	37.41	38.00	37.52	-0.11	2.61	2.41	0.979	24	0		
16/02/21	71.60	45.41	26.19	38.28	37.32	37.95	37.47	-0.15	2.71	1.95	0.976	24	0		
17/02/21	71.78	45.04	26.74	37.72	36.76	37.30	36.91	-0.15	1.97	2.21	0.981	24	0		
18/02/21	72.27	45.17	27.10	37.59	36.63	37.03	36.67	-0.04	2.64	2.84	0.992	24	0		
Итого:				1229.22	1200.74	1217.89	1204.25	-3.51			29.892	768	0		
Средние:	70.34	45.41	24.93						2.75	2.63					

Итоговые параметры на 19/02/21г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/02/21	34894.71	33185.41	33447.33	32458.12	727.29	542.773	28466	972

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29438ч

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфортная среда» ИНН 6154134192 ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог