

Седова 10-1 Ц.О.А октябрь 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/10/21г. -21/11/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"

Адрес: ул. Седова д.10/1 л.А.

Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Договорные расходы:

M сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ

Тхв= 5.00 Град С

заводской номер 00066790

Договор N:

Тип расходомера:

пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	МГ	Т	кг/см2	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/10/21	51.13	37.35	13.78	---	---	0.00	---	---	---	---	5.20	4.00	---	---	0	24	*
21/10/21	53.54	39.00	14.54	---	---	0.00	---	---	---	---	5.20	4.00	---	---	0	24	*
22/10/21	53.90	39.59	14.31	---	---	0.00	---	---	---	---	5.20	4.00	---	---	0	24	*
23/10/21	55.00	40.74	14.26	79.73	78.62	84.64	79.77	-1.15	79.77	159.47	5.20	4.00	1.121	1.121	12	12	*
24/10/21	54.83	40.60	14.23	158.96	156.74	160.67	159.47	-2.73	159.47	166.75	5.20	4.00	2.228	2.228	24	0	*
25/10/21	53.76	39.59	14.17	166.52	164.25	167.96	166.75	-2.50	166.75	179.30	5.20	4.00	2.325	2.325	24	0	*
26/10/21	53.23	39.10	14.13	178.42	176.06	180.57	179.30	-3.24	179.30	167.51	5.20	4.00	2.486	2.486	24	0	*
27/10/21	52.83	38.78	14.05	168.34	166.16	168.71	167.51	-1.35	167.51	172.19	5.20	4.00	2.332	2.332	24	0	*
28/10/21	52.77	38.80	13.97	173.67	171.39	173.39	172.19	-0.80	172.19	183.56	5.20	4.00	2.393	2.393	24	0	*
29/10/21	53.53	39.83	13.70	186.12	183.63	184.99	183.56	0.07	183.56	185.53	5.20	4.00	2.516	2.516	24	0	*
30/10/21	53.50	40.09	13.41	188.23	185.73	186.97	185.53	0.20	185.53	185.37	5.20	4.00	2.493	2.493	24	0	*
31/10/21	53.23	39.94	13.29	188.12	185.72	186.81	185.37	0.35	185.37	195.56	5.20	4.00	2.466	2.466	24	0	*
01/11/21	53.88	40.91	12.97	198.36	195.64	197.10	195.56	0.08	195.56	190.82	5.20	4.00	2.537	2.537	24	0	*
02/11/21	54.20	40.98	13.22	193.60	190.96	192.27	190.82	0.14	190.82	180.66	5.20	4.00	2.518	2.518	24	0	*
03/11/21	54.25	40.75	13.50	183.61	181.10	182.09	180.66	0.44	180.66	174.15	5.20	4.00	2.444	2.444	24	0	*
04/11/21	54.87	40.81	14.06	177.16	174.69	175.58	174.15	0.54	174.15	180.11	5.20	4.00	2.453	2.453	24	0	*
05/11/21	54.73	40.95	13.78	182.54	179.99	181.55	180.11	-0.12	180.11	188.82	5.20	4.00	2.480	2.480	24	0	*
06/11/21	55.09	41.38	13.71	191.04	188.40	190.30	188.82	-0.42	188.82	190.72	5.20	4.00	2.584	2.584	24	0	*
07/11/21	54.80	41.32	13.48	193.91	191.27	192.29	190.72	0.55	190.72	161.30	5.20	4.00	2.071	2.071	24	0	*
08/11/21	52.03	39.31	12.72	165.02	162.96	162.46	161.30	1.66	161.30	188.00	5.20	4.00	2.386	2.386	24	0	*
09/11/21	52.74	40.16	12.58	192.13	189.65	189.44	188.00	1.65	188.00	189.94	5.20	4.00	2.629	2.629	24	0	*
10/11/21	53.90	40.14	13.76	193.62	191.01	191.42	189.94	1.07	189.94	190.59	5.20	4.00	2.963	2.963	24	0	*
11/11/21	57.14	41.71	15.43	194.89	192.01	192.27	190.59	1.42	190.59	194.14	5.20	4.00	3.456	3.456	24	0	*
12/11/21	61.84	44.23	17.61	199.88	196.37	195.95	194.14	2.23	194.14	196.72	5.20	4.00	3.931	3.931	24	0	*
13/11/21	66.89	47.29	19.60	204.53	200.41	198.87	196.72	3.69	196.72	198.45	5.20	4.00	3.945	3.945	24	0	*
14/11/21	67.06	47.47	19.59	205.49	201.35	200.61	198.45	2.90	198.45	199.60	5.20	4.00	3.922	3.922	24	0	*
15/11/21	66.77	47.25	19.52	205.18	201.05	201.76	199.60	1.45	199.60	202.12	5.20	4.00	3.916	3.916	24	0	*
16/11/21	66.20	46.68	19.52	204.67	200.59	202.12	199.96	0.63	199.96	200.25	5.20	4.00	3.921	3.921	24	0	*
17/11/21	66.18	46.64	19.54	204.66	200.58	202.41	200.25	0.33	200.25	200.51	5.20	4.00	3.896	3.896	24	0	*
18/11/21	65.86	46.43	19.43	204.55	200.49	202.63	200.51	-0.02	200.51	201.45	5.20	4.00	3.926	3.926	24	0	*
19/11/21	66.13	46.63	19.50	205.46	201.38	203.61	201.45	-0.07	201.45	202.67	5.20	4.00	3.909	3.909	24	0	*
20/11/21	65.81	46.50	19.31	206.52	202.45	204.82	202.67	-0.22	202.67	205.03	5.20	4.00	3.921	3.921	24	0	*
21/11/21	66.08	46.72	19.36	206.65	202.57	205.03	202.87	-0.30	202.87	---	5.20	4.00	---	---	24	0	*

Итого: | 5601.58 | 5513.22 | 5559.29 | 5506.74 | 6.48 | | 186.746 | 708 | 84 | *

Средние: | 57.51 | 42.05 | 15.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Итоговые параметры на 22/11/21г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	t	МГ	Т	кг/см2	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	Гкал	ч	ч
22/11/21	5679.34	5589.42	5636.50	5583.10	6.32	88.227	717	1539			

Период нормальной работы 708ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 84ч
 время работы прибора после сброса 2256ч

