ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/23г.-16/01/24г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда
Адрес:Ул.Седова д.10/1 л.А
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00066790 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/23	64.88	46.49	18.39	92.49	90.69	131.63	90.46	0.23	5.20	4.00	1.667	10	14	*
19/12/23	65.59	47.07	18.52	212.64	208.50	219.22	207.87	0.63	5.20	4.00	3.862	23	1	*
20/12/23	65.73	47.33	18.40	221.04	216.72	218.57	216.17	0.55	5.20	4.00	3.987	24	0	
21/12/23	66.37	47.89	18.48	221.20	216.84	218.70	216.30	0.54	5.20	4.00	4.008	24	0	
22/12/23	65.72	47.81	17.91	220.60	216.27	218.30	215.90	0.37	5.20	4.00	3.875	24	0	
23/12/23	64.25	47.05	17.20	221.03	216.88	218.93	216.63	0.25	5.20	4.00	3.730	24	0	
24/12/23	64.84	47.04	17.80	220.08	215.91	217.83	215.60	0.31	5.20	4.00	3.842	24	0	
25/12/23	64.64	46.80	17.84	219.98	215.77	217.66	215.49	0.28	5.20	4.00	3.847	24	0	
26/12/23	64.97	47.04	17.93	220.14	215.85	217.78	215.52	0.33	5.20	4.00	3.870	24	0	
27/12/23	65.51	47.39	18.12	218.40	214.12	216.04	213.71	0.41	5.20	4.00	3.881	24	0	
28/12/23	65.23	47.03	18.20	216.97	212.78	214.60	212.44	0.34	5.20	4.00	3.873	24	0	
29/12/23	65.57	47.36	18.21	219.51	215.19	217.19	214.87	0.32	5.20	4.00	3.920	24	0	
30/12/23	66.13	47.85	18.28	220.44	216.10	218.03	215.63	0.47	5.20	4.00	3.951	24	0	
31/12/23	65.60	47.36	18.24	217.79	213.47	215.45	213.18	0.29	5.20	4.00	3.893	24	0	
01/01/24	65.86	47.39	18.47	217.72	213.40	215.34	212.98	0.42	5.20	4.00	3.944	24	0	
02/01/24	65.89	47.54	18.35	217.81	213.49	215.57	213.18	0.31	5.20	4.00	3.917	24	0	
03/01/24	65.53	47.33	18.20	217.55	213.28	215.35	213.04	0.24	5.20	4.00	3.882	24	0	
04/01/24	65.37	47.35	18.02	217.62	213.35	215.52	213.22	0.13	5.20	4.00	3.844	24	0	
05/01/24	65.72	47.82	17.90	217.76	213.50	215.72	213.32	0.18	5.20	4.00	3.820	24	0	
06/01/24	65.67	47.52	18.15	217.11	212.81	215.00	212.70	0.11	5.20	4.00	3.860	24	0	
07/01/24	65.75	47.40	18.35	216.49	212.25	214.34	212.03	0.22	5.20	4.00	3.897	24	0	
08/01/24	65.15	46.21	18.94	216.30	212.07	213.99	211.83	0.24	5.20	4.00	4.016	24	0	
09/01/24	67.62	47.07	20.55	216.69	212.16	213.87	211.70	0.46	5.20	4.00	4.360	24	0	
10/01/24	68.84	47.65	21.19	217.70	213.05	214.82	212.56	0.49	5.20	4.00	4.513	24	0	
11/01/24	65.32	45.78	19.54	204.92	200.90	202.41	200.42	0.48	5.20	4.00	3.922	24	0	
12/01/24	69.20	48.11	21.09	216.54	211.88	213.76	211.41	0.47	5.20	4.00	4.468	24	0	
13/01/24	70.56	48.62	21.94	218.92	214.03	216.01	213.61	0.42	5.20	4.00	4.697	24	0	
14/01/24	70.43	48.44	21.99	219.30	214.38	216.33	213.93	0.45	5.20	4.00	4.716	24	0	
15/01/24	69.09	48.10	20.99	219.73	215.01	217.20	214.80	0.21	5.20	4.00	4.514	24	0	
16/01/24	68.75	48.39	20.36	219.80	215.10	217.39	214.98	0.12	5.20	4.00	4.381	24	0	
Итого:				6414.27	6285.75	6392.55	6275.48	10.27			118.957	705	15	*
Средние:	66.33	47.41	18.92						5.20	4.00				

Итоговые параметры на 17/01/24г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/01/24	55697.03	54651.59	55337.28	54647.70	3.89	936.191	10708	167

Период нормальной работы 705ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 15ч
Время работы прибора после сброса 10875ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Общество с ограниченной ответственностью «УК Комфортная среда» ИНН 6154[illegible] ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог