

Седова 10-1 Ц.О.Л.А апрель 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 22/03/21г. - 20/04/21г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"
 Адрес: Ул. Седова Д.10/1 л.А
 Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
 ТХВ= 5.00 Град С
 заводской номер 00066790

Договор №:
 Тип расходомера:
 пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C				M3	M1	T	M3	T	Т	КГ/СМ2 КГ/СМ2		Гкал	Ч	Ч	Ч
22/03/21	68.03	48.73	19.30		216.29	211.70	214.91	212.50	210.41	-0.80	1.02	3.43	4.068	24	0	
23/03/21	66.89	48.02	18.87		214.31	209.97	212.79	210.41	210.41	-0.44	1.02	3.43	3.947	24	0	
24/03/21	67.23	48.12	19.11		214.14	209.73	212.18	209.34	209.34	0.05	1.02	3.43	3.995	24	0	
25/03/21	66.64	47.75	18.89		213.72	209.39	211.62	209.34	209.34	0.05	1.02	3.43	3.940	24	0	
26/03/21	66.80	47.81	18.99		214.34	210.01	211.92	209.58	209.58	0.43	1.03	3.45	3.974	24	0	
27/03/21	67.30	48.12	19.18		215.62	211.15	212.84	210.46	210.46	0.69	1.02	3.44	4.036	24	0	
28/03/21	68.01	48.78	19.23		216.12	211.56	213.05	210.65	210.65	0.91	1.02	3.44	4.053	24	0	
29/03/21	58.25	43.28	14.97		202.22	198.95	200.61	198.82	198.82	0.13	1.02	3.39	2.953	24	0	
30/03/21	58.26	42.41	15.85		192.68	189.61	191.68	190.01	190.01	-0.40	1.02	3.38	2.990	24	0	
31/03/21	60.09	43.74	16.35		199.71	196.34	198.05	196.26	196.26	0.08	1.02	3.44	3.196	24	0	
01/04/21	56.31	42.10	14.21		200.38	197.44	200.87	199.19	199.19	-1.75	1.02	3.49	2.787	24	0	
02/04/21	56.26	42.24	14.02		200.21	197.25	201.32	199.64	199.64	-2.39	1.02	3.49	2.751	24	0	
03/04/21	55.44	41.59	13.85		199.48	196.60	200.74	199.06	199.06	-2.46	1.02	3.50	2.710	24	0	
04/04/21	55.23	41.37	13.86		198.58	195.77	199.84	198.21	198.21	-2.44	1.01	3.51	2.696	24	0	
05/04/21	54.52	40.70	13.82		198.07	195.26	199.25	197.62	197.62	-2.36	1.01	3.50	2.683	24	0	
06/04/21	55.78	41.41	14.37		200.25	197.34	201.24	199.56	199.56	-2.22	1.02	3.49	2.820	24	0	
07/04/21	56.14	42.01	14.13		201.65	198.66	202.65	200.97	200.97	-2.31	1.02	3.50	2.797	24	0	
08/04/21	56.13	41.93	14.20		201.72	198.71	202.66	200.98	200.98	-2.27	1.02	3.50	2.807	24	0	
09/04/21	56.00	41.72	14.28		201.67	198.73	202.55	200.87	200.87	-2.14	1.02	3.50	2.823	24	0	
10/04/21	56.35	41.97	14.38		202.74	199.68	203.41	201.73	201.73	-2.05	1.01	3.51	2.854	24	0	
11/04/21	56.72	42.47	14.25		203.19	200.07	203.61	201.93	201.93	-1.86	1.02	3.49	2.837	24	0	
12/04/21	55.95	42.29	13.66		203.56	200.55	204.25	202.53	202.53	-1.98	1.01	3.50	2.723	24	0	
13/04/21	51.10	39.42	11.68		194.21	191.77	195.83	194.39	194.39	-2.62	1.02	3.46	2.223	24	0	
14/04/21	51.84	40.03	11.81		200.04	197.43	201.20	199.75	199.75	-2.32	1.02	3.49	2.318	24	0	
15/04/21	49.42	38.49	10.93		174.10	172.07	177.32	176.08	176.08	-4.01	1.02	3.32	1.862	24	0	
16/04/21	49.84	39.04	10.80		175.20	173.14	177.66	176.41	176.41	-3.27	1.02	3.31	1.854	24	0	
17/04/21	52.63	41.13	11.50		205.34	202.70	206.60	204.92	204.92	-2.22	1.02	3.47	2.316	24	0	
18/04/21	52.06	41.34	11.72		206.87	204.10	208.06	206.38	206.38	-2.28	1.01	3.49	2.379	24	0	
19/04/21	52.85	41.44	11.41		86.42	85.25	87.57	86.87	86.87	-1.62	1.01	2.05	0.965	24	0	
20/04/21	21.26	19.10	2.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.00	0.000	24	0	
Итого:					15752.83	15660.93	15756.28	15704.91	15704.91	-43.98			184.357	1720	0	
Средние:	56.68	42.29	14.39								1.02	3.33				
Итоговые параметры на 21/04/21г. 9 ч																

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС			
	M3				T	Т	Гкал	Ч	Ч			
21/04/21	154.78	154.78	154.78	154.78	96	173374.63	169763.71	167993.34	5381.29	2432.478	30070	831

Период: нормальный, работы 720ч
 период отсутствия: счетчик тепл. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 30901ч
 представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

