

Седова 10-1 ГВС октябрь 2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/10/21г. -21/11/21г.

Абонент: "ООО "УК "Комфортная среда"  
Адрес: ул. Седова д. 10/1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГвс= \_\_\_\_\_  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
Тхв= 5,00 Град С  
заводской номер 00112575

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	v2	v3	m1	m2	m3	T	Т	Т	МГ	Т	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/10/21	58.46	55.56	2.90			0.00										7.00	7.00				24
21/10/21	55.44	52.36	3.08			0.00										7.00	7.00				24
22/10/21	66.77	63.89	2.88			0.00										7.00	7.00				24
23/10/21	76.36	72.69	3.67		135.88	132.39										7.00	7.00				12
24/10/21	77.23	74.00	3.23		278.82	271.50			129.45							7.00	7.00	0.484			0
25/10/21	68.93	66.10	2.83		250.57	245.15			265.61							7.00	7.00	0.879			24
26/10/21	60.76	58.52	2.24		256.25	251.92			240.07							7.00	7.00	0.692			0
27/10/21	60.95	58.44	2.51		269.32	264.72			246.97							7.00	7.00	0.565			0
28/10/21	60.37	57.89	2.48		271.32	266.83			259.08							7.00	7.00	0.664			0
29/10/21	60.99	58.29	2.70		265.98	261.46			261.69							7.00	7.00	0.661			0
30/10/21	60.99	58.50	2.49		276.73	272.02			256.22							7.00	7.00	0.705			0
31/10/21	60.73	57.97	2.76		297.98	292.95			267.08							7.00	7.00	0.681			0
01/11/21	60.55	57.90	2.65		271.48	266.89			287.18							7.00	7.00	0.809			25
02/11/21	60.59	58.05	2.54		269.56	265.03			262.11							7.00	7.00	0.710			24
03/11/21	60.97	58.65	2.32		286.71	281.83			259.78							7.00	7.00	0.674			24
04/11/21	61.35	58.78	2.57		292.45	287.41			278.38							7.00	7.00	0.655			24
05/11/21	60.96	58.51	2.45		292.98	287.95			284.29							7.00	7.00	0.740			0
06/11/21	61.21	58.72	2.49		293.88	288.84			284.17							7.00	7.00	0.709			24
07/11/21	61.16	58.53	2.63		295.68	290.64			285.24							7.00	7.00	0.720			24
08/11/21	60.85	58.20	2.65		279.46	274.72			286.42							7.00	7.00	0.767			24
09/11/21	59.65	57.25	2.40		278.96	274.42			275.11							7.00	7.00	0.733			24
10/11/21	59.42	56.95	2.47		292.20	287.43			269.34							7.00	7.00	0.659			24
11/11/21	60.90	58.32	2.58		295.65	290.67			280.92							7.00	7.00	0.708			24
12/11/21	61.04	58.73	2.31		306.64	301.43			288.74							7.00	7.00	0.751			24
13/11/21	61.83	59.34	2.49		316.38	310.86			296.07							7.00	7.00	0.700			24
14/11/21	61.62	58.84	2.78		321.82	316.74			308.12							7.00	7.00	0.776			24
15/11/21	60.91	58.54	2.37		314.32	308.97			308.12							7.00	7.00	0.885			24
16/11/21	60.89	58.42	2.47		325.73	320.21			311.69							7.00	7.00	0.739			24
17/11/21	61.09	58.64	2.45		321.60	317.96			303.68							7.00	7.00	0.789			24
18/11/21	61.01	58.71	2.30		316.13	314.44			312.97							7.00	7.00	0.776			24
19/11/21	61.42	59.09	2.33		321.30	315.85			309.04							7.00	7.00	0.729			24
20/11/21	60.73	58.24	2.49		327.46	321.41			316.26							7.00	7.00	0.751			24
21/11/21	60.63	57.73	2.90		330.09	324.49			319.14							7.00	7.00	0.811			24
					318.59	313.22			306.64							7.00	7.00	0.910			0

Итого: | 8655.79 | 8504.05 | 8499.05 | 8352.15 | 151.90 | | 21.832 | 709 | 84 |

Средние: | 62.02 | 59.40 | 2.62 | | | | 7.00 | 7.00 | | | | |

Итоговые параметры на 22/11/21г. 8 ч

Дата	v1	v2	v3	m1	m2	m3	T	Т	Т	МГ	Т	Т	Т	Q0	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
22/11/21	8763.67	8610.11	8607.77	8457.39	152.72	22.054	717	1539								

период нормальной работы 709ч  
период отсутств.счета тепл.энергии 84ч  
Время работы прибора после сброса 2256ч

