

Седова 10-1 ГВС декабрь 2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 18/12/23г.-16/01/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Седова д.10/1 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут M ГВС= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
 тхв= 5.00 град C  
 Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xЕ4F0 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/23	53.23	47.17	6.06	116.36	114.84	115.46	114.24	0.60	7.00	7.00	0.696	24	0	
19/12/23	55.62	49.36	6.26	117.54	115.87	116.44	115.11	0.76	7.00	7.00	0.724	24	0	
20/12/23	55.40	49.61	5.79	126.11	124.33	124.97	123.55	0.78	7.00	7.00	0.720	24	0	
21/12/23	57.12	51.13	5.99	127.38	125.46	126.10	124.59	0.87	7.00	7.00	0.748	24	0	
22/12/23	54.95	49.13	5.82	127.12	125.36	125.77	124.33	1.03	7.00	7.00	0.731	24	0	
23/12/23	49.59	43.96	5.63	129.63	128.15	125.38	124.28	3.87	7.00	7.00	0.724	24	0	
24/12/23	49.42	43.70	5.72	133.66	132.15	128.84	127.67	4.48	7.00	7.00	0.755	24	0	
25/12/23	51.29	46.24	5.05	126.90	125.33	125.25	124.00	1.33	7.00	7.00	0.631	24	0	
26/12/23	53.09	47.85	5.24	112.14	110.70	111.04	109.83	0.87	7.00	7.00	0.580	24	0	
27/12/23	53.07	49.32	3.75	111.88	110.41	110.21	108.95	1.46	7.00	7.00	0.417	24	0	
28/12/23	54.48	49.07	5.41	126.04	124.34	124.84	123.43	0.91	7.00	7.00	0.673	24	0	
29/12/23	55.46	51.30	4.16	128.99	127.15	127.81	126.25	0.90	7.00	7.00	0.531	24	0	
30/12/23	56.75	51.52	5.23	132.61	130.69	131.37	129.76	0.93	7.00	7.00	0.683	24	0	
31/12/23	55.90	49.29	6.61	131.99	130.09	130.71	129.24	0.85	7.00	7.00	0.862	24	0	
01/01/24	57.02	52.01	5.01	132.83	130.88	131.63	129.96	0.92	7.00	7.00	0.657	24	0	
02/01/24	56.21	50.82	5.39	133.12	131.19	131.83	130.26	0.93	7.00	7.00	0.704	24	0	
03/01/24	55.71	50.05	5.66	129.85	128.00	128.66	127.17	0.83	7.00	7.00	0.723	24	0	
04/01/24	55.34	49.62	5.72	129.49	127.66	128.29	126.82	0.84	7.00	7.00	0.731	24	0	
05/01/24	55.43	50.02	5.41	130.47	128.59	129.21	127.69	0.90	7.00	7.00	0.697	24	0	
06/01/24	56.06	50.15	5.91	132.68	130.76	131.36	129.83	0.93	7.00	7.00	0.773	24	0	
07/01/24	56.53	51.21	5.32	133.17	131.20	131.88	130.27	0.93	7.00	7.00	0.697	24	0	
08/01/24	52.58	46.55	6.03	135.21	133.51	130.05	128.72	4.79	7.00	7.00	0.812	24	0	
09/01/24	53.25	47.42	5.83	130.39	128.71	125.35	124.03	4.68	7.00	7.00	0.750	24	0	
10/01/24	54.02	47.81	6.21	125.94	124.24	124.84	123.48	0.76	7.00	7.00	0.767	24	0	
11/01/24	53.57	47.89	5.68	124.07	122.43	123.02	121.73	0.70	7.00	7.00	0.698	24	0	
12/01/24	53.20	44.23	8.97	124.65	123.00	123.15	122.02	0.98	7.00	7.00	1.101	24	0	
13/01/24	54.97	48.55	6.42	125.38	123.61	124.24	122.85	0.76	7.00	7.00	0.794	24	0	
14/01/24	54.41	47.29	7.12	127.27	125.54	126.07	124.75	0.79	7.00	7.00	0.892	24	0	
15/01/24	53.58	47.43	6.15	124.52	122.88	122.22	120.94	1.94	7.00	7.00	0.758	24	0	
16/01/24	53.89	47.66	6.23	124.97	123.26	123.81	122.47	0.79	7.00	7.00	0.766	24	0	
Итого:				3812.36	3760.33	3759.80	3718.22	42.11			21.795	720	0	
Средние:	54.37	48.58	5.79						7.00	7.00				

Итоговые параметры на 17/01/24г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/01/24	116753.01	116449.52	116551.34	114501.81	1947.71	466.911	19573	1549

Период нормальной работы 720ч  
 Период отсутствия счета за тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 21122ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

