

Седова 10-1 ц.о.б декабрь 2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 18/12/23г.-16/01/24г.

Абонент:000"УК"Комфортная среда  
Адрес:Ул.Седова д.10/1 л.Б  
Тепловычислитель ВКТ7 сет.№ 1  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С  
Заводской номер 00066790

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xF56A по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/23	64.73	44.77	19.96	18.38	18.03	44.61	18.40	-0.37	5.20	7.00	0.359	10	14	*
19/12/23	65.43	45.35	20.08	42.38	41.46	44.59	42.27	-0.81	5.20	7.00	0.829	23	1	*
20/12/23	65.57	45.56	20.01	44.09	43.13	44.43	43.95	-0.82	5.20	7.00	0.860	24	0	
21/12/23	66.22	46.12	20.10	43.94	42.98	44.44	43.96	-0.98	5.20	7.00	0.860	24	0	
22/12/23	65.58	46.07	19.51	43.88	42.97	44.39	43.91	-0.94	5.20	7.00	0.836	24	0	
23/12/23	64.13	45.45	18.68	44.10	43.33	44.57	44.09	-0.76	5.20	7.00	0.806	24	0	
24/12/23	64.73	45.47	19.26	43.84	43.04	44.31	43.83	-0.79	5.20	7.00	0.827	24	0	
25/12/23	64.54	45.25	19.29	43.80	43.02	44.28	43.80	-0.78	5.20	7.00	0.827	24	0	
26/12/23	64.84	45.48	19.36	43.93	43.07	44.28	43.80	-0.73	5.20	7.00	0.833	24	0	
27/12/23	65.37	45.75	19.62	43.53	42.66	43.89	43.41	-0.75	5.20	7.00	0.835	24	0	
28/12/23	65.11	45.53	19.58	43.18	42.39	43.61	43.13	-0.74	5.20	7.00	0.827	24	0	
29/12/23	65.43	45.74	19.69	43.81	42.90	44.14	43.66	-0.76	5.20	7.00	0.841	24	0	
30/12/23	65.99	46.12	19.87	43.97	43.02	44.32	43.84	-0.82	5.20	7.00	0.853	24	0	
31/12/23	65.47	45.70	19.77	43.28	42.41	43.76	43.28	-0.87	5.20	7.00	0.840	24	0	
01/01/24	65.74	45.70	20.04	43.29	42.35	43.74	43.26	-0.91	5.20	7.00	0.848	24	0	
02/01/24	65.74	45.83	19.91	43.28	42.34	43.78	43.30	-0.96	5.20	7.00	0.842	24	0	
03/01/24	65.40	45.63	19.77	43.37	42.48	43.78	43.30	-0.82	5.20	7.00	0.834	24	0	
04/01/24	65.25	45.62	19.63	43.42	42.58	43.78	43.30	-0.72	5.20	7.00	0.834	24	0	
05/01/24	65.58	45.95	19.63	43.40	42.52	43.80	43.32	-0.80	5.20	7.00	0.830	24	0	
06/01/24	65.56	45.82	19.74	43.39	42.50	43.66	43.18	-0.68	5.20	7.00	0.839	24	0	
07/01/24	65.65	45.77	19.88	43.21	42.34	43.51	43.03	-0.69	5.20	7.00	0.838	24	0	
08/01/24	65.10	44.83	20.27	42.96	42.12	43.49	43.01	-0.89	5.20	7.00	0.852	24	0	
09/01/24	67.54	45.52	22.02	43.03	42.07	43.36	42.88	-0.81	5.20	7.00	0.924	24	0	
10/01/24	68.69	45.91	22.78	42.94	41.98	43.46	42.98	-1.00	5.20	7.00	0.953	24	0	
11/01/24	64.80	43.86	20.94	41.57	40.74	42.24	41.83	-1.09	5.20	7.00	0.849	24	0	
12/01/24	69.03	46.10	22.93	42.88	41.92	43.35	42.87	-0.95	5.20	7.00	0.957	24	0	
13/01/24	70.41	46.62	23.79	43.34	42.38	43.71	43.23	-0.85	5.20	7.00	1.007	24	0	
14/01/24	70.29	46.36	23.93	43.12	42.16	43.62	43.14	-0.98	5.20	7.00	1.005	24	0	
15/01/24	68.90	46.03	22.87	43.10	42.14	43.65	43.17	-1.03	5.20	7.00	0.963	24	0	
16/01/24	68.53	46.35	22.18	43.09	42.13	43.71	43.23	-1.10	5.20	7.00	0.931	24	0	
Итого:				1275.50	1249.16	1316.26	1274.36	-25.20			25.539	705	15	*
Средние:	66.18	45.68	20.50						5.20	7.00				

Итоговые параметры на 17/01/24г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/01/24	12324.25	12093.66	12708.47	12282.22	-188.56	210.904	10708	167

Период нормальной работы 705ч  
Период отсчета тепла энергии 15ч  
Время работы прибора после сброса 10875ч  
Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

