

Седова 10-1 Ц.О.Б январь 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/12/20г. -17/01/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"

Адрес: ул. Седова д.10/1 л.Б

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС = \_\_\_\_\_ Т.СУТ

Тхв = 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	QO	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	М3	Т	М3	Т	Т	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Гкал	ч	ч	ч
21/12/20	70.06	44.29	25.77	36.81	36.08	36.39	36.14	-0.06	3.28	3.10	0.929	24	0	0
22/12/20	69.33	43.48	25.85	36.71	35.99	36.33	36.09	-0.10	3.15	2.95	0.932	24	0	0
23/12/20	68.75	42.88	25.87	36.28	35.55	35.91	35.67	-0.12	2.77	3.05	0.917	24	0	0
24/12/20	71.15	44.12	27.03	36.60	35.78	36.16	35.90	-0.12	2.59	2.65	0.965	24	0	0
25/12/20	71.25	43.44	27.81	36.36	35.53	35.87	35.63	-0.10	2.66	2.13	0.989	24	0	0
26/12/20	72.12	44.72	27.40	36.77	35.84	36.27	36.02	-0.18	3.36	2.69	0.981	24	0	0
27/12/20	71.84	44.86	26.98	36.10	35.25	35.59	35.35	-0.10	2.73	2.61	0.950	24	0	0
28/12/20	70.50	44.22	26.28	36.08	35.36	35.59	35.35	0.01	3.30	2.46	0.930	24	0	0
29/12/20	70.52	44.20	26.32	36.07	35.35	35.56	35.32	0.03	3.09	2.62	0.929	24	0	0
30/12/20	71.00	44.65	26.35	36.33	35.60	35.83	35.59	0.01	3.14	2.50	0.939	24	0	0
31/12/20	70.92	44.96	25.96	36.89	36.11	36.41	36.16	-0.05	3.18	2.39	0.935	24	0	0
01/01/21	70.67	45.14	25.53	36.92	36.19	36.45	36.20	-0.01	2.58	2.00	0.922	24	0	0
02/01/21	71.57	45.71	25.86	37.00	36.05	36.53	36.11	-0.06	3.23	3.32	0.934	24	0	0
03/01/21	69.96	45.05	24.91	36.97	36.16	36.52	36.18	-0.02	3.77	3.61	0.900	24	0	0
04/01/21	64.93	42.81	22.12	36.64	35.97	36.28	36.04	-0.07	3.10	3.06	0.795	24	0	0
05/01/21	67.20	42.54	24.66	36.66	35.97	36.27	36.03	-0.06	2.27	2.31	0.884	24	0	0
06/01/21	69.57	44.32	25.25	36.94	36.12	36.51	36.22	-0.10	3.73	3.58	0.910	24	0	0
07/01/21	70.34	45.05	25.29	37.08	36.34	36.68	36.40	-0.06	2.98	3.15	0.919	24	0	0
08/01/21	65.89	42.83	23.06	34.80	34.17	34.56	34.31	-0.14	3.43	3.00	0.786	24	0	0
09/01/21	69.74	45.22	24.52	37.11	36.37	36.80	36.44	-0.07	2.27	2.42	0.891	24	0	0
10/01/21	70.48	45.27	25.21	36.63	35.91	36.26	36.01	-0.10	3.20	3.38	0.902	24	0	0
11/01/21	70.34	45.15	25.19	36.82	36.10	36.46	36.13	-0.03	1.97	2.01	0.910	24	0	0
12/01/21	70.36	45.28	25.08	37.27	36.46	36.90	36.51	-0.05	2.32	2.21	0.911	24	0	0
13/01/21	69.47	44.76	24.71	37.29	36.56	36.97	36.69	-0.13	2.83	2.90	0.901	24	0	0
14/01/21	70.50	45.45	25.05	37.73	36.84	37.37	36.94	-0.10	2.92	2.91	0.920	24	0	0
15/01/21	69.99	45.36	24.63	38.30	37.41	37.97	37.49	-0.08	3.21	2.66	0.918	24	0	0
16/01/21	71.10	45.47	25.63	38.01	37.10	37.67	37.20	-0.10	3.18	2.46	0.949	24	0	0
17/01/21	72.00	45.48	26.52	38.01	37.06	37.61	37.20	-0.14	2.49	2.59	0.983	24	0	0
Итого:				1031.18	1009.22	1019.72	1011.32	-2.10			25.731	672	0	0

Средние: | 70.06 | 44.53 | 25.53 | | | | | | | | | |  
Итоговые параметры на 18/01/21г. 11 ч | | | | | | | | | | | |

Седова 10-1 Ц.О.Б январь 2021

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
18/01/21								

33667.24 | 31986.38 | 32231.24 | 31255.60 | 730.78 | 512.920 | 27699 | 972  
период нормальной работы 672ч  
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
время работы прибора после сброса 28671ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

