

Сндова 10-1 ГВС ноябрь 2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 17/11/23г. -17/12/23г.

Абонент:ООО"УК"комфортная среда Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес:Ул.Седова д. 10/1 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под  
 mi n= 1.00 м3/ч M сет.воды=\_\_\_\_\_ Т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ Т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр  
 mi n= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С  
 Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0  
 КС=0хЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
17/11/23	48.16	42.01	6.15	85.67	84.69	83.02	82.33	2.36	7.00
7.00	0.513	24	0						
18/11/23	48.03	41.34	6.69	85.87	84.91	83.90	83.22	1.69	7.00
7.00	0.563	24	0						
19/11/23	44.67	36.86	7.81	89.66	88.81	89.28	88.75	0.06	7.00
7.00	0.695	24	0						
20/11/23	47.61	42.79	4.82	88.20	87.24	85.87	85.11	2.13	7.00
7.00	0.421	24	0						
21/11/23	45.98	45.46	0.52	83.81	83.00	83.93	83.14	-0.14	7.00
7.00	0.048	24	0						
22/11/23	47.50	46.94	0.56	87.26	86.30	87.34	86.38	-0.08	7.00
7.00	0.048	24	0						
23/11/23	48.75	41.24	7.51	92.47	91.43	91.52	90.79	0.64	7.00
7.00	0.686	24	0						
24/11/23	50.90	44.92	5.98	98.61	97.44	95.49	94.58	2.86	7.00
7.00	0.588	24	0						
25/11/23	47.32	40.16	7.16	86.57	85.66	81.86	81.23	4.43	7.00
7.00	0.590	24	0						
26/11/23	47.06	38.80	8.26	77.87	77.07	75.26	74.71	2.36	7.00
7.00	0.636	24	0						
27/11/23	44.55	37.43	7.12	81.09	80.33	79.24	78.71	1.62	7.00
7.00	0.565	24	0						
28/11/23	50.93	44.15	6.78	84.12	83.08	83.14	82.37	0.71	7.00
7.00	0.566	24	0						
29/11/23	44.93	38.20	6.73	77.74	77.01	77.65	77.14	-0.13	7.00
7.00	0.520	24	0						
30/11/23	47.39	39.42	7.97	79.32	78.54	79.18	78.60	-0.06	7.00
7.00	0.627	24	0						
01/12/23	47.49	40.20	7.29	80.59	79.75	80.41	79.82	-0.07	7.00
7.00	0.578	24	0						
02/12/23	47.77	40.42	7.35	85.41	84.51	81.90	81.28	3.23	7.00
7.00	0.621	24	0						
03/12/23	48.50	40.36	8.14	85.63	84.67	81.86	81.23	3.44	7.00
7.00	0.691	24	0						
04/12/23	49.81	43.77	6.04	102.39	101.19	98.23	97.35	3.84	7.00
7.00	0.600	24	0						
05/12/23	51.49	45.54	5.95	116.01	114.59	110.87	109.80	4.79	7.00
7.00	0.685	24	0						
06/12/23	48.90	43.01	5.89	112.24	111.02	111.38	110.38	0.64	7.00
7.00	0.655	24	0						
07/12/23	48.70	42.70	6.00	112.15	110.95	111.39	110.45	0.50	7.00
7.00	0.666	24	0						
08/12/23	47.65	41.85	5.80	111.65	110.45	110.96	110.03	0.42	7.00
7.00	0.639	24	0						

Сндова 10-1 ГВС ноябрь 2023

09/12/23	47.25	40.84	6.41	113.58	112.38	112.80	111.90	0.48	7.00
7.00	0.718	24	0						
10/12/23	46.06	39.65	6.41	112.55	111.42	111.77	110.96	0.46	7.00
7.00	0.715	24	0						
11/12/23	47.54	42.23	5.31	114.98	113.75	112.60	111.67	2.08	7.00
7.00	0.603	24	0						
12/12/23	48.32	42.04	6.28	117.89	116.63	113.88	112.93	3.70	7.00
7.00	0.717	24	0						
13/12/23	48.82	42.58	6.24	114.01	112.74	111.16	110.20	2.54	7.00
7.00	0.702	24	0						
14/12/23	51.26	45.27	5.99	116.48	115.04	110.52	109.48	5.56	7.00
7.00	0.693	24	0						
15/12/23	50.41	44.31	6.10	111.89	110.56	110.67	109.65	0.91	7.00
7.00	0.672	24	0						
16/12/23	54.08	47.34	6.74	116.56	114.97	115.61	114.39	0.58	7.00
7.00	0.774	24	0						
17/12/23	54.09	46.65	7.44	116.45	114.86	115.47	114.29	0.57	7.00
7.00	0.853	24	0						

Итого: | 18.648 | 744 | 0 | | 3038.72 | 3004.99 | 2978.16 | 2952.87 | 52.12 |

Средние: | 48.45 | 42.21 | 6.24 | | | | | | | | 7.00

Дата V1 M1 V2 M2 Мг

Qo | ВНР | ВОС | | | | | | |

Гкал | ч | м3 | Т | м3 | Т | Т |

16/11/23	24:00	111851.78	109633.85	109762.76	107780.66	1853.19
426.203	18099	1549				
17/12/23	24:00	114890.50	112638.84	112740.92	110733.53	1905.31
444.851	18843	1549				

Итого: | 3038.72 | 3004.99 | 2978.16 | 2952.87 | 52.12 |

18.648 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20400ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации