

Ватутина 58 март 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/21г.-21/03/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
Адрес: Ул. Ватутина д. 58
Тепловычислитель ВК7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00410032

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Договор N:
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ606 ПО 1.9

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	v2	m1	m2	Т	МГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/02/21	70.04	52.58	17.46	185.20	181.12	189.70	181.12	187.21	-6.09	5.80	3.50	3.50	3.169	24	0	0
21/02/21	68.62	51.91	16.71	185.10	181.20	189.90	181.20	187.47	-6.18	5.80	3.50	3.50	3.032	24	0	0
22/02/21	67.91	51.50	16.41	184.80	180.96	189.50	180.96	187.14	-6.30	5.80	3.50	3.50	2.977	24	0	0
23/02/21	70.06	52.69	17.37	185.10	181.03	189.80	181.03	187.78	-6.52	5.80	3.50	3.50	3.339	24	0	0
24/02/21	72.48	54.09	18.39	185.60	181.26	190.40	181.26	188.85	-6.49	5.80	3.50	3.50	3.294	24	0	0
25/02/21	71.08	53.04	18.04	186.60	182.36	191.40	182.36	188.98	-6.43	5.80	3.50	3.50	2.949	24	0	0
26/02/21	66.79	50.68	16.11	186.30	182.55	191.30	182.55	188.11	-6.38	5.80	3.50	3.50	2.894	24	0	0
27/02/21	66.39	50.49	15.90	185.40	181.73	190.40	181.73	187.42	-6.46	5.80	3.50	3.50	2.852	24	0	0
28/02/21	66.09	50.37	15.72	184.60	180.96	189.70	180.96	187.28	-6.33	5.80	3.50	3.50	2.763	24	0	0
01/03/21	66.01	50.77	15.24	184.60	181.22	189.60	181.22	187.45	-6.23	5.80	3.50	3.50	2.756	24	0	0
02/03/21	65.42	50.23	15.19	184.80	181.22	189.70	181.22	187.26	-6.24	5.80	3.50	3.50	2.745	24	0	0
03/03/21	65.32	50.18	15.14	184.60	181.02	189.50	181.02	187.95	-6.35	5.80	3.50	3.50	2.774	24	0	0
04/03/21	65.34	50.10	15.24	185.20	181.60	190.20	181.60	187.95	-6.35	5.80	3.50	3.50	2.614	24	0	0
05/03/21	64.27	49.20	15.07	176.30	172.98	181.70	172.98	179.59	-6.61	5.80	3.50	3.50	2.855	24	0	0
06/03/21	66.11	51.09	15.02	193.60	189.79	200.00	189.79	197.54	-7.75	5.80	3.50	3.50	2.961	24	0	0
07/03/21	66.90	51.38	15.52	194.50	190.58	199.70	190.58	197.20	-6.61	5.80	3.50	3.50	2.926	24	0	0
08/03/21	66.72	51.39	15.33	194.50	190.36	199.20	190.36	196.71	-6.15	5.80	3.50	3.50	2.921	24	0	0
09/03/21	66.88	51.56	15.32	194.30	190.36	199.20	190.36	196.09	-6.85	5.80	3.50	3.50	2.926	24	0	0
10/03/21	67.42	52.00	15.42	193.20	189.24	198.60	189.24	196.15	-7.38	5.80	3.50	3.50	3.002	24	0	0
11/03/21	67.95	52.08	15.87	192.80	188.77	198.70	188.77	196.26	-8.12	5.80	3.50	3.50	3.176	24	0	0
12/03/21	71.00	54.15	16.85	192.50	188.14	199.00	188.14	196.26	-7.88	5.80	3.50	3.50	3.003	24	0	0
13/03/21	68.20	52.16	16.04	190.80	186.83	197.60	186.83	195.09	-8.26	5.80	3.50	3.50	2.903	24	0	0
14/03/21	67.28	51.68	15.60	189.70	185.85	196.20	185.85	194.14	-7.71	5.80	3.50	3.50	2.794	24	0	0
15/03/21	66.17	51.20	14.97	190.20	186.43	196.60	186.43	193.61	-7.71	5.80	3.50	3.50	2.732	24	0	0
16/03/21	65.68	51.02	14.66	189.60	185.90	196.00	185.90	191.95	-7.45	5.80	3.50	3.50	2.670	24	0	0
17/03/21	65.15	50.71	14.44	188.10	184.50	194.30	184.50	191.95	-7.38	5.80	3.50	3.50	2.522	24	0	0
18/03/21	63.82	50.13	13.69	187.20	183.74	193.40	183.74	191.12	-7.38	5.80	3.50	3.50	2.585	24	0	0
19/03/21	64.08	50.06	14.02	187.40	183.87	193.50	183.87	191.25	-7.42	5.80	3.50	3.50	2.667	24	0	0
20/03/21	64.57	50.07	14.50	187.10	183.50	193.20	183.50	190.92	-7.19	5.80	3.50	3.50	2.697	24	0	0
21/03/21	65.04	50.41	14.63	187.60	184.00	193.50	184.00	191.19	-7.19	5.80	3.50	3.50	2.697	24	0	0
ИТОГО:				5637.30	5523.03	5801.50	5729.50	-206.47		5.80	3.50	3.50	186.649	1720	0	0

Средние: 66.96 | 51.30 | 15.66
 период нормальной работы 720ч
 период отсутствия тепла энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 20063ч
 Представитель абонента _____ представитель теплоснабж. организации

