

Ватутина 58 май 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/21г. - 20/05/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"
Адрес: Ул. Ватутина Д. 58
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____
М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут
ТХВ = 5.00 Град С
Заводской номер 00410032

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 Т3=0 КС=0хВ606 по 1.9

Дата	°C		dt	°C		V1	V2	M1	M2	T	M3	V3	P1	P2	P3	Q0	ВНР	ВОС	НС
	t1	t2		t3	t4														
21/04/21	166.66	60.88	5.78	97.30	95.37	99.00	97.32	-1.95	5.80	3.50	0.558	24	0	0	0	0	0	0	0
22/04/21	166.95	60.94	6.01	97.90	95.93	99.80	98.08	-2.15	5.80	3.50	0.583	24	0	0	0	0	0	0	0
23/04/21	167.94	62.42	5.52	102.70	100.56	104.80	102.91	-2.35	5.80	3.50	0.558	24	0	0	0	0	0	0	0
24/04/21	168.36	62.65	5.71	104.10	101.87	106.10	104.15	-2.28	5.80	3.50	0.572	24	0	0	0	0	0	0	0
25/04/21	167.67	62.06	5.61	103.40	101.24	105.40	103.53	-2.29	5.80	3.50	0.572	24	0	0	0	0	0	0	0
26/04/21	167.50	61.78	5.72	102.00	99.87	103.90	102.03	-2.16	5.80	3.50	0.577	24	0	0	0	0	0	0	0
27/04/21	167.11	61.65	5.46	103.20	101.06	105.30	103.45	-2.39	5.80	3.50	0.557	24	0	0	0	0	0	0	0
28/04/21	167.10	61.52	5.58	103.20	101.07	105.20	103.33	-2.26	5.80	3.50	0.565	24	0	0	0	0	0	0	0
29/04/21	166.96	61.03	5.93	103.30	101.17	105.40	103.58	-2.41	5.80	3.50	0.606	24	0	0	0	0	0	0	0
30/04/21	168.00	62.47	5.53	105.00	102.80	107.00	105.10	-2.30	5.80	3.50	0.577	24	0	0	0	0	0	0	0
01/05/21	169.44	63.63	5.81	105.30	103.02	107.30	105.32	-2.30	5.80	3.50	0.604	24	0	0	0	0	0	0	0
02/05/21	167.13	62.02	5.11	100.40	98.32	102.30	100.47	-2.15	5.80	3.50	0.506	24	0	0	0	0	0	0	0
03/05/21	165.47	60.40	5.07	97.80	95.87	99.70	98.01	-2.14	5.80	3.50	0.489	24	0	0	0	0	0	0	0
04/05/21	165.33	59.61	5.72	90.20	88.43	91.70	90.17	-1.74	5.80	3.50	0.509	24	0	0	0	0	0	0	0
05/05/21	165.63	59.44	6.19	86.90	85.20	88.40	86.98	-1.78	5.80	3.50	0.532	24	0	0	0	0	0	0	0
06/05/21	165.70	59.34	6.36	86.70	85.00	88.10	86.68	-1.68	5.80	3.50	0.545	24	0	0	0	0	0	0	0
07/05/21	165.99	60.19	5.80	86.70	84.99	88.10	86.63	-1.64	5.80	3.50	0.499	24	0	0	0	0	0	0	0
08/05/21	165.84	59.54	6.30	86.60	84.89	88.20	86.76	-1.87	5.80	3.50	0.540	24	0	0	0	0	0	0	0
09/05/21	165.25	59.59	5.66	86.80	85.13	88.30	86.83	-1.70	5.80	3.50	0.483	24	0	0	0	0	0	0	0
10/05/21	164.44	58.50	5.94	86.70	85.08	88.20	86.81	-1.73	5.80	3.50	0.506	24	0	0	0	0	0	0	0
11/05/21	162.78	56.57	6.21	81.40	79.94	83.00	81.76	-1.82	5.80	3.50	0.498	24	0	0	0	0	0	0	0
12/05/21	143.24	50.56	-7.32	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	5.80	3.50	0.001	24	0	0	0	0	0	0	*
13/05/21	25.30	30.38	-5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
14/05/21	24.18	28.40	-4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
15/05/21	23.54	27.14	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
16/05/21	23.12	26.19	-3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
17/05/21	22.43	22.28	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
18/05/21	22.84	22.99	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
19/05/21	21.61	23.95	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
20/05/21	21.05	22.59	-1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	0	0	0	0	0	*
Итого:				2018.00	1977.21	2055.40	2020.10	-42.89			11.452	1720	0						*

Средние: 154.15 | 51.02 | 3.13 |
Итоговые параметры на 21/05/21г. 8 ч

Дата	°C		dt	V1	V2	M1	M2	T	M3	V3	P1	P2	P3	Q0	ВНР	ВОС	НС	
	t1	t2																
21/05/21	104297.20	102254.48	93715.50	92378.79	9875.69	1110.539	19570	1931										



Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21501ч
представитель абонента
представитель теплоснабж. организации