

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/01/24г. - 20/02/24г.
Адрес: ул. Ватутина Д. 58
Тепловычислитель вк77 сет. N 1
Договорные расходы: _____
Т.сут Мгвс=_____ Т.сут
Тхв= 5.00 град С
Заводской номер 00410032

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хв606 по 1.9

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
Г под max= 2.00 м3/ч Г под min= 1.00 м3/ч
Г обр max= 0.00 м3/ч Г обр min= 0.00 м3/ч

Дата	t1		t2		dt	V1		M1		V2		M2		MГ		P1	P2	Qо	Vнр	ВОС	Ис
	°C	°C	°C	°C		М3	Т	М3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч						
22/01/24	68.89	53.58	15.31	218.80	214.15	225.70	222.66	-8.51	5.80	3.50	3.284	24	0								
23/01/24	71.74	55.31	16.43	219.50	214.47	226.50	223.25	-8.78	5.80	3.50	3.533	24	0								
24/01/24	71.31	55.13	16.18	219.30	214.33	226.40	223.20	-8.87	5.80	3.50	3.474	24	0								
25/01/24	67.98	52.98	15.00	211.60	207.24	218.40	215.51	-8.27	5.80	3.50	3.114	24	0								
26/01/24	66.25	51.70	14.55	219.90	215.52	227.20	224.03	-8.81	5.80	3.50	3.143	24	0								
27/01/24	67.89	52.96	14.93	218.70	214.14	226.00	223.03	-8.89	5.80	3.50	3.206	24	0								
28/01/24	68.05	53.18	14.87	219.10	214.52	226.20	223.18	-8.66	5.80	3.50	3.196	24	0								
29/01/24	68.37	53.21	15.16	219.70	215.11	227.00	223.99	-8.88	5.80	3.50	3.269	24	0								
30/01/24	68.46	53.23	15.23	220.00	215.37	227.20	224.18	-8.81	5.80	3.50	3.286	24	0								
31/01/24	68.38	53.43	14.95	220.00	215.42	227.40	224.33	-8.91	5.80	3.50	3.227	24	0								
01/02/24	68.42	53.44	14.98	219.80	215.21	226.90	223.94	-8.73	5.80	3.50	3.231	24	0								
02/02/24	68.38	53.42	14.96	219.60	215.01	226.90	223.85	-8.84	5.80	3.50	3.222	24	0								
03/02/24	68.34	53.29	15.05	219.00	214.42	226.30	223.30	-8.88	5.80	3.50	3.236	24	0								
04/02/24	67.51	52.71	14.80	220.90	214.38	226.10	223.15	-8.77	5.80	3.50	3.182	24	0								
05/02/24	67.75	53.19	14.56	220.90	216.34	228.10	225.07	-8.73	5.80	3.50	3.156	24	0								
06/02/24	68.23	53.31	14.92	220.60	216.00	227.80	224.76	-8.76	5.80	3.50	3.231	24	0								
07/02/24	68.14	53.58	14.56	219.20	214.64	226.40	223.34	-8.70	5.80	3.50	3.130	24	0								
08/02/24	67.62	53.11	14.51	218.80	214.24	225.90	222.91	-8.67	5.80	3.50	3.118	24	0								
09/02/24	67.41	53.12	14.29	219.40	214.90	225.60	223.61	-8.71	5.80	3.50	3.077	24	0								
10/02/24	66.00	52.27	13.73	218.30	213.96	225.40	222.52	-8.56	5.80	3.50	2.943	24	0								
11/02/24	66.98	52.55	14.43	221.90	217.40	229.30	226.31	-8.91	5.80	3.50	3.146	24	0								
12/02/24	67.13	52.91	14.22	209.40	205.14	216.30	213.46	-8.92	5.80	3.50	2.925	24	0								
13/02/24	67.10	53.27	13.83	221.30	216.80	228.70	225.62	-8.82	5.80	3.50	3.008	24	0								
14/02/24	67.49	53.59	13.90	220.10	215.55	227.50	224.43	-8.88	5.80	3.50	3.005	24	0								
15/02/24	67.89	53.55	14.34	220.80	216.24	228.10	225.04	-8.80	5.80	3.50	3.107	24	0								
16/02/24	67.70	53.13	14.57	220.60	216.04	228.00	224.97	-8.93	5.80	3.50	3.154	24	0								
17/02/24	67.84	53.27	14.57	221.00	216.44	228.20	225.15	-8.71	5.80	3.50	3.162	24	0								
18/02/24	67.97	53.07	14.90	221.10	216.54	228.40	225.38	-8.84	5.80	3.50	3.232	24	0								
19/02/24	67.85	53.10	14.75	221.60	217.03	228.90	225.86	-8.83	5.80	3.50	3.210	24	0								
20/02/24	67.76	53.11	14.65	221.50	216.94	228.80	225.74	-8.80	5.80	3.50	3.185	24	0								
Итого:				16580.40	6443.49	6796.70	6706.07	-262.58	5.80	3.50	195.392	720	0								
Средние:	68.03	53.26	14.77						5.80	3.50											
Итоговые параметры на 21/02/24г. 9 ч																					



21.02.24 г. 9 ч. 18.30
Период отсутствия тепла
Время работы прибора после сброса 3690ч
Представитель теплоснабж. организации