

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/21г.-20/04/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
Адрес: ул. Ватутина, д.58
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____ Т.СУТ
М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00410032

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

КС=0xв606 по 1.9

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/03/21	65.37	50.76	14.61	187.40	183.80	193.30	190.93	190.93	-7.13	5.80	3.50	2.692	24	0	0
23/03/21	64.91	50.43	14.48	187.40	183.83	193.30	190.97	190.97	-7.14	5.80	3.50	2.670	24	0	0
24/03/21	65.49	50.73	14.76	187.20	183.56	193.20	190.82	190.82	-7.26	5.80	3.50	2.714	24	0	0
25/03/21	64.16	49.99	14.17	186.80	183.27	192.50	190.24	190.24	-6.97	5.80	3.50	2.603	24	0	0
26/03/21	64.28	49.92	14.36	187.30	183.77	193.00	190.73	190.73	-6.96	5.80	3.50	2.643	24	0	0
27/03/21	64.47	49.78	14.69	187.30	183.75	192.70	190.44	190.44	-6.69	5.80	3.50	2.704	24	0	0
28/03/21	64.19	50.06	14.13	187.00	183.44	192.20	189.90	189.90	-6.46	5.80	3.50	2.596	24	0	0
29/03/21	64.51	50.48	14.03	187.80	184.20	193.00	190.67	190.67	-6.47	5.80	3.50	2.591	24	0	0
30/03/21	64.40	50.13	14.27	184.70	181.21	189.60	187.36	187.36	-6.15	5.80	3.50	2.708	24	0	0
31/03/21	65.16	51.17	13.99	197.20	193.28	201.50	198.23	198.23	-5.95	5.80	3.50	2.633	24	0	0
01/04/21	65.17	51.59	13.58	197.20	193.37	201.50	198.98	198.98	-5.61	5.80	3.50	1.946	24	0	0
02/04/21	62.40	49.12	13.28	149.10	146.44	152.10	150.35	150.35	-3.91	5.80	3.50	2.681	24	0	0
03/04/21	65.15	51.57	13.58	200.80	196.96	204.60	202.01	202.01	-4.89	5.80	3.50	2.676	24	0	0
04/04/21	64.39	50.77	13.62	199.90	196.13	203.60	201.14	201.14	-5.11	5.80	3.50	2.701	24	0	0
05/04/21	64.43	50.68	13.75	199.80	196.03	203.60	200.55	200.55	-4.82	5.80	3.50	2.727	24	0	0
06/04/21	65.42	51.52	13.90	199.60	195.73	203.10	199.77	199.77	-4.79	5.80	3.50	2.655	24	0	0
07/04/21	64.88	51.29	13.59	198.80	194.98	202.30	200.05	200.05	-4.69	5.80	3.50	2.652	24	0	0
08/04/21	65.08	51.53	13.55	199.20	195.36	202.60	200.15	200.15	-4.51	5.80	3.50	2.695	24	0	0
09/04/21	65.32	51.56	13.76	199.50	195.64	202.70	199.59	199.59	-4.83	5.80	3.50	2.721	24	0	0
10/04/21	65.35	51.42	13.93	198.60	194.76	202.10	199.82	199.82	-4.44	5.80	3.50	2.658	24	0	0
11/04/21	64.89	51.26	13.63	198.20	194.38	201.30	198.82	198.82	-4.41	5.80	3.50	2.584	24	0	0
12/04/21	64.93	51.72	13.21	199.00	195.21	202.20	199.62	199.62	-4.15	5.80	3.50	2.445	24	0	0
13/04/21	64.85	51.59	13.26	198.50	194.73	201.40	198.94	198.94	-3.90	5.80	3.50	2.588	24	0	0
14/04/21	64.09	50.31	13.78	180.40	177.04	183.10	180.94	180.94	-3.39	5.80	3.50	2.428	24	0	0
15/04/21	65.19	49.95	15.24	162.20	159.10	164.40	162.49	162.49	-3.45	5.80	3.50	2.461	24	0	0
16/04/21	66.57	50.68	15.89	157.80	154.62	160.00	158.07	158.07	-3.41	5.80	3.50	2.452	24	0	0
17/04/21	65.94	50.04	15.90	157.10	154.00	159.30	157.41	157.41	-3.56	5.80	3.50	2.580	24	0	0
18/04/21	67.17	50.67	16.50	159.50	156.26	161.80	159.82	159.82	-2.77	5.80	3.50	1.627	24	0	0
19/04/21	69.91	57.11	12.80	129.60	126.73	131.50	129.50	129.50	-2.02	5.80	3.50	0.554	24	0	0
20/04/21	66.12	60.25	5.87	95.40	93.51	97.20	95.53	95.53		5.80	3.50	174.971	1720	0	0
ИТОГО:				5460.20	5355.09	5574.80	5505.98	5505.98	-150.89	5.80	3.50				
Средние:	165.14	151.27	13.87												
Итоговые параметры на 21/04/21г. 9 ч															

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/04/21	102316.10	100313.45	91697.70	90395.66	9917.79	1099.265	18851	1931



Период фактической работы 720ч
Период отсутствия. Счета тел.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20782ч
Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации