

Ватутина 58 ноябрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г. -20/12/23г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда Договор №: _____
 Адрес: Ул. Ватутина д. 58 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под
 mi n= 1.00 м3/ч M сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут G обр max= 0.00 м3/ч G обр
 mi n= 0.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00410032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0хВ606 ПО 1.9

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 |
|----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| Р2 | Qo | ВНР | ВОС | НС | | | | | |
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | т | |
| кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | | | | | |
| 23/11/23 | 65.83 | 51.38 | 14.45 | 214.50 | 210.31 | 220.20 | 217.48 | -7.17 | 5.80 |
| 3.50 | 3.045 | 24 | 0 | | | | | | |
| 24/11/23 | 63.17 | 49.77 | 13.40 | 213.70 | 209.80 | 219.70 | 217.14 | -7.34 | 5.80 |
| 3.50 | 2.818 | 24 | 0 | | | | | | |
| 25/11/23 | 61.62 | 49.01 | 12.61 | 213.30 | 209.57 | 219.90 | 217.40 | -7.83 | 5.80 |
| 3.50 | 2.649 | 24 | 0 | | | | | | |
| 26/11/23 | 61.51 | 49.01 | 12.50 | 212.20 | 208.50 | 219.60 | 217.09 | -8.59 | 5.80 |
| 3.50 | 2.613 | 24 | 0 | | | | | | |
| 27/11/23 | 60.04 | 47.15 | 12.89 | 205.30 | 201.87 | 212.20 | 209.96 | -8.09 | 5.80 |
| 3.50 | 2.606 | 24 | 0 | | | | | | |
| 28/11/23 | 61.97 | 48.45 | 13.52 | 202.40 | 198.84 | 208.80 | 206.49 | -7.65 | 5.80 |
| 3.50 | 2.696 | 24 | 0 | | | | | | |
| 29/11/23 | 61.23 | 48.35 | 12.88 | 206.40 | 202.83 | 213.00 | 210.61 | -7.78 | 5.80 |
| 3.50 | 2.618 | 24 | 0 | | | | | | |
| 30/11/23 | 61.30 | 48.33 | 12.97 | 208.30 | 204.71 | 215.20 | 212.81 | -8.10 | 5.80 |
| 3.50 | 2.660 | 24 | 0 | | | | | | |
| 01/12/23 | 61.90 | 48.75 | 13.15 | 207.70 | 204.09 | 214.40 | 211.98 | -7.89 | 5.80 |
| 3.50 | 2.689 | 24 | 0 | | | | | | |
| 02/12/23 | 61.99 | 48.91 | 13.08 | 206.60 | 203.00 | 212.80 | 210.41 | -7.41 | 5.80 |
| 3.50 | 2.663 | 24 | 0 | | | | | | |
| 03/12/23 | 61.55 | 48.80 | 12.75 | 206.00 | 202.40 | 212.20 | 209.82 | -7.42 | 5.80 |
| 3.50 | 2.587 | 24 | 0 | | | | | | |
| 04/12/23 | 61.74 | 48.94 | 12.80 | 207.40 | 203.80 | 213.50 | 211.10 | -7.30 | 5.80 |
| 3.50 | 2.614 | 24 | 0 | | | | | | |
| 05/12/23 | 63.31 | 49.49 | 13.82 | 207.80 | 204.00 | 213.80 | 211.34 | -7.34 | 5.80 |
| 3.50 | 2.824 | 24 | 0 | | | | | | |
| 06/12/23 | 66.60 | 51.45 | 15.15 | 209.40 | 205.20 | 215.20 | 212.53 | -7.33 | 5.80 |
| 3.50 | 3.114 | 24 | 0 | | | | | | |
| 07/12/23 | 64.32 | 50.00 | 14.32 | 209.40 | 205.47 | 215.20 | 212.66 | -7.19 | 5.80 |
| 3.50 | 2.950 | 24 | 0 | | | | | | |
| 08/12/23 | 63.69 | 49.38 | 14.31 | 209.90 | 206.01 | 215.70 | 213.22 | -7.21 | 5.80 |
| 3.50 | 2.953 | 24 | 0 | | | | | | |
| 09/12/23 | 63.55 | 49.51 | 14.04 | 209.60 | 205.74 | 215.40 | 212.92 | -7.18 | 5.80 |
| 3.50 | 2.893 | 24 | 0 | | | | | | |
| 10/12/23 | 64.39 | 49.67 | 14.72 | 208.70 | 204.78 | 214.20 | 211.71 | -6.93 | 5.80 |
| 3.50 | 3.017 | 24 | 0 | | | | | | |
| 11/12/23 | 64.22 | 49.95 | 14.27 | 212.40 | 208.46 | 218.10 | 215.55 | -7.09 | 5.80 |
| 3.50 | 2.979 | 24 | 0 | | | | | | |
| 12/12/23 | 63.64 | 49.66 | 13.98 | 214.20 | 210.23 | 219.70 | 217.11 | -6.88 | 5.80 |
| 3.50 | 2.942 | 24 | 0 | | | | | | |
| 13/12/23 | 66.42 | 51.41 | 15.01 | 214.80 | 210.52 | 220.10 | 217.39 | -6.87 | 5.80 |
| 3.50 | 3.165 | 24 | 0 | | | | | | |
| 14/12/23 | 67.09 | 52.08 | 15.01 | 220.60 | 216.11 | 225.60 | 222.75 | -6.64 | 5.80 |
| 3.50 | 3.252 | 24 | 0 | | | | | | |

Ватутина 58 ноябрь 2023

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 15/12/23 | 66.32 | 51.99 | 14.33 | 225.10 | 220.63 | 231.00 | 228.09 | -7.46 | 5.80 |
| 3.50 | 3.165 | 24 0 | | | | | | | |
| 16/12/23 | 67.64 | 52.76 | 14.88 | 225.20 | 220.58 | 231.00 | 228.00 | -7.42 | 5.80 |
| 3.50 | 3.291 | 24 0 | | | | | | | |
| 17/12/23 | 67.70 | 52.91 | 14.79 | 224.60 | 220.01 | 230.40 | 227.38 | -7.37 | 5.80 |
| 3.50 | 3.262 | 24 0 | | | | | | | |
| 18/12/23 | 67.95 | 53.49 | 14.46 | 225.20 | 220.49 | 231.20 | 228.09 | -7.60 | 5.80 |
| 3.50 | 3.195 | 24 0 | | | | | | | |
| 19/12/23 | 68.03 | 53.70 | 14.33 | 225.30 | 220.59 | 231.10 | 227.96 | -7.37 | 5.80 |
| 3.50 | 3.168 | 24 0 | | | | | | | |
| 20/12/23 | 67.51 | 53.22 | 14.29 | 224.90 | 220.32 | 230.70 | 227.63 | -7.31 | 5.80 |
| 3.50 | 3.154 | 24 0 | | | | | | | |

Итого: | 81.582 | 672 | 0 | | 5970.90 | 5858.86 | 6139.90 | 6066.62 | -207.76 |

Средние: | 64.15 | 50.27 | 13.88 | | | | | | | 5.80
 | 3.50 |
 Итоговые параметры на 21/12/23г. 9 ч

| Qo | Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг |
|------|------|-----|----|----|----|----|
| | ВНР | ВОС | | | | |
| | | | | | | |
| Гкал | ч | м3 | т | м3 | т | т |
| | | | | | | |

21/12/23 | 11830.40 | 11615.67 | 12168.50 | 12023.10 | -407.43 |
 148.314 | 1318 | 884 |
 Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 2202ч
 Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации