

Ватутина 58 октябрь 2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 16/10/23г. -22/11/23г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Ул. Ватутина д. 58

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под

min= 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ Т.сут

G обр max= 0.00 м3/ч G обр

min= 0.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00410032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хВ606 ПО 1.9

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
16/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
17/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
18/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
19/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
20/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
21/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
22/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
23/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
24/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
25/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
26/10/23	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.80
3.50	----	0	24	*					
27/10/23	61.82	50.56	11.26	111.30	109.36	115.60	114.21	-4.85	5.80
3.50	1.235	13	11	*					
28/10/23	62.26	51.14	11.12	219.10	215.24	225.30	222.50	-7.26	5.80
3.50	2.400	24	0						
29/10/23	61.92	50.68	11.24	219.20	215.36	225.40	222.67	-7.31	5.80
3.50	2.429	24	0						
30/10/23	62.14	50.92	11.22	219.10	215.26	225.30	222.56	-7.30	5.80
3.50	2.420	24	0						
31/10/23	62.22	51.17	11.05	218.70	214.86	224.90	222.12	-7.26	5.80
3.50	2.383	24	0						
01/11/23	61.99	51.09	10.90	218.60	214.76	224.80	222.03	-7.27	5.80
3.50	2.345	24	0						
02/11/23	62.13	50.96	11.17	218.50	214.65	224.60	221.86	-7.21	5.80
3.50	2.404	24	0						
03/11/23	61.87	50.71	11.16	218.40	214.56	224.60	221.90	-7.34	5.80
3.50	2.399	24	0						
04/11/23	62.03	50.92	11.11	218.30	214.46	224.50	221.76	-7.30	5.80
3.50	2.389	24	0						
05/11/23	61.73	50.60	11.13	218.20	214.36	224.50	221.79	-7.43	5.80
3.50	2.392	24	0						
06/11/23	61.17	50.11	11.06	218.20	214.47	224.60	221.91	-7.44	5.80
3.50	2.379	24	0						

Ватутина 58 октябрь 2023

07/11/23	61.92	50.61	11.31	218.40	214.56	224.90	222.17	-7.61	5.80
3.50	2.430	24	0						
08/11/23	61.62	50.32	11.30	218.10	214.27	224.70	222.04	-7.77	5.80
3.50	2.429	24	0						
09/11/23	61.40	50.13	11.27	218.50	214.74	224.90	222.20	-7.46	5.80
3.50	2.424	24	0						
10/11/23	61.56	49.99	11.57	218.80	214.98	225.10	222.47	-7.49	5.80
3.50	2.495	24	0						
11/11/23	61.75	50.11	11.64	218.70	214.86	224.90	222.24	-7.38	5.80
3.50	2.506	24	0						
12/11/23	61.63	49.91	11.72	218.20	214.40	224.60	221.93	-7.53	5.80
3.50	2.520	24	0						
13/11/23	61.50	50.13	11.37	218.50	214.67	224.90	222.25	-7.58	5.80
3.50	2.447	24	0						
14/11/23	61.24	49.69	11.55	218.70	214.91	224.90	222.28	-7.37	5.80
3.50	2.488	24	0						
15/11/23	61.32	49.78	11.54	218.60	214.80	224.80	222.17	-7.37	5.80
3.50	2.486	24	0						
16/11/23	61.76	50.22	11.54	218.70	214.85	224.90	222.22	-7.37	5.80
3.50	2.487	24	0						
17/11/23	61.27	49.58	11.69	218.70	214.93	224.90	222.28	-7.35	5.80
3.50	2.520	24	0						
18/11/23	61.80	49.65	12.15	218.70	214.91	225.00	222.34	-7.43	5.80
3.50	2.618	24	0						
19/11/23	59.83	47.47	12.36	202.50	199.18	208.20	205.95	-6.77	5.80
3.50	2.470	24	0						
20/11/23	62.07	50.24	11.83	220.70	216.84	227.10	224.36	-7.52	5.80
3.50	2.572	24	0						
21/11/23	61.98	49.62	12.36	215.40	211.65	221.90	219.32	-7.67	5.80
3.50	2.623	24	0						
22/11/23	63.77	50.08	13.69	216.60	212.59	222.50	219.85	-7.26	5.80
3.50	2.917	24	0						

Итого: | 65.607 | 637 | 275 | | 5775.40 | 5674.48 | 5942.30 | 5871.38 | -196.90 |

Средние: | 61.77 | 50.24 | 11.53 | | | | | | | | 5.80  
 | 3.50 | | | | | | | | | | |  
 итоговые параметры на 23/11/23г. 10 ч

Qo	Дата	V1	M1	V2	M2	Mг
	ВНР	ВОС				
Гкал	ч	М3	т	М3	т	т
		ч				

23/11/23 | 5864.70 | 5762.01 | 6034.00 | 5961.91 | -199.90 |  
 66.843 | 647 | 884 |  
 Период нормальной работы 637ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 275ч  
 Время работы прибора после сброса 1531ч  
 Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации