

Ватутина 58 декабрь 21

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: 000 "УК" Комфортная среда

Адрес: Ул. Ватутина д.58

Тепловычислитель ВК7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды=\_\_\_\_\_ Т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ Т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00410032

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

КС=0xв606 по 1.9

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		М3	Т	М3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/11/21	164.21	50.43	13.78		192.80	189.20	196.40	194.01	-4.81		5.80	3.50	2.612	24	0	
23/11/21	63.80	50.18	13.62		192.60	189.05	196.00	193.68	-4.63		5.80	3.50	2.582	24	0	
24/11/21	65.52	50.99	14.53		193.30	189.52	196.80	194.42	-4.90		5.80	3.50	2.759	24	0	
25/11/21	66.33	51.55	14.78		193.30	189.46	196.70	194.24	-4.78		5.80	3.50	2.806	24	0	
26/11/21	65.94	51.24	14.70		193.30	189.46	196.60	194.16	-4.70		5.80	3.50	2.789	24	0	
27/11/21	64.93	50.56	14.37		192.60	188.88	196.00	193.62	-4.74		5.80	3.50	2.721	24	0	
28/11/21	63.72	50.02	13.70		191.50	187.93	194.90	192.60	-4.67		5.80	3.50	2.577	24	0	
29/11/21	62.90	49.64	13.26		182.30	179.02	185.50	183.34	-4.32		5.80	3.50	2.380	24	0	
30/11/21	61.64	48.73	12.91		193.90	190.50	196.70	194.50	-4.00		5.80	3.50	2.463	24	0	
01/12/21	62.80	49.40	13.40		194.40	190.91	197.10	194.82	-3.91		5.80	3.50	2.566	24	0	
02/12/21	64.22	50.31	13.91		194.40	190.77	197.00	194.63	-3.86		5.80	3.50	2.659	24	0	
03/12/21	63.40	49.80	13.60		193.80	190.24	196.60	194.29	-4.05		5.80	3.50	2.594	24	0	
04/12/21	62.96	49.69	13.27		193.70	190.20	196.50	194.19	-3.99		5.80	3.50	2.532	24	0	
05/12/21	62.85	49.35	13.50		193.90	190.38	196.80	194.54	-4.16		5.80	3.50	2.572	24	0	
06/12/21	63.84	50.04	13.80		193.70	190.08	196.40	194.09	-4.01		5.80	3.50	2.626	24	0	
07/12/21	64.12	50.34	13.78		193.80	190.18	196.60	194.26	-4.08		5.80	3.50	2.627	24	0	
08/12/21	63.38	49.86	13.52		193.70	190.12	196.60	194.27	-4.15		5.80	3.50	2.576	24	0	
09/12/21	63.32	49.87	13.45		193.20	189.63	196.00	193.68	-4.05		5.80	3.50	2.554	24	0	
10/12/21	63.49	50.05	13.44		192.80	189.21	195.60	193.27	-4.06		5.80	3.50	2.547	24	0	
11/12/21	63.86	49.77	14.09		193.30	189.72	196.10	193.79	-4.07		5.80	3.50	2.678	24	0	
12/12/21	65.06	50.26	14.80		193.70	189.94	196.60	194.24	-4.30		5.80	3.50	2.815	24	0	
13/12/21	65.49	50.79	14.70		193.80	190.02	196.80	194.40	-4.38		5.80	3.50	2.800	24	0	
14/12/21	64.48	50.32	14.16		193.40	189.73	196.30	193.92	-4.19		5.80	3.50	2.693	24	0	
15/12/21	63.84	49.87	13.97		193.00	189.40	196.00	193.68	-4.28		5.80	3.50	2.651	24	0	
16/12/21	63.60	49.41	14.19		190.40	186.91	193.50	191.27	-4.36		5.80	3.50	2.657	24	0	
17/12/21	64.84	50.59	14.25		193.30	189.63	196.60	194.21	-4.58		5.80	3.50	2.709	24	0	
18/12/21	64.45	50.11	14.34		193.60	189.94	196.70	194.36	-4.42		5.80	3.50	2.731	24	0	
19/12/21	64.97	50.22	14.75		193.90	190.15	196.90	194.52	-4.37		5.80	3.50	2.809	24	0	
Итого:					15401.40	15300.18	15486.30	15421.00	-120.82		5.80	3.50	174.085	1672	0	

Средние: 164.07 | 50.12 | 13.95 | Итоговые параметры на 20/12/21г. 9 ч

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	Т	М3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
20/12/21	140725.20	137985.62	130833.30	128903.10	9082.52	1339.075	24683	1931		

период нормальной работы 672ч  
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
время работы прибора после сброса 26614ч

представитель абонента  
представитель теплоснабж. организации

