

котлостроительная 25-1 январь 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 23/01/23г. -20/02/23г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда  
 Адрес: Ул. Котлостроительная д.25/1  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы: Т.СУТ МГВС=  
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС=  
 ТХВ= 3.80 Град С  
 заводской номер 00240803

Договор N:  
 Тип расходомера:  
 Пределы измерений:  
 G под max= 30.00 м3/ч G под min=  
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

0.05 м3/ч  
 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХС4С1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	т	мг	р1	р2	q0	внр	вос	нс	
	°C			м3		м3		Т		кг/см2		кг/см2		Гкал		ч	
23/01/23	65.39	51.03	14.36	218.26	214.08	215.77	213.08	1.00	0.87	7.60	3.40	3.40	3.088	24	0	0	
24/01/23	65.36	51.03	14.33	218.16	213.90	215.68	213.03	0.87	0.88	7.60	3.40	3.40	3.078	24	0	0	
25/01/23	65.84	51.22	14.62	218.07	213.80	215.56	212.92	0.88	0.94	7.60	3.40	3.40	3.139	24	0	0	
26/01/23	68.51	53.06	15.45	218.38	213.82	215.75	212.88	0.94	0.90	7.60	3.40	3.40	3.320	24	0	0	
27/01/23	68.51	53.29	15.06	218.43	213.87	215.87	212.97	0.90	0.86	7.60	3.40	3.40	3.236	24	0	0	
28/01/23	68.21	52.59	15.62	218.48	213.92	215.86	213.06	0.86	0.85	7.60	3.40	3.40	3.358	24	0	0	
29/01/23	66.11	51.47	14.64	218.15	213.85	215.69	213.00	0.85	0.84	7.60	3.40	3.40	3.145	24	0	0	
30/01/23	64.90	50.83	14.07	217.92	213.74	215.53	212.90	0.84	0.80	7.60	3.40	3.40	3.021	24	0	0	
31/01/23	62.62	48.91	13.71	186.61	183.24	191.52	182.44	0.80	0.99	7.60	3.40	3.40	2.524	21	3	*	
01/02/23	64.65	51.01	13.64	219.73	215.55	217.23	214.56	0.99	1.21	7.60	3.40	3.40	2.934	24	0	0	
02/02/23	64.57	51.05	13.52	220.08	215.89	217.35	214.68	1.21	1.24	7.60	3.40	3.40	2.973	24	0	0	
03/02/23	64.70	51.01	13.69	220.15	215.95	217.30	214.61	1.24	1.18	7.60	3.40	3.40	3.088	24	0	0	
04/02/23	64.54	50.31	14.23	220.07	215.89	217.23	214.65	1.18	1.16	7.60	3.40	3.40	3.104	24	0	0	
05/02/23	65.40	51.12	14.28	220.60	216.30	217.80	215.12	1.16	1.14	7.60	3.40	3.40	3.136	24	0	0	
06/02/23	66.23	51.80	14.43	220.60	216.25	217.85	215.09	1.14	1.18	7.60	3.40	3.40	3.487	24	0	0	
07/02/23	69.89	53.86	16.03	221.38	216.55	218.39	215.41	1.18	1.07	7.60	3.40	3.40	3.604	24	0	0	
08/02/23	70.75	54.17	16.58	221.41	216.50	218.35	215.37	1.07	1.09	7.60	3.40	3.40	3.697	24	0	0	
09/02/23	72.46	55.46	17.00	221.73	216.54	218.60	215.47	1.09	1.03	7.60	3.40	3.40	3.507	24	0	0	
10/02/23	70.12	53.97	16.15	220.96	216.00	218.02	215.05	1.03	0.98	7.60	3.40	3.40	3.272	24	0	0	
11/02/23	68.98	53.50	15.48	220.70	216.00	217.91	214.97	0.98	1.01	7.60	3.40	3.40	3.253	24	0	0	
12/02/23	67.67	52.60	15.07	220.38	215.86	217.71	214.88	1.01	0.89	7.60	3.40	3.40	3.232	24	0	0	
13/02/23	68.37	53.35	15.02	220.21	215.63	217.55	214.62	0.89	0.88	7.60	3.40	3.40	3.293	24	0	0	
14/02/23	67.84	52.92	14.92	219.99	215.49	217.42	214.55	0.88	0.83	7.60	3.40	3.40	3.213	24	0	0	
15/02/23	68.10	52.88	15.22	219.97	215.41	217.36	214.52	0.88	0.80	7.60	3.40	3.40	3.253	24	0	0	
16/02/23	68.49	53.65	14.84	220.15	215.58	217.65	214.70	0.83	0.80	7.60	3.40	3.40	3.252	24	0	0	
17/02/23	68.55	53.53	15.02	220.17	215.56	217.67	214.73	0.80	0.73	7.60	3.40	3.40	3.111	24	0	0	
18/02/23	67.84	52.81	15.03	219.90	215.39	217.46	214.59	0.73	1.27	7.60	3.40	3.40	3.111	24	0	0	
19/02/23	65.98	51.59	14.39	219.48	215.15	217.16	214.42	1.27		7.60	3.40	3.40	2.886	24	0	0	
20/02/23	64.72	51.36	13.36	219.30	215.14	216.53	213.87			7.60	3.40	3.40		24	0	0	
Итого:				16339.42	16210.99	16269.77	16182.09	28.90					192.518	1693	3		

Средние: 167.07 | 52.25 | 14.82 | Итоговые параметры на 21/02/23г. 10 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	t	т	мг	р1	р2	q0	внр	вос
	м3		м3		Т		кг/см2		кг/см2		Гкал	
21/02/23	15762.42	15951.53	15762.42	15736.01	26.41	230.131	2967	9				

период нормального рабочего периода от учета тепла энергии 3ч  
 время работы прибора после сброса 2976ч  
 Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

