

Москатова 25 ГВС январь 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г. - 15/02/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда

Адрес: Ул. Москатова д. 25

Тепловычислитель вкТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = Т.сут МГВС = Т.сут

Тхв = 5.00 Град С

Заводской номер 00271871

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под шах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр шах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x2533 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | T | MГ | P1 | P2 | Q0 | QF | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | Т | м3 | Т | Т | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | ч |
| 20/01/23 | 47.42 | 35.82 | 11.60 | 36.98 | 36.57 | 21.21 | 21.02 | 15.55 | 15.55 | 6.75 | 6.05 | 0.903 | 0.477 | 24 | 0 | 0 |
| 21/01/23 | 46.95 | 35.25 | 11.70 | 37.93 | 37.56 | 20.95 | 20.82 | 16.74 | 16.74 | 6.73 | 6.04 | 0.945 | 0.506 | 24 | 0 | 0 |
| 22/01/23 | 45.76 | 35.34 | 10.42 | 38.85 | 38.46 | 20.85 | 20.71 | 17.75 | 17.75 | 6.64 | 5.93 | 0.940 | 0.529 | 24 | 0 | 0 |
| 23/01/23 | 54.06 | 38.34 | 15.72 | 34.45 | 34.00 | 20.27 | 20.08 | 13.92 | 13.92 | 6.59 | 5.91 | 0.999 | 0.476 | 24 | 0 | 0 |
| 24/01/23 | 58.14 | 43.10 | 15.04 | 33.44 | 32.94 | 20.17 | 19.93 | 13.01 | 13.01 | 6.77 | 6.05 | 0.990 | 0.516 | 24 | 0 | 0 |
| 25/01/23 | 57.93 | 43.25 | 14.68 | 32.50 | 32.00 | 18.88 | 18.64 | 13.36 | 13.36 | 6.78 | 6.04 | 0.982 | 0.522 | 24 | 0 | 0 |
| 26/01/23 | 58.49 | 43.05 | 15.44 | 32.95 | 32.46 | 19.04 | 18.80 | 13.66 | 13.66 | 6.79 | 6.06 | 1.021 | 0.535 | 24 | 0 | 0 |
| 27/01/23 | 57.77 | 42.73 | 15.04 | 33.05 | 32.55 | 19.19 | 18.95 | 13.60 | 13.60 | 6.79 | 6.05 | 1.006 | 0.522 | 24 | 0 | 0 |
| 28/01/23 | 58.07 | 42.86 | 15.21 | 33.05 | 32.56 | 19.41 | 19.17 | 13.39 | 13.39 | 6.79 | 6.06 | 1.004 | 0.520 | 24 | 0 | 0 |
| 29/01/23 | 58.27 | 43.64 | 14.63 | 34.48 | 33.95 | 19.64 | 19.40 | 14.55 | 14.55 | 6.74 | 6.00 | 1.057 | 0.579 | 24 | 0 | 0 |
| 30/01/23 | 58.75 | 44.21 | 14.54 | 34.36 | 33.83 | 19.82 | 19.58 | 14.25 | 14.25 | 6.79 | 6.05 | 1.049 | 0.572 | 24 | 0 | 0 |
| 31/01/23 | 58.00 | 45.18 | 12.82 | 31.70 | 31.23 | 18.46 | 18.24 | 12.99 | 12.99 | 5.98 | 5.30 | 0.921 | 0.542 | 24 | 0 | 0 |
| 01/02/23 | 58.74 | 44.80 | 13.94 | 33.86 | 33.31 | 19.75 | 19.51 | 13.80 | 13.80 | 6.74 | 5.99 | 1.017 | 0.558 | 24 | 0 | 0 |
| 02/02/23 | 58.55 | 43.71 | 14.84 | 32.64 | 32.13 | 19.40 | 19.16 | 12.97 | 12.97 | 6.73 | 6.00 | 0.980 | 0.516 | 24 | 0 | 0 |
| 03/02/23 | 58.40 | 43.66 | 14.74 | 32.99 | 32.49 | 19.17 | 18.93 | 13.56 | 13.56 | 6.74 | 6.01 | 1.003 | 0.539 | 24 | 0 | 0 |
| 04/02/23 | 58.26 | 43.48 | 14.78 | 33.16 | 32.66 | 19.18 | 18.94 | 13.72 | 13.72 | 6.75 | 6.02 | 1.010 | 0.541 | 24 | 0 | 0 |
| 05/02/23 | 58.22 | 43.77 | 14.45 | 35.14 | 34.58 | 19.25 | 19.01 | 15.57 | 15.57 | 6.68 | 5.95 | 1.104 | 0.616 | 24 | 0 | 0 |
| 06/02/23 | 58.14 | 43.55 | 14.59 | 33.39 | 32.88 | 19.12 | 18.88 | 14.00 | 14.00 | 6.77 | 6.05 | 1.019 | 0.549 | 24 | 0 | 0 |
| 07/02/23 | 56.68 | 42.46 | 14.22 | 21.63 | 21.33 | 12.15 | 12.01 | 9.32 | 9.32 | 5.66 | 5.21 | 0.652 | 0.296 | 24 | 0 | 0 |
| 08/02/23 | 58.02 | 51.05 | 6.97 | 29.72 | 29.28 | 19.27 | 19.02 | 10.26 | 10.26 | 3.81 | 3.17 | 0.672 | 0.452 | 24 | 0 | 0 |
| 09/02/23 | 55.98 | 50.01 | 5.97 | 23.30 | 22.98 | 11.44 | 11.32 | 11.66 | 11.66 | 4.77 | 4.15 | 0.661 | 0.470 | 24 | 0 | 0 |
| 10/02/23 | 56.91 | 41.31 | 15.60 | 30.54 | 30.08 | 16.03 | 15.89 | 14.19 | 14.19 | 6.71 | 6.10 | 0.985 | 0.529 | 24 | 0 | 0 |
| 11/02/23 | 57.36 | 41.90 | 15.46 | 33.18 | 32.73 | 17.37 | 17.15 | 15.58 | 15.58 | 6.81 | 6.22 | 1.081 | 0.591 | 24 | 0 | 0 |
| 12/02/23 | 56.12 | 41.23 | 14.89 | 32.47 | 32.00 | 17.15 | 16.94 | 15.06 | 15.06 | 6.83 | 6.22 | 1.022 | 0.560 | 24 | 0 | 0 |
| 13/02/23 | 56.95 | 40.99 | 15.96 | 29.93 | 29.47 | 17.00 | 16.80 | 12.67 | 12.67 | 6.87 | 6.26 | 0.926 | 0.465 | 24 | 0 | 0 |
| 14/02/23 | 56.06 | 40.79 | 15.27 | 30.94 | 30.49 | 16.89 | 16.70 | 13.79 | 13.79 | 6.85 | 6.24 | 0.958 | 0.511 | 24 | 0 | 0 |
| 15/02/23 | 56.46 | 41.04 | 15.42 | 30.29 | 29.85 | 16.82 | 16.61 | 16.70 | 16.70 | 6.86 | 6.24 | 0.936 | 0.492 | 24 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | 876.92 | 864.37 | 497.88 | 492.21 | 372.16 | | | | 25.843 | 13.981 | 1648 | 0 | 0 |

Средние: 156.31 | 42.46 | 13.85

Итоговые параметры на 17/02/23г. 9 ч

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | T | MГ | Q0 | QF | ВНР | ВОС |
|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|-------|-----|-----|
| | м3 | Т | м3 | Т | Т | Т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 17/02/23 | 26999.71 | 26656.65 | 2278.68 | 2259.44 | 24397.21 | 1137.650 | 815.981 | 21904 | 508 | |

Период нормального рабочего периода отсчета: 17/02/23г. 0ч
 Период отсчета: 17/02/23г. 0ч
 Время работы прибора: 22412ч
 Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации

