ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/23г.-20/02/23г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда Договор N:_____
Адрес:Ул.Роза Люксембург д.240/5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00180680 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x951D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/23	65.38	48.50	16.88	146.14	143.33	145.76	144.12	-0.79	6.30	2.70	2.427	24	0	
24/01/23	66.67	49.31	17.36	147.14	144.17	146.68	145.00	-0.83	6.30	2.70	2.511	24	0	
25/01/23	68.55	50.53	18.02	149.50	146.35	148.97	147.15	-0.80	6.30	2.70	2.644	24	0	
26/01/23	69.80	51.32	18.48	147.92	144.67	147.34	145.50	-0.83	6.30	2.70	2.680	24	0	
27/01/23	70.77	51.53	19.24	146.22	142.93	145.61	143.74	-0.81	6.30	2.70	2.759	24	0	
28/01/23	69.34	50.90	18.44	146.44	143.26	145.93	144.16	-0.90	6.30	2.70	2.649	24	0	
29/01/23	65.40	48.74	16.66	145.19	142.34	144.86	143.26	-0.92	6.30	2.70	2.375	24	0	
30/01/23	64.40	48.20	16.20	144.74	142.03	144.39	142.77	-0.74	6.30	2.70	2.306	24	0	
31/01/23	64.12	48.10	16.02	145.34	142.66	144.97	143.32	-0.66	6.30	2.70	2.292	24	0	
01/02/23	64.24	48.02	16.22	144.03	141.37	143.09	141.48	-0.11	6.30	2.70	2.303	24	0	
02/02/23	64.34	47.92	16.42	143.05	140.34	142.61	141.03	-0.69	6.30	2.70	2.313	24	0	
03/02/23	64.68	48.23	16.45	143.82	141.09	143.35	141.80	-0.71	6.30	2.70	2.326	24	0	
04/02/23	63.86	47.65	16.21	143.35	140.70	142.90	141.36	-0.66	6.30	2.70	2.287	24	0	
05/02/23	66.46	49.26	17.20	147.01	144.08	146.45	144.77	-0.69	6.30	2.70	2.483	24	0	
06/02/23	68.80	50.27	18.53	144.11	141.04	143.43	141.70	-0.66	6.30	2.70	2.622	24	0	
07/02/23	75.58	53.70	21.88	146.21	142.51	145.37	143.39	-0.88	6.30	2.70	3.127	24	0	
08/02/23	80.05	56.64	23.41	150.92	146.68	150.18	147.95	-1.27	6.30	2.70	3.444	24	0	
09/02/23	80.32	57.08	23.24	152.94	148.63	152.46	150.12	-1.49	6.30	2.70	3.466	24	0	
10/02/23	75.78	54.85	20.93	151.45	147.63	151.32	149.18	-1.55	6.30	2.70	3.099	24	0	
11/02/23	75.40	54.51	20.89	149.88	146.12	149.77	147.70	-1.58	6.30	2.70	3.062	24	0	
12/02/23	68.50	50.51	17.99	146.52	143.43	146.70	144.94	-1.51	6.30	2.70	2.589	24	0	
13/02/23	71.40	51.87	19.53	146.57	143.24	146.58	144.68	-1.44	6.30	2.70	2.808	24	0	
14/02/23	68.06	50.02	18.04	145.49	142.43	145.68	143.93	-1.50	6.30	2.70	2.578	24	0	
15/02/23	68.68	50.38	18.30	144.58	141.50	144.64	142.88	-1.38	6.30	2.70	2.596	24	0	
16/02/23	70.35	51.40	18.95	146.42	143.19	146.41	144.54	-1.35	6.30	2.70	2.722	24	0	
17/02/23	70.44	51.27	19.17	143.84	140.66	143.75	142.02	-1.36	6.30	2.70	2.703	24	0	
18/02/23	68.25	50.31	17.94	145.80	142.74	145.89	144.13	-1.39	6.30	2.70	2.569	24	0	
19/02/23	64.84	48.28	16.56	144.70	141.94	144.89	143.25	-1.31	6.30	2.70	2.359	24	0	
20/02/23	63.86	47.91	15.95	145.45	142.74	145.71	144.13	-1.39	6.30	2.70	2.285	24	0	
Итого:				4244.77	4153.80	4235.69	4184.00	-30.20			76.384	696	0	
Средние:	68.91	50.59	18.32						6.30	2.70				

Итоговые параметры на 21/02/23г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/02/23	12284.14	12029.66	12270.43	12121.63	-91.97	215.069	2015	1

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2016ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

УК «Комфортная среда» ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог