

Ватутина 58 январь 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/23г. -20/02/23г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда

Адрес: Ул. Ватутина д. 58

Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Договорные расходы:

M сет. воды= Т.СУТ Мгвс= Т.СУТ

Тхв= 5.00 Град С

заводской номер 00410032

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хв606 ПО 1.9

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/01/23	64.40	47.76	16.64	180.20	176.84	188.70	186.66	9.82	5.80	3.50	5.80	3.50	2.945	24	0	0
24/01/23	64.46	48.09	16.37	180.50	177.13	189.10	187.01	9.88	5.80	3.50	5.80	3.50	2.902	24	0	0
25/01/23	65.44	48.61	16.83	180.70	177.15	189.20	187.07	9.92	5.80	3.50	5.80	3.50	2.987	24	0	0
26/01/23	67.66	50.50	17.16	181.30	177.53	189.60	187.32	9.79	5.80	3.50	5.80	3.50	3.051	24	0	0
27/01/23	67.56	50.44	17.12	181.80	178.08	189.70	187.41	9.33	5.80	3.50	5.80	3.50	3.054	24	0	0
28/01/23	67.23	50.43	16.80	181.90	178.08	189.80	187.54	9.36	5.80	3.50	5.80	3.50	3.000	24	0	0
29/01/23	65.71	49.40	16.31	181.70	178.15	189.50	187.29	9.14	5.80	3.50	5.80	3.50	2.908	24	0	0
30/01/23	64.60	48.47	16.13	181.80	178.32	189.30	187.21	8.89	5.80	3.50	5.80	3.50	2.881	24	0	0
31/01/23	64.55	48.80	15.75	182.80	179.33	190.00	187.84	8.51	5.80	3.50	5.80	3.50	2.829	24	0	0
01/02/23	64.42	48.63	15.79	183.00	179.57	190.10	187.97	8.40	5.80	3.50	5.80	3.50	2.844	24	0	0
02/02/23	64.42	48.41	15.72	183.40	179.95	190.40	188.27	8.32	5.80	3.50	5.80	3.50	2.829	24	0	0
03/02/23	63.99	48.46	15.53	183.60	180.18	190.30	188.18	8.00	5.80	3.50	5.80	3.50	2.805	24	0	0
04/02/23	64.06	48.37	15.69	183.30	179.85	190.20	188.08	8.23	5.80	3.50	5.80	3.50	2.888	24	0	0
05/02/23	64.55	48.50	16.05	183.00	179.54	189.90	187.79	8.25	5.80	3.50	5.80	3.50	2.888	24	0	0
06/02/23	65.64	49.09	16.55	183.50	179.88	190.30	188.15	8.27	5.80	3.50	5.80	3.50	2.980	24	0	0
07/02/23	68.43	50.36	18.07	184.50	180.61	191.20	188.87	8.26	5.80	3.50	5.80	3.50	3.267	24	0	0
08/02/23	69.42	50.77	18.65	184.90	180.92	191.70	189.37	8.45	5.80	3.50	5.80	3.50	3.379	24	0	0
09/02/23	70.16	51.62	18.54	184.70	180.64	191.30	188.92	8.28	5.80	3.50	5.80	3.50	3.355	24	0	0
10/02/23	68.44	50.82	17.62	184.40	180.48	191.30	188.79	8.31	5.80	3.50	5.80	3.50	3.182	24	0	0
11/02/23	68.38	51.14	17.24	184.80	180.94	191.30	188.93	8.31	5.80	3.50	5.80	3.50	3.123	24	0	0
12/02/23	66.88	50.03	16.85	184.40	180.63	191.00	188.74	8.11	5.80	3.50	5.80	3.50	3.047	24	0	0
13/02/23	67.93	50.91	17.02	185.00	181.16	191.60	189.34	8.18	5.80	3.50	5.80	3.50	3.089	24	0	0
14/02/23	67.11	50.44	16.67	185.00	181.20	191.60	189.28	8.08	5.80	3.50	5.80	3.50	3.025	24	0	0
15/02/23	67.31	50.50	16.81	185.20	181.39	191.60	189.27	7.89	5.80	3.50	5.80	3.50	3.054	24	0	0
16/02/23	67.46	50.52	16.94	185.00	181.17	191.60	189.27	8.10	5.80	3.50	5.80	3.50	3.073	24	0	0
17/02/23	67.59	50.73	16.86	185.30	181.46	191.90	189.57	8.11	5.80	3.50	5.80	3.50	3.063	24	0	0
18/02/23	66.90	50.44	16.46	185.30	181.53	191.70	189.37	7.84	5.80	3.50	5.80	3.50	2.992	24	0	0
19/02/23	64.16	48.67	15.49	184.60	181.13	191.00	188.85	7.72	5.80	3.50	5.80	3.50	2.809	24	0	0
20/02/23	63.31	48.28	15.03	184.80	181.41	191.20	189.09	7.68	5.80	3.50	5.80	3.50	2.733	24	0	0
Итого:				5320.40	5214.35	5526.00	5461.46	-247.11					186.922	696	0	0
Средние:	166.27	49.63	16.64								5.80	3.50				

Итоговые параметры на 21/02/23г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
21/02/23	185802.70	165420.10	163058.85	22743.85	2040.927	33069	3818		

период нормальная работа 696ч  
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
время работы прибора после сброса 36887ч  
представитель абонента

