ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/20г.-22/11/20г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Седова д.10/1 л.А Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/10/20	42.68	35.81	6.87	146.42	145.04	147.77	146.80	-1.76	1.03	3.37	0.982	24	0	
22/10/20	52.15	40.54	11.61	132.25	130.52	130.32	129.29	1.23	1.03	3.45	1.506	24	0	
23/10/20	57.24	42.93	14.31	119.37	117.53	118.85	117.78	-0.25	1.04	3.39	1.675	24	0	
24/10/20	61.69	47.35	14.34	172.37	169.34	167.91	166.12	3.22	1.03	3.33	2.419	24	0	
25/10/20	61.11	47.52	13.59	205.92	202.37	194.42	192.34	10.03	1.03	3.33	2.737	24	0	
26/10/20	59.49	46.30	13.19	231.50	227.67	211.11	208.96	18.71	1.03	3.34	3.000	24	0	
27/10/20	57.06	43.49	13.57	214.84	211.56	191.58	189.82	21.74	1.04	3.28	2.859	24	0	
28/10/20	58.03	43.93	14.10	209.90	206.58	199.51	197.66	8.92	1.03	3.31	2.892	24	0	
29/10/20	53.10	42.48	10.62	188.00	185.46	171.55	170.05	15.41	1.03	2.85	1.969	24	0	
30/10/20	57.86	43.93	13.93	201.02	197.87	190.92	189.18	8.69	1.03	3.44	2.744	24	0	
31/10/20	56.61	42.48	14.13	141.87	139.72	135.12	133.92	5.80	1.03	3.37	1.962	24	0	
01/11/20	56.57	42.47	14.10	170.08	167.49	160.72	159.31	8.18	1.03	3.36	2.347	24	0	
02/11/20	56.12	42.69	13.43	203.46	200.46	193.31	191.64	8.82	1.03	3.36	2.679	24	0	
03/11/20	56.35	42.64	13.71	213.47	210.25	190.41	188.73	21.52	1.03	3.37	2.871	24	0	
04/11/20	56.33	42.74	13.59	210.90	207.71	193.92	192.24	15.47	1.03	3.38	2.812	24	0	
05/11/20	56.31	42.76	13.55	211.15	208.01	199.92	198.19	9.82	1.02	3.39	2.804	24	0	
06/11/20	55.53	42.09	13.44	208.28	205.24	195.58	193.94	11.30	1.03	3.57	2.746	24	0	
07/11/20	55.73	41.89	13.84	214.15	211.07	193.24	191.64	19.43	1.03	3.48	2.907	24	0	
08/11/20	58.03	43.00	15.03	222.61	219.05	190.83	189.14	29.91	1.02	3.46	3.276	24	0	
09/11/20	58.14	43.42	14.72	219.70	216.21	197.04	195.29	20.92	1.02	3.51	3.166	24	0	
10/11/20	57.97	43.07	14.90	225.71	222.10	193.60	191.91	30.19	1.02	3.52	3.289	24	0	
11/11/20	65.67	47.27	18.40	225.62	221.14	200.30	198.18	22.96	1.02	3.51	4.068	24	0	
12/11/20	69.31	47.79	21.52	170.12	166.42	146.37	144.78	21.64	1.02	3.28	3.574	24	0	
13/11/20	69.35	47.57	21.78	141.18	138.12	122.76	121.41	16.71	1.02	3.13	3.001	24	0	
14/11/20	66.96	47.30	19.66	221.44	216.93	194.21	192.20	24.73	1.02	3.55	4.252	24	0	
15/11/20	65.89	46.50	19.39	222.81	218.38	191.37	189.44	28.94	1.02	3.54	4.219	24	0	
16/11/20	65.69	46.07	19.62	221.69	217.31	188.51	186.58	30.73	1.02	3.55	4.249	24	0	
17/11/20	66.10	45.64	20.46	220.50	216.09	186.68	184.77	31.32	1.02	3.53	4.405	24	0	
18/11/20	67.30	46.18	21.12	213.59	209.22	191.47	189.47	19.75	1.02	3.54	4.409	24	0	
19/11/20	68.53	46.58	21.95	213.47	208.88	190.97	188.95	19.93	1.02	3.51	4.572	24	0	
20/11/20	68.47	46.92	21.55	202.12	197.80	199.23	197.07	0.73	1.02	3.53	4.244	24	0	
21/11/20	68.99	47.16	21.83	202.49	198.15	199.68	197.52	0.63	1.02	3.55	4.311	24	0	
22/11/20	68.75	47.27	21.48	202.61	198.29	200.49	198.33	-0.04	1.02	3.52	4.244	24	0	
Итого:				6520.61	6407.98	5979.67	5922.65	485.33			103.190	792	0	
Средние:	60.46	44.42	16.04						1.03	3.41				

Итоговые параметры на 23/11/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/20	145819.21	143589.02	139755.60	138307.28	5281.74	1826.045	26494	831

Период нормальной работы 792ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27325ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации