

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 20/12/19г.-19/01/20г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"

Адрес: Ул. Седова д.10/1 л.А

Теплоучаститель ВКТ7 сет.Н 1

Договорные расходы:

М сет.воды= Т.сут Мгвс= Т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Договор №:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г под max= 2.00 м3/ч Г под min= 1.00 м3/ч

Г обр max= 2.00 м3/ч Г обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00066790

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Т	КГ/CM2	КГ/CM2	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		M3	T	M3	T								Гкал	ч	ч	ч
20/12/19	58.42	47.25	11.17		315.39	310.46	313.60	310.24	0.22			8.05	3.54		3.54	3.489	24	0	
21/12/19	58.16	47.08	11.08		318.31	313.37	316.47	313.11	0.26			8.07	3.55		3.55	3.495	24	0	
22/12/19	58.25	47.21	11.04		318.26	313.29	316.45	313.09	0.20			8.06	3.55		3.55	3.485	24	0	
23/12/19	57.35	46.56	10.79		314.57	309.85	312.86	309.64	0.21			8.05	3.54		3.54	3.361	24	0	
24/12/19	56.37	45.81	10.56		312.47	307.91	310.80	307.68	0.23			8.04	3.54		3.54	3.274	24	0	
25/12/19	56.23	45.59	10.64		312.33	307.77	310.64	307.52	0.25			8.12	3.57		3.57	3.295	24	0	
26/12/19	56.85	45.96	10.89		313.01	308.56	311.22	308.10	0.26			7.98	3.57		3.57	3.377	24	0	
27/12/19	55.97	45.10	10.87		300.84	296.49	298.93	296.05	0.44			8.06	3.54		3.54	3.242	24	0	
28/12/19	60.51	48.33	12.18		312.45	307.23	310.06	306.65	0.58			8.20	3.58		3.58	3.765	24	0	
29/12/19	61.20	48.84	12.36		312.90	307.57	310.48	306.96	0.61			8.09	3.55		3.55	3.828	24	0	
30/12/19	60.87	48.55	12.32		312.85	307.59	310.55	307.14	0.43			8.24	3.60		3.60	3.813	24	0	
31/12/19	59.89	47.78	12.11		312.49	307.37	310.37	307.02	0.37			8.38	3.65		3.65	3.746	24	0	
01/01/20	59.67	47.60	12.07		312.37	307.29	310.42	307.08	0.21			8.29	3.62		3.62	3.731	24	0	
02/01/20	60.58	48.25	12.33		312.84	307.56	310.97	307.61	-0.05			8.15	3.56		3.56	3.813	24	0	
03/01/20	60.50	48.20	12.30		313.22	307.94	311.51	308.15	-0.21			8.11	3.55		3.55	3.807	24	0	
04/01/20	60.44	48.28	12.16		313.23	307.95	311.74	308.38	-0.43			8.09	3.55		3.55	3.767	24	0	
05/01/20	60.64	48.52	12.12		314.77	309.48	313.37	309.88	-0.13			8.31	3.63		3.63	3.776	24	0	
06/01/20	60.70	48.48	12.22		313.98	308.71	312.32	308.84	-0.13			8.27	3.62		3.62	3.797	24	0	
07/01/20	60.21	48.07	12.14		314.08	308.83	312.27	308.91	-0.08			8.42	3.67		3.67	3.773	24	0	
08/01/20	59.19	47.23	11.96		313.88	308.84	311.96	308.65	0.19			8.43	3.68		3.68	3.720	24	0	
09/01/20	58.28	46.54	11.74		312.77	307.88	310.89	307.68	0.20			8.34	3.65		3.65	3.636	24	0	
10/01/20	58.37	46.57	11.80		312.07	307.19	310.15	307.02	0.17			8.14	3.57		3.57	3.646	24	0	
11/01/20	58.22	46.52	11.70		311.53	306.67	309.85	306.68	-0.01			7.92	3.49		3.49	3.611	24	0	
12/01/20	57.82	46.26	11.56		310.69	305.95	309.44	306.32	-0.37			7.94	3.50		3.50	3.555	24	0	
13/01/20	57.34	45.87	11.47		309.81	305.15	308.62	305.50	-0.35			8.25	3.61		3.61	3.525	24	0	
14/01/20	58.64	46.74	11.90		309.81	304.94	308.31	305.17	-0.23			8.37	3.60		3.60	3.652	24	0	
15/01/20	59.22	47.19	12.03		310.40	305.40	308.70	305.43	-0.03			8.22	3.60		3.60	3.696	24	0	
16/01/20	59.60	47.52	12.08		310.79	305.74	309.04	305.69	0.05			8.18	3.58		3.58	3.716	24	0	
17/01/20	60.42	48.01	12.41		310.64	305.49	309.02	305.63	-0.14			8.10	3.55		3.55	3.812	24	0	
18/01/20	61.94	49.05	12.89		311.19	305.69	309.60	306.00	-0.31			8.03	3.52		3.52	3.959	24	0	
19/01/20	61.89	49.08	12.81		311.59	306.15	309.96	306.36	-0.21			7.97	3.50		3.50	3.943	24	0	
Итого:					9685.53	9530.11	9630.57	9528.18	1.93							113.105	1744	0	
Средние:	59.15	47.36	11.79									8.16	3.58						

Итоговые параметры на 20/01/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Т	КГал	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T				Гкал	ч	ч
20/01/20	116326.06	114590.40	110761.53	109673.40	4917.00	1425.881	19930	3		

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 19933ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

