

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/11/19г. - 19/12/19г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"  
Адрес: Ул. Седова д. 10/1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т. СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т. СУТ  
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/11/19	17.96	44.33	17.63	60.21	59.15	60.06	59.57	60.06	59.57	-0.42	8.38	5.64	1.043	24	0	0	
22/11/19	16.34	45.51	19.83	59.85	58.65	59.45	58.95	59.45	58.95	-0.30	8.13	5.48	1.166	24	0	0	
23/11/19	16.89	45.56	20.33	59.62	58.42	59.09	58.61	59.09	58.61	-0.19	8.02	5.42	1.190	24	0	0	
24/11/19	15.28	45.42	19.86	59.45	58.25	58.87	58.39	58.87	58.39	-0.14	7.88	5.33	1.158	24	0	0	
25/11/19	16.60	44.71	18.89	54.32	53.29	56.24	53.38	56.24	53.38	-0.09	7.91	5.35	1.007	22	2	*	
26/11/19	16.72	44.30	17.42	60.55	59.50	60.02	59.54	60.02	59.54	-0.04	7.88	5.34	1.036	24	0	0	
27/11/19	15.61	43.57	16.04	60.91	59.95	60.44	59.96	60.44	59.96	-0.01	7.93	5.38	0.963	24	0	0	
28/11/19	16.85	45.19	16.66	61.07	60.03	60.50	59.98	60.50	59.98	0.05	7.90	5.37	1.000	24	0	0	
29/11/19	16.52	45.83	16.69	60.62	59.56	60.00	59.42	60.00	59.42	0.14	7.86	5.34	0.993	24	0	0	
30/11/19	16.50	45.00	15.50	60.32	59.36	59.76	59.28	59.76	59.28	0.08	7.86	5.34	0.921	24	0	0	
01/12/19	15.06	44.15	14.91	60.36	59.40	59.85	59.37	59.85	59.37	0.03	7.86	5.34	0.888	24	0	0	
02/12/19	16.80	44.78	16.02	60.28	59.32	59.72	59.24	59.72	59.24	0.08	7.91	5.35	0.952	24	0	0	
03/12/19	16.26	44.99	16.27	60.07	59.08	59.47	58.99	59.47	58.99	0.09	7.92	5.36	0.964	24	0	0	
04/12/19	16.82	45.21	16.61	60.16	59.20	59.57	59.09	59.57	59.09	0.11	7.97	5.40	0.986	24	0	0	
05/12/19	16.13	44.63	16.50	59.92	58.96	59.38	58.90	59.38	58.90	0.06	8.01	5.42	0.975	24	0	0	
06/12/19	16.30	44.36	15.94	59.89	58.93	59.40	58.92	59.40	58.92	0.01	7.97	5.40	0.942	24	0	0	
07/12/19	15.91	43.26	14.65	60.04	59.08	59.64	59.16	59.64	59.16	-0.08	8.19	5.54	0.866	24	0	0	
08/12/19	15.71	43.13	14.58	59.84	58.88	59.46	58.98	59.46	58.98	-0.10	8.26	5.57	0.861	24	0	0	
09/12/19	15.47	42.93	14.54	60.06	59.10	59.66	59.18	59.66	59.18	-0.08	8.05	5.45	0.863	24	0	0	
10/12/19	15.68	43.30	14.38	62.80	61.80	62.37	61.85	62.37	61.85	-0.05	8.07	5.48	0.889	24	0	0	
11/12/19	15.10	43.62	15.48	59.81	58.85	59.34	58.86	59.34	58.86	-0.01	8.06	5.45	0.913	24	0	0	
12/12/19	15.05	43.03	15.02	59.69	58.73	59.26	58.78	59.26	58.78	-0.05	7.88	5.34	0.883	24	0	0	
13/12/19	15.84	42.97	15.57	60.08	59.12	59.69	59.21	59.69	59.21	-0.09	8.01	5.42	0.920	24	0	0	
14/12/19	16.51	44.24	16.27	60.46	59.50	60.02	59.54	60.02	59.54	-0.04	8.01	5.43	0.969	24	0	0	
15/12/19	15.35	43.90	15.45	60.40	59.43	60.05	59.56	60.05	59.56	-0.12	8.00	5.43	0.972	24	0	0	
16/12/19	16.02	44.58	15.44	60.39	59.43	60.05	59.57	60.05	59.57	-0.14	8.02	5.44	0.921	24	0	0	
17/12/19	16.81	45.19	15.62	60.55	59.59	60.19	59.71	60.19	59.71	-0.12	8.02	5.44	0.933	24	0	0	
18/12/19	16.16	45.63	15.53	60.62	59.66	60.27	59.76	60.27	59.76	-0.10	8.06	5.47	0.929	24	0	0	
19/12/19	15.36	44.69	14.67	60.53	59.57	60.26	59.77	60.26	59.77	-0.20	8.06	5.47	0.876	24	0	0	
Итого:				1742.87	1713.80	1732.07	1715.52	1742.87	1713.80	-1.72	8.00	5.42	27.929	1694	2		
Средние:	160.70	44.41	16.29								8.00	5.42					

Итоговые параметры на 20/12/19г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	Гкал	ч	ч
20/12/19	22615.68	22744.61	21860.50	755.18	339.597	19045	144		

Период нормальной работы 694ч  
отсутствия учета тепл. энергии 2ч  
время работы прибора после сброса 19189ч



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_