

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/01/20г.-20/02/20г.  
Абонент: ООО "Ук" "комфортная среда"  
Адрес: ул. Седова д.10/1 л.Б  
Теплоучаститель ВКПТ сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/01/20	61.29	44.96	16.33	16.33	59.30	58.34	58.88	58.40	58.40	-0.06	8.04	5.44	0.955	24	0	0	
21/01/20	60.74	44.49	16.25	16.25	59.29	58.33	58.87	58.39	58.39	-0.06	8.11	5.49	0.947	24	0	0	
22/01/20	55.34	41.35	13.99	13.99	57.01	56.21	56.73	56.29	56.29	-0.08	7.85	5.33	0.785	24	0	0	
23/01/20	58.73	43.29	15.44	15.44	59.65	58.69	59.32	58.84	58.84	-0.15	8.23	5.57	0.907	24	0	0	
24/01/20	61.26	44.57	16.69	16.69	59.44	58.48	59.08	58.60	58.60	-0.12	8.25	5.57	0.974	24	0	0	
25/01/20	61.42	44.84	16.58	16.58	59.51	58.55	59.15	58.67	58.67	-0.12	8.08	5.47	0.971	24	0	0	
26/01/20	63.38	46.17	17.21	17.21	59.68	58.53	59.26	58.72	58.72	-0.19	8.03	5.44	1.007	24	0	0	
27/01/20	63.31	46.16	17.15	17.15	59.61	58.51	59.17	58.60	58.60	-0.09	7.90	5.36	1.004	24	0	0	
28/01/20	61.40	45.47	15.93	15.93	59.68	58.67	59.32	58.79	58.79	-0.12	7.92	5.38	0.934	24	0	0	
29/01/20	59.84	44.68	15.16	15.16	59.58	58.62	59.27	58.76	58.76	-0.14	8.17	5.53	0.889	24	0	0	
30/01/20	59.64	44.18	15.46	15.46	57.93	56.97	57.61	57.13	57.13	-0.16	8.30	5.59	0.883	24	0	0	
31/01/20	60.47	44.58	15.89	15.89	58.00	57.04	57.66	57.18	57.18	-0.14	8.16	5.51	0.907	24	0	0	
01/02/20	60.30	44.41	15.89	15.89	58.13	57.17	57.77	57.29	57.29	-0.11	7.96	5.40	0.903	24	0	0	
02/02/20	60.30	44.41	15.89	15.89	58.13	57.17	57.77	57.29	57.29	-0.12	8.10	5.48	0.909	24	0	0	
03/02/20	59.06	43.92	15.14	15.14	57.84	56.88	57.51	57.03	57.03	-0.16	8.01	5.43	0.862	24	0	0	
04/02/20	59.41	44.13	15.28	15.28	57.90	56.94	57.58	57.10	57.10	-0.16	7.94	5.38	0.870	24	0	0	
05/02/20	59.36	44.01	15.35	15.35	57.76	56.80	57.44	56.96	56.96	-0.16	8.06	5.45	0.873	24	0	0	
06/02/20	59.91	43.81	16.10	16.10	57.64	56.68	57.31	56.83	56.83	-0.15	7.98	5.39	0.913	24	0	0	
07/02/20	63.95	45.89	18.06	18.06	57.78	56.76	57.31	56.83	56.83	-0.07	7.81	5.28	1.026	24	0	0	
08/02/20	65.73	46.25	19.48	19.48	57.88	56.69	57.33	56.85	56.85	-0.16	7.75	5.25	1.105	24	0	0	
09/02/20	66.89	46.49	20.40	20.40	55.55	54.40	57.16	54.43	54.43	-0.03	7.76	5.25	1.107	23	1	*	
10/02/20	67.56	47.15	20.41	20.41	56.00	54.85	57.57	54.64	54.64	0.21	7.90	5.35	1.121	23	1	*	
11/02/20	64.14	45.65	18.49	18.49	58.79	57.61	58.20	57.72	57.72	-0.11	8.00	5.41	1.068	24	0	0	
12/02/20	63.06	45.27	17.79	17.79	59.16	58.12	58.62	58.14	58.14	-0.02	8.02	5.44	1.034	24	0	0	
13/02/20	65.24	46.75	18.49	18.49	59.80	58.60	59.24	58.56	58.56	0.04	8.07	5.46	1.087	24	0	0	
14/02/20	65.98	47.60	18.38	18.38	59.94	58.74	59.35	58.63	58.63	0.11	8.10	5.49	1.081	24	0	0	
15/02/20	64.23	46.81	17.42	17.42	60.10	58.90	59.59	58.87	58.87	0.03	8.10	5.49	1.029	24	0	0	
16/02/20	64.20	46.81	17.39	17.39	60.11	58.91	59.62	58.90	58.90	0.01	8.12	5.49	1.028	24	0	0	
17/02/20	64.04	46.77	17.27	17.27	59.51	58.33	59.06	58.41	58.41	-0.08	8.07	5.46	1.010	24	0	0	
18/02/20	64.10	46.76	17.34	17.34	58.81	57.88	58.36	57.74	57.74	-0.06	8.02	5.44	1.000	24	0	0	
19/02/20	64.32	46.92	17.40	17.40	58.81	57.66	58.34	57.72	57.72	-0.06	8.00	5.42	1.004	24	0	0	
20/02/20	63.62	46.35	17.27	17.27	58.77	57.72	58.32	57.77	57.77	-0.05	8.01	5.42	0.997	24	0	0	
Итого:					1877.10	1843.56	1867.77	1846.08	1846.08	-2.52				31.190	1766	2	
Средние:	162.25	45.34	16.91	16.91							8.03	5.43					

Итоговые параметры на 21/02/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
21/02/20	27862.49	26285.25	26458.30	25537.66	747.59	398.896	20555	146	

Период нормальной работы 766ч

Период отсутствия. счета тепл. энергии 2ч  
время работы прибора после сброса 20701ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

