ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/20г.-19/03/20г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Седова д.10/1 л.Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/02/20	62.77	45.72	17.05	59.10	58.13	58.71	58.22	-0.09	8.00	5.41	0.992	24	0	
22/02/20	62.93	45.89	17.04	59.66	58.67	59.26	58.76	-0.09	8.02	5.43	1.002	24	0	
23/02/20	63.80	46.37	17.43	59.31	58.18	58.85	58.28	-0.10	8.04	5.45	1.016	24	0	
24/02/20	61.81	45.32	16.49	59.13	58.17	58.72	58.24	-0.07	8.05	5.45	0.959	24	0	
25/02/20	47.54	36.54	11.00	50.38	49.85	50.27	49.94	-0.09	7.68	5.17	0.547	24	0	
26/02/20	49.18	37.27	11.91	51.37	50.77	51.27	50.93	-0.16	7.75	5.23	0.608	24	0	
27/02/20	56.63	42.39	14.24	57.36	56.49	57.15	56.67	-0.18	7.97	5.39	0.804	24	0	
28/02/20	59.15	44.01	15.14	57.58	56.62	57.30	56.82	-0.20	7.95	5.38	0.856	24	0	
29/02/20	58.34	43.39	14.95	57.59	56.67	57.33	56.85	-0.18	7.97	5.39	0.850	24	0	
01/03/20	56.34	42.84	13.50	55.07	54.27	57.21	54.43	-0.16	7.95	5.38	0.733	23	1	*
02/03/20	48.24	37.76	10.48	54.75	54.13	57.09	54.36	-0.23	7.95	5.38	0.569	23	1	*
03/03/20	42.58	33.78	8.80	55.30	54.77	55.34	55.02	-0.25	7.91	5.35	0.481	24	0	
04/03/20	59.08	43.96	15.12	53.38	52.50	55.51	52.69	-0.19	7.93	5.36	0.795	23	1	*
05/03/20	59.17	43.50	15.67	50.55	49.81	50.31	49.83	-0.02	8.03	5.38	0.780	24	0	
06/03/20	56.18	41.95	14.23	50.49	49.77	50.32	49.84	-0.07	8.00	5.36	0.713	24	0	
07/03/20	57.15	42.45	14.70	50.33	49.61	50.13	49.65	-0.04	7.99	5.36	0.729	24	0	
08/03/20	58.46	43.37	15.09	50.49	49.77	50.24	49.76	0.01	8.01	5.37	0.751	24	0	
09/03/20	58.62	43.79	14.83	50.63	49.91	50.38	49.90	0.01	8.00	5.37	0.740	24	0	
10/03/20	56.14	42.44	13.70	50.49	49.77	50.33	49.85	-0.08	7.99	5.36	0.680	24	0	
11/03/20	55.58	41.80	13.78	50.34	49.62	50.26	49.78	-0.16	7.99	5.36	0.687	24	0	
12/03/20	56.12	41.96	14.16	50.36	49.64	50.31	49.83	-0.19	7.98	5.36	0.703	24	0	
13/03/20	56.60	42.12	14.48	50.45	49.73	50.43	49.95	-0.22	7.99	5.35	0.721	24	0	
14/03/20	57.10	42.45	14.65	50.54	49.82	50.52	50.04	-0.22	8.00	5.37	0.732	24	0	
15/03/20	55.50	41.37	14.13	50.51	49.79	50.57	50.09	-0.30	7.98	5.35	0.707	24	0	
16/03/20	55.40	40.59	14.81	50.07	49.36	50.16	49.70	-0.34	7.97	5.33	0.732	24	0	
17/03/20	57.72	41.72	16.00	50.08	49.36	50.08	49.60	-0.24	7.95	5.32	0.791	24	0	
18/03/20	57.00	41.49	15.51	49.46	48.74	49.52	49.04	-0.30	7.90	5.29	0.757	24	0	
19/03/20	43.27	33.68	9.59	37.12	36.75	37.38	37.12	-0.37	6.96	4.68	0.357	24	0	
Итого:				1471.89	1450.67	1474.95	1455.19	-4.52			20.792	669	3	
Средние:	56.01	41.78	14.23						7.93	5.34				

Итоговые параметры на 20/03/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/03/20	29331.20	27732.84	27930.27	26989.89	742.95	419.622	21224	149

Период нормальной работы 669ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 21373ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Страница