ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/20г.-22/11/20г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Седова д.10/1 л.Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/10/20	43.42	34.81	8.61	31.94	31.62	32.05	31.86	-0.24	2.68	2.79	0.270	24	0	
22/10/20	51.98	39.28	12.70	26.34	25.99	26.09	25.85	0.14	2.75	2.54	0.330	24	0	
23/10/20	57.30	41.25	16.05	37.77	37.19	37.66	37.34	-0.15	3.43	2.59	0.599	24	0	
24/10/20	61.66	44.25	17.41	43.91	43.19	43.82	43.34	-0.15	2.61	2.20	0.750	24	0	
25/10/20	60.95	44.24	16.71	43.31	42.59	43.15	42.67	-0.08	3.02	2.71	0.709	24	0	
26/10/20	59.36	42.09	17.27	38.29	37.63	38.17	37.86	-0.23	3.25	3.36	0.649	24	0	
27/10/20	56.85	39.07	17.78	32.64	32.16	32.58	32.34	-0.18	2.26	2.33	0.576	24	0	
28/10/20	57.75	38.76	18.99	31.54	31.04	31.51	31.27	-0.23	2.69	2.76	0.587	24	0	
29/10/20	52.14	38.11	14.03	30.79	30.37	30.70	30.47	-0.10	2.80	2.59	0.427	24	0	
30/10/20	57.59	38.93	18.66	31.74	31.26	31.72	31.48	-0.22	2.38	2.69	0.585	24	0	
31/10/20	56.45	39.19	17.26	33.77	33.29	33.83	33.59	-0.30	2.75	2.77	0.573	24	0	
01/11/20	56.47	38.71	17.76	32.44	31.96	32.47	32.23	-0.27	3.29	3.14	0.566	24	0	
02/11/20	55.91	37.68	18.23	30.29	29.81	30.32	30.08	-0.27	2.75	2.54	0.542	24	0	
03/11/20	56.13	37.47	18.66	29.99	29.51	30.02	29.78	-0.27	2.30	2.54	0.552	24	0	
04/11/20	56.10	37.23	18.87	30.10	29.62	30.12	29.88	-0.26	2.62	2.97	0.557	24	0	
05/11/20	56.08	37.49	18.59	30.82	30.34	30.80	30.56	-0.22	3.11	2.95	0.562	24	0	
06/11/20	55.31	36.77	18.54	30.26	29.79	30.18	29.94	-0.15	3.11	2.90	0.553	24	0	
07/11/20	55.48	36.62	18.86	30.20	29.72	30.20	29.96	-0.24	3.28	3.34	0.558	24	0	
08/11/20	57.76	37.53	20.23	30.31	29.83	30.29	30.05	-0.22	2.09	2.01	0.603	24	0	
09/11/20	57.87	37.88	19.99	30.80	30.32	30.75	30.51	-0.19	3.32	2.92	0.605	24	0	
10/11/20	57.70	37.55	20.15	30.72	30.24	30.63	30.39	-0.15	3.24	3.01	0.609	24	0	
11/11/20	65.35	40.22	25.13	31.34	30.68	31.07	30.83	-0.15	3.38	2.65	0.770	24	0	
12/11/20	68.48	39.62	28.86	20.77	20.30	20.49	20.35	-0.05	3.26	3.23	0.586	24	0	
13/11/20	64.34	33.70	30.64	7.09	6.94	7.03	6.99	-0.05	3.06	2.62	0.214	24	0	
14/11/20	66.57	38.72	27.85	32.42	31.70	32.01	31.77	-0.07	2.97	1.88	0.880	24	0	
15/11/20	65.53	38.42	27.11	32.19	31.47	31.80	31.56	-0.09	2.42	2.69	0.851	24	0	
16/11/20	65.32	38.02	27.30	31.61	30.92	31.25	31.01	-0.09	2.02	1.82	0.844	24	0	
17/11/20	65.70	37.56	28.14	31.06	30.38	30.68	30.44	-0.06	2.62	2.54	0.856	24	0	
18/11/20	66.88	37.57	29.31	31.16	30.44	30.76	30.52	-0.08	3.60	3.41	0.890	24	0	
19/11/20	68.09	37.82	30.27	30.90	30.18	30.45	30.21	-0.03	2.71	2.87	0.913	24	0	
20/11/20	68.07	39.64	28.43	32.42	31.70	31.98	31.74	-0.04	3.12	2.37	0.901	24	0	
21/11/20	68.64	42.18	26.46	34.77	34.05	34.33	34.09	-0.04	3.64	2.98	0.899	24	0	
22/11/20	68.41	42.24	26.17	34.90	34.18	34.55	34.31	-0.13	2.93	3.32	0.894	24	0	
Итого:				1038.60	1020.41	1033.46	1025.27	-4.86			21.260	792	0	
Средние:	60.05	38.81	21.24						2.89	2.73				

Итоговые параметры на 23/11/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/20	31620.61	29982.75	30212.40	29251.98	730.77	461.449	26353	972

Период нормальной работы 792ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27325ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации