

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/03/20г. - 19/04/20г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: Ул. Седова д.10/1
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 м сст. воды= Т.сут мГвс= Т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Тип расходомера:
 пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч

1.00 м3/ч
 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575

КС=0xЕ4F0 по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

фТ=0 тЗ=0

Дата	t1	t2	dt	°C	v1	v2	m1	m2	m3	T	T	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		м3	м3	т	т	т	т	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/03/20	52.92	48.68	4.24	128.74	127.09	130.10	128.65	128.65	128.65	128.65	128.65	128.65	128.65	7.00	7.00	0.542	24	0	0
21/03/20	54.63	52.47	2.16	129.06	127.33	127.78	126.11	126.11	126.11	126.11	126.11	126.11	126.11	7.00	7.00	0.284	24	0	0
22/03/20	54.51	50.12	4.39	129.53	127.81	129.37	127.83	127.83	127.83	127.83	127.83	127.83	127.83	7.00	7.00	0.562	24	0	0
23/03/20	52.94	49.63	3.31	129.84	128.15	130.01	128.52	128.52	128.52	128.52	128.52	128.52	128.52	7.00	7.00	0.429	24	0	0
24/03/20	51.64	48.13	3.51	128.14	126.49	126.26	124.87	124.87	124.87	124.87	124.87	124.87	124.87	7.00	7.00	0.447	24	0	0
25/03/20	52.93	49.25	3.68	129.99	128.31	129.73	128.26	128.26	128.26	128.26	128.26	128.26	128.26	7.00	7.00	0.477	24	0	0
26/03/20	54.53	50.84	3.69	128.49	126.81	129.05	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	7.00	7.00	0.467	24	0	0
27/03/20	54.69	51.21	3.48	126.98	125.27	127.23	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	7.00	7.00	0.435	24	0	0
28/03/20	56.01	51.65	4.36	125.28	123.46	124.30	122.78	122.78	122.78	122.78	122.78	122.78	122.78	7.00	7.00	0.536	24	0	0
29/03/20	54.14	49.55	4.59	119.72	118.05	118.13	116.77	116.77	116.77	116.77	116.77	116.77	116.77	7.00	7.00	0.541	23	0	0
30/03/20	53.79	49.04	4.75	125.45	123.76	125.62	124.21	124.21	124.21	124.21	124.21	124.21	124.21	7.00	7.00	0.585	24	0	0
31/03/20	53.68	49.21	4.47	125.44	123.76	124.95	123.54	123.54	123.54	123.54	123.54	123.54	123.54	7.00	7.00	0.552	24	0	0
01/04/20	52.93	50.21	2.72	125.59	123.91	124.62	123.13	123.13	123.13	123.13	123.13	123.13	123.13	7.00	7.00	0.345	24	0	0
02/04/20	53.10	49.14	3.96	125.89	124.21	125.12	123.69	123.69	123.69	123.69	123.69	123.69	123.69	7.00	7.00	0.498	24	0	0
03/04/20	53.54	49.16	4.38	127.47	125.79	127.08	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	7.00	7.00	0.548	24	0	0
04/04/20	53.90	49.19	4.71	127.44	125.76	127.63	126.16	126.16	126.16	126.16	126.16	126.16	126.16	7.00	7.00	0.586	24	0	0
05/04/20	53.74	49.16	4.58	127.46	125.78	127.15	125.72	125.72	125.72	125.72	125.72	125.72	125.72	7.00	7.00	0.573	24	0	0
06/04/20	53.23	48.45	4.78	127.94	126.26	127.67	126.26	126.26	126.26	126.26	126.26	126.26	126.26	7.00	7.00	0.601	24	0	0
07/04/20	53.67	49.52	4.15	129.33	127.65	129.96	128.47	128.47	128.47	128.47	128.47	128.47	128.47	7.00	7.00	0.525	24	0	0
08/04/20	54.69	50.41	4.28	130.61	128.78	129.61	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	128.08	7.00	7.00	0.548	24	0	0
09/04/20	55.26	50.63	4.63	130.31	128.40	128.85	127.33	127.33	127.33	127.33	127.33	127.33	127.33	7.00	7.00	0.592	24	0	0
10/04/20	55.60	51.40	4.20	130.09	128.17	128.72	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15	7.00	7.00	0.533	24	0	0
11/04/20	54.96	50.72	4.24	129.41	127.60	129.02	127.49	127.49	127.49	127.49	127.49	127.49	127.49	7.00	7.00	0.537	24	0	0
12/04/20	54.34	50.78	3.56	129.40	127.69	128.87	127.34	127.34	127.34	127.34	127.34	127.34	127.34	7.00	7.00	0.453	24	0	0
13/04/20	61.60	58.04	3.56	131.03	128.74	126.25	124.29	124.29	124.29	124.29	124.29	124.29	124.29	7.00	7.00	0.465	24	0	0
14/04/20	71.03	67.40	3.63	263.69	257.72	257.88	252.59	252.59	252.59	252.59	252.59	252.59	252.59	7.00	7.00	0.934	24	0	0
15/04/20	74.24	71.32	2.92	175.85	171.54	171.35	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	7.00	7.00	0.497	24	0	0
16/04/20	57.06	53.19	3.87	180.54	177.83	176.71	174.41	174.41	174.41	174.41	174.41	174.41	174.41	7.00	7.00	0.687	24	0	0
17/04/20	57.46	54.96	2.50	307.40	302.72	301.14	296.94	296.94	296.94	296.94	296.94	296.94	296.94	7.00	7.00	0.758	24	0	0
18/04/20	61.88	58.57	3.31	307.06	301.67	300.26	295.52	295.52	295.52	295.52	295.52	295.52	295.52	7.00	7.00	0.996	24	0	0
19/04/20	64.55	61.77	2.78	302.60	296.85	295.74	290.59	290.59	290.59	290.59	290.59	290.59	290.59	7.00	7.00	0.824	24	0	0
Итого:				4735.77	4663.36	4686.16	4622.97	4622.97	4622.97	4622.97	4622.97	4622.97	4622.97	7.00	7.00	17.357	1743	0	0
Средние:	156.23	152.38	3.85											7.00	7.00				

Итоговые параметры на 20/04/20г. 9 ч

Дата	v1	t2	dt	°C	v1	v2	m1	m2	m3	T	T	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	м3	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/04/20	62852.98	61747.30	62287.67	61380.90	366.40	481.268	17701	8								

Период нормальной работы 743ч
 Период отсутствия учета тепла в квартирах 0ч
 Время работы прибора после сброса 17709ч



Представитель абонента
 Представитель теплоснабж. организации