

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/07/20г. - 20/08/20г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда" Договор N: _____
 Адрес: Седова 10/1 Тип расхомера: _____
 Теплоучислитель ВК7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходи: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	М3	М1	М2	М3	Т	Т	МГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
22/07/20	185.39	83.55	1.84	352.21	341.18	340.83	330.54	10.64	7.00	7.00	0.629	24	0					
23/07/20	84.22	82.46	1.76	355.08	344.20	343.00	332.88	11.32	7.00	7.00	0.608	24	0					
24/07/20	83.67	81.84	1.83	354.49	343.76	342.22	332.29	11.47	7.00	7.00	0.628	24	0					
25/07/20	84.59	82.76	1.83	360.29	349.18	347.57	337.28	11.90	7.00	7.00	0.642	24	0					
26/07/20	86.68	84.71	1.97	351.36	340.06	338.75	328.27	11.79	7.00	7.00	0.671	24	0					
27/07/20	82.35	80.61	1.74	341.00	330.98	329.13	319.83	11.15	7.00	7.00	0.575	24	0					
28/07/20	81.69	79.95	1.74	344.89	334.92	332.92	323.64	11.28	7.00	7.00	0.583	24	0					
29/07/20	85.49	83.65	1.84	352.31	341.23	339.72	329.47	11.76	7.00	7.00	0.628	24	0					
30/07/20	85.66	83.70	1.96	342.06	331.26	329.79	319.80	11.46	7.00	7.00	0.651	24	0					
31/07/20	83.57	81.74	1.83	310.70	301.29	299.73	291.02	10.27	7.00	7.00	0.551	24	0					
01/08/20	44.92	24.72	20.20	1.65	0.00	5.88	5.88	-4.23	7.00	7.00	0.029	24	0					
02/08/20	35.58	23.00	12.58	0.00	0.00	5.25	5.25	-5.25	7.00	7.00	0.000	24	0					
03/08/20	29.04	23.02	6.02	0.00	0.00	2.24	2.24	-2.24	7.00	7.00	0.000	24	0					
04/08/20	22.86	22.80	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0					
05/08/20	22.62	22.70	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0					
06/08/20	22.93	23.05	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0					
07/08/20	23.33	23.48	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0					
08/08/20	23.45	23.59	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0					
09/08/20	22.96	23.09	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0					
10/08/20	22.58	22.70	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0					
11/08/20	82.60	79.94	2.66	127.48	123.70	124.20	120.73	2.97	7.00	7.00	0.329	24	0					
12/08/20	73.36	71.60	1.76	274.69	268.08	266.62	260.49	7.59	7.00	7.00	0.471	24	0					
13/08/20	71.60	69.69	1.91	288.98	282.30	281.63	275.46	6.84	7.00	7.00	0.530	24	0					
14/08/20	68.61	66.91	1.70	292.49	286.27	285.31	279.47	6.80	7.00	7.00	0.481	24	0					
15/08/20	68.65	66.86	1.79	315.16	308.45	307.02	300.74	7.71	7.00	7.00	0.538	24	0					
16/08/20	66.93	65.07	1.86	309.44	303.14	301.38	295.54	7.60	7.00	7.00	0.555	24	0					
17/08/20	67.41	65.41	2.00	287.26	281.33	279.87	274.38	6.95	7.00	7.00	0.551	24	0					
18/08/20	72.22	70.50	1.72	295.37	288.45	287.19	280.76	7.69	7.00	7.00	0.486	24	0					
19/08/20	73.90	72.16	1.74	304.23	296.78	295.57	288.64	8.14	7.00	7.00	0.509	24	0					
20/08/20	72.13	70.69	1.44	284.33	277.71	276.38	270.19	7.52	7.00	7.00	0.397	24	0					
Итого:				6245.47	6075.92	6062.20	5904.79	171.13			11.042	1720	0					
Средние:	61.03	58.53	2.50						7.00	7.00								

Итоговые параметры на 21/08/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	M3	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
21/08/20	96094.60	94084.26	94582.17	92845.71	1238.55	561.669	20653	8		

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 20661ч

Представитель теплоснабж. организации

