

ГРС

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/11/19г.-19/12/19г.

Абонент: 000"ук"комфортная среда"      Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ул. Седова д.10/1      Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1      Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы:      G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут MГВС= \_\_\_\_\_ т.сут      G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00112575      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      ФТ=0 ТЗ=0      КС=0ХЕ4F0      по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/11/19	48.73	34.16	14.57	51.78	51.19	52.09	51.79	-0.60	7.00	7.00	0.747	24	0	
22/11/19	49.62	35.48	14.14	54.09	53.44	54.65	54.33	-0.89	7.00	7.00	0.755	24	0	
23/11/19	50.73	39.00	11.73	54.89	54.17	57.07	56.67	-2.50	7.00	7.00	0.648	24	0	
24/11/19	50.77	33.59	17.18	54.61	53.90	55.17	54.86	-0.96	7.00	7.00	0.929	24	0	
25/11/19	50.99	35.95	15.04	49.15	48.49	51.93	49.46	-0.97	7.00	7.00	0.729	22	2	*
26/11/19	51.58	36.82	14.76	55.61	54.90	56.21	55.85	-0.95	7.00	7.00	0.809	24	0	
27/11/19	51.93	36.73	15.20	57.66	56.94	58.13	57.75	-0.81	7.00	7.00	0.868	24	0	
28/11/19	53.89	40.01	13.88	57.81	57.09	59.27	58.80	-1.71	7.00	7.00	0.800	24	0	
29/11/19	53.95	40.58	13.37	58.78	58.06	60.08	59.62	-1.56	7.00	7.00	0.785	24	0	
30/11/19	53.16	39.19	13.97	60.18	59.46	61.99	61.56	-2.10	7.00	7.00	0.842	24	0	
01/12/19	53.74	38.32	15.42	58.99	58.27	60.21	59.79	-1.52	7.00	7.00	0.905	24	0	
02/12/19	53.53	39.10	14.43	57.16	56.44	58.90	58.47	-2.03	7.00	7.00	0.824	24	0	
03/12/19	52.14	38.94	13.20	56.59	55.87	58.15	57.71	-1.84	7.00	7.00	0.745	24	0	
04/12/19	52.50	38.25	14.25	53.83	53.17	55.23	54.86	-1.69	7.00	7.00	0.767	24	0	
05/12/19	52.41	39.35	13.06	58.48	57.76	59.20	58.76	-1.00	7.00	7.00	0.755	24	0	
06/12/19	53.03	39.53	13.50	58.51	57.79	59.92	59.47	-1.68	7.00	7.00	0.789	24	0	
07/12/19	53.98	39.26	14.72	58.81	58.09	60.62	60.16	-2.07	7.00	7.00	0.865	24	0	
08/12/19	53.68	38.03	15.65	59.20	58.48	60.48	60.05	-1.57	7.00	7.00	0.926	24	0	
09/12/19	53.45	39.66	13.79	54.47	53.80	56.38	55.98	-2.18	7.00	7.00	0.754	24	0	
10/12/19	53.48	40.65	12.83	58.14	57.42	59.34	58.90	-1.48	7.00	7.00	0.740	24	0	
11/12/19	53.89	39.63	14.26	58.17	57.45	59.30	58.86	-1.41	7.00	7.00	0.829	24	0	
12/12/19	52.81	39.96	12.85	58.29	57.57	59.51	59.04	-1.47	7.00	7.00	0.746	24	0	
13/12/19	52.00	38.80	13.20	58.82	58.10	59.43	59.01	-0.91	7.00	7.00	0.765	24	0	
14/12/19	52.46	39.72	12.74	59.73	59.01	60.48	60.01	-1.00	7.00	7.00	0.753	24	0	
15/12/19	53.62	38.75	14.87	59.66	58.94	60.78	60.35	-1.41	7.00	7.00	0.882	24	0	
16/12/19	53.39	39.88	13.51	58.57	57.85	60.61	60.15	-2.30	7.00	7.00	0.793	24	0	
17/12/19	53.89	40.43	13.46	58.60	57.88	60.22	59.71	-1.83	7.00	7.00	0.786	24	0	
18/12/19	53.85	40.96	12.89	58.55	57.83	60.28	59.80	-1.97	7.00	7.00	0.755	24	0	
19/12/19	53.32	41.00	12.32	58.85	58.13	60.34	59.86	-1.73	7.00	7.00	0.725	24	0	
Итого:				1657.98	1637.49	1695.97	1681.63	-44.14			23.016	694	2	
Средние:	52.64	38.68	13.96						7.00	7.00				

Итоговые параметры на 20/12/19г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/12/19	43434.14	42637.28	43082.65	42482.01	155.27	390.324	14778	3

Период нормальной работы 694ч  
 Период отсутствия счета тепл. энергии 2ч  
 Время работы прибора после сброса 14781ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

