

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/20г.-20/02/20г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"
 Адрес: Ул. Седова д. 10/1
 Тепловычислитель ВК7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут
 ТХВ= 5.00 Град С

Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		M3	T	M3	T	T	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/01/20	60.11	55.37	4.74		195.10	191.89	191.23	188.51	3.38	7.00	7.00	7.00	0.914	24	0	0
21/01/20	59.71	54.65	5.06		196.37	193.22	193.20	190.49	2.73	7.00	7.00	7.00	0.973	24	0	0
22/01/20	59.25	54.25	5.00		196.01	192.89	192.29	189.69	3.20	7.00	7.00	7.00	0.962	24	0	0
23/01/20	59.64	55.10	4.54		196.78	193.56	192.75	190.06	3.50	7.00	7.00	7.00	0.876	24	0	0
24/01/20	59.71	55.13	4.58		199.38	196.09	195.25	192.53	3.56	7.00	7.00	7.00	0.898	24	0	0
25/01/20	59.13	54.22	4.91		201.96	198.74	197.79	195.09	3.65	7.00	7.00	7.00	0.974	24	0	0
26/01/20	60.22	55.18	5.04		201.82	198.46	198.13	195.36	3.10	7.00	7.00	7.00	0.997	24	0	0
27/01/20	60.35	55.55	4.80		197.93	194.63	193.75	190.98	3.65	7.00	7.00	7.00	0.933	24	0	0
28/01/20	60.74	56.12	4.62		196.66	193.30	192.58	189.79	3.51	7.00	7.00	7.00	0.894	24	0	0
29/01/20	60.04	55.05	4.99		197.42	194.13	193.53	190.82	3.31	7.00	7.00	7.00	0.967	24	0	0
30/01/20	59.83	55.51	4.32		197.22	193.97	193.09	190.35	3.62	7.00	7.00	7.00	0.835	24	0	0
31/01/20	60.43	55.84	4.59		199.88	196.52	195.67	192.85	3.67	7.00	7.00	7.00	0.900	24	0	0
01/02/20	60.15	55.65	4.50		203.12	199.76	198.79	195.95	3.81	7.00	7.00	7.00	0.895	24	0	0
02/02/20	60.14	55.06	5.08		200.56	200.20	199.32	196.54	3.66	7.00	7.00	7.00	1.014	24	0	0
03/02/20	59.52	55.09	4.43		199.00	196.25	195.33	192.50	3.75	7.00	7.00	7.00	0.866	24	0	0
04/02/20	60.12	55.80	4.32		199.55	196.25	195.33	192.50	3.75	7.00	7.00	7.00	0.849	24	0	0
05/02/20	59.64	55.32	4.32		200.19	196.96	196.53	193.73	3.23	7.00	7.00	7.00	0.846	24	0	0
06/02/20	58.69	55.00	3.69		200.64	197.46	196.80	194.07	3.97	7.00	7.00	7.00	0.773	24	0	0
07/02/20	60.37	56.68	3.69		213.61	210.06	209.18	206.09	4.61	7.00	7.00	7.00	0.864	24	0	0
08/02/20	62.01	58.05	3.96		222.29	218.45	217.19	213.84	4.43	7.00	7.00	7.00	0.775	23	1	*
09/02/20	62.15	58.45	3.70		212.69	208.99	216.29	204.56	4.43	7.00	7.00	7.00	0.844	23	1	*
10/02/20	62.45	58.34	4.11		208.51	204.80	211.91	200.62	4.18	7.00	7.00	7.00	0.844	24	0	0
11/02/20	62.46	57.75	4.71		217.80	213.91	212.82	209.56	4.35	7.00	7.00	7.00	1.007	24	0	0
12/02/20	62.56	58.58	3.98		251.60	247.17	245.69	241.83	5.34	7.00	7.00	7.00	0.985	24	0	0
13/02/20	63.24	59.44	3.80		268.21	263.39	261.59	257.35	6.04	7.00	7.00	7.00	0.962	24	0	0
14/02/20	63.63	59.93	3.66		267.90	262.94	261.48	257.14	5.80	7.00	7.00	7.00	1.008	24	0	0
15/02/20	63.77	59.93	3.84		268.40	263.40	262.05	257.76	5.64	7.00	7.00	7.00	0.832	24	0	0
16/02/20	63.69	60.48	3.21		264.39	259.56	258.26	253.91	5.65	7.00	7.00	7.00	0.719	24	0	0
17/02/20	63.57	60.67	2.90		253.29	248.67	247.55	243.39	5.28	7.00	7.00	7.00	0.823	24	0	0
18/02/20	63.68	60.30	3.38		248.47	243.91	242.78	238.73	5.18	7.00	7.00	7.00	0.828	24	0	0
19/02/20	63.63	60.25	3.38		250.35	245.72	244.58	240.53	5.19	7.00	7.00	7.00	0.828	24	0	0
20/02/20	63.33	60.42	2.91		255.24	250.56	249.39	245.21	5.35	7.00	7.00	7.00	0.730	24	0	0
Итого:					6985.34	6865.32	6851.63	6731.93	133.39				28.469	766	2	
Средние:	61.19	56.98	4.21										7.00	7.00		

Итоговые параметры на 21/02/20г. 7 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	Гкал	ч	ч
21/02/20	52816.61	51866.84	52355.45	51611.48	255.36	444.454	16287	5

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
время работы прибора после сброса 16292ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

