

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/05/20г. - 21/06/20г.

Абонент: 000 "УК" "Комфортная среда"  
Адрес: ул. Седова д. 10/1  
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ Т.сут  
ТХВ= 5.00 Град С

Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под шах= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр шах= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xЕ4F0 ПО 2.7

Дата	°C		dt	°C			M1	M2	M3	T	MГ	T	MГ	T	P1	P2	Q0	Гкал	BHP	BOS	HC
	t1	t2		V1	V2	V3															
20/05/20	166.26	63.46	2.80	281.32	274.61	275.76	269.55	6.21	7.00	7.00	0.774	24	0								
21/05/20	166.19	63.30	2.89	280.38	273.68	274.82	268.69	6.13	7.00	7.00	0.794	24	0								
22/05/20	167.27	64.54	2.73	285.57	279.75	279.75	273.35	6.40	7.00	7.00	0.765	24	0								
23/05/20	169.50	66.51	2.99	288.51	282.25	281.25	275.65	6.60	7.00	7.00	0.844	24	0								
24/05/20	170.35	67.45	2.90	283.98	277.71	276.80	271.11	6.60	7.00	7.00	0.804	24	0								
25/05/20	169.43	66.59	2.84	270.19	263.33	263.49	258.20	6.13	7.00	7.00	0.750	24	0								
26/05/20	165.19	62.62	2.57	274.14	268.86	267.70	262.90	5.96	7.00	7.00	0.691	24	0								
27/05/20	168.13	65.28	2.85	279.10	273.29	272.32	267.08	6.21	7.00	7.00	0.777	24	0								
28/05/20	169.42	66.45	2.97	282.67	276.57	275.62	270.13	6.44	7.00	7.00	0.821	24	0								
29/05/20	171.47	68.71	2.76	280.38	273.99	273.23	267.45	6.54	7.00	7.00	0.757	24	0								
30/05/20	168.12	65.50	2.62	288.38	282.35	281.26	275.80	6.55	7.00	7.00	0.739	24	0								
31/05/20	170.43	67.40	3.03	291.36	284.91	283.92	278.11	6.80	7.00	7.00	0.867	24	0								
01/06/20	171.74	68.93	2.81	286.62	279.21	279.46	271.46	6.76	7.00	7.00	0.787	24	0								
02/06/20	172.21	69.55	2.66	277.91	271.46	270.73	264.86	6.60	7.00	7.00	0.723	24	0								
03/06/20	168.00	65.62	2.38	142.04	139.07	138.66	135.94	3.13	7.00	7.00	0.329	24	0								
04/06/20	168.06	64.41	3.65	144.11	141.11	140.38	137.72	3.39	7.00	7.00	0.512	24	0								
05/06/20	170.97	67.79	3.18	254.17	248.46	248.46	243.15	5.31	7.00	7.00	0.789	24	0								
06/06/20	175.07	72.02	3.05	254.72	248.38	247.93	242.21	6.17	7.00	7.00	0.757	24	0								
07/06/20	177.11	73.68	3.43	243.16	236.81	236.48	230.79	6.02	7.00	7.00	0.815	24	0								
08/06/20	178.44	75.64	2.80	283.53	275.89	275.52	268.58	7.31	7.00	7.00	0.773	24	0								
09/06/20	182.68	79.83	2.85	297.33	288.54	288.54	280.51	8.03	7.00	7.00	0.823	24	0								
10/06/20	183.45	80.63	2.82	284.84	276.28	276.29	268.47	7.81	7.00	7.00	0.780	24	0								
11/06/20	182.92	80.49	2.43	302.50	293.55	293.42	285.15	8.40	7.00	7.00	0.715	24	0								
12/06/20	186.63	83.97	2.66	307.32	297.43	297.72	288.67	8.76	7.00	7.00	0.795	24	0								
13/06/20	184.89	82.47	2.42	305.43	295.96	296.01	287.29	8.67	7.00	7.00	0.717	24	0								
14/06/20	185.66	83.06	2.60	312.01	302.18	302.28	293.27	8.91	7.00	7.00	0.788	24	0								
15/06/20	186.12	83.62	2.50	306.60	296.86	297.08	288.13	8.73	7.00	7.00	0.745	24	0								
16/06/20	185.09	82.56	2.53	307.74	298.17	298.24	289.45	8.72	7.00	7.00	0.754	24	0								
17/06/20	187.30	84.79	2.51	324.73	314.15	314.46	304.73	9.42	7.00	7.00	0.790	24	0								
18/06/20	187.73	85.20	2.53	315.00	304.65	305.04	295.52	9.13	7.00	7.00	0.772	24	0								
19/06/20	186.51	84.19	2.32	322.69	312.33	312.33	303.04	9.29	7.00	7.00	0.726	24	0								
20/06/20	187.28	84.64	2.64	318.53	308.46	308.46	298.94	9.22	7.00	7.00	0.816	24	0								
21/06/20	189.28	86.82	2.46	320.90	310.01	310.01	300.64	9.37	7.00	7.00	0.765	24	0								
Итого:				19297.86	19054.06	19040.51	18818.34	235.72			124.854	1792	0								
Средние:	76.33	73.57	2.76						7.00	7.00											

Итоговые параметры на 22/06/20г. 10 ч

Дата	°C			M1	M2	M3	T	MГ	T	MГ	T	P1	P2	Q0	Гкал	BHP	BOS
	V1	V2	V3														
22/06/20	80489.47	78968.09	79467.58	78183.84	784.25	529.900	19214	8									

период нормальной работы 792ч  
период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 19222ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

