

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/20г. - 19/03/20г.

FBC

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
Адрес: Ул. Седова Д.10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min=
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

1.00 м3/ч
1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/02/20	63.35	60.40	2.95	265.80	260.96	259.63	255.31	5.65	7.00	7.00	7.00	0.770	24	0	
22/02/20	63.26	59.98	3.28	264.49	259.63	258.30	254.04	5.59	7.00	7.00	7.00	0.850	24	0	
23/02/20	63.24	59.70	3.54	266.22	261.39	259.92	255.65	5.74	7.00	7.00	7.00	0.924	24	0	
24/02/20	62.31	58.93	3.38	261.28	256.65	255.19	251.11	5.54	7.00	7.00	7.00	0.869	24	0	
25/02/20	62.90	59.47	3.43	269.23	264.37	262.71	258.43	5.94	7.00	7.00	7.00	0.909	24	0	
26/02/20	63.38	60.02	3.36	280.99	275.90	274.40	269.87	6.03	7.00	7.00	7.00	0.925	24	0	
27/02/20	63.62	60.19	3.43	286.42	281.13	279.64	274.99	6.14	7.00	7.00	7.00	0.964	24	0	
28/02/20	62.81	59.39	3.42	277.11	272.13	270.76	266.37	5.76	7.00	7.00	7.00	0.925	24	0	
29/02/20	64.23	60.22	4.01	257.72	252.89	251.62	247.46	5.43	7.00	7.00	7.00	1.014	24	0	
01/03/20	64.40	60.62	3.78	251.11	246.36	255.61	241.05	5.31	7.00	7.00	7.00	0.931	23	1	*
02/03/20	64.19	60.76	3.43	248.51	243.89	253.19	238.60	5.29	7.00	7.00	7.00	0.836	23	1	*
03/03/20	62.46	59.35	3.11	257.20	252.63	251.38	247.34	5.29	7.00	7.00	7.00	0.787	24	0	
04/03/20	60.88	57.10	3.78	171.94	169.04	175.13	166.79	2.25	7.00	7.00	7.00	0.627	23	1	*
05/03/20	52.16	47.62	4.54	131.10	129.45	132.70	131.29	-1.84	7.00	7.00	7.00	0.590	24	0	
06/03/20	49.64	45.48	4.16	131.12	129.68	131.78	130.50	-0.82	7.00	7.00	7.00	0.542	24	0	
07/03/20	50.58	45.79	4.79	130.57	129.02	131.62	130.32	-1.30	7.00	7.00	7.00	0.626	24	0	
08/03/20	51.73	47.89	3.84	130.66	128.98	132.37	130.98	-2.00	7.00	7.00	7.00	0.496	24	0	
09/03/20	51.82	47.47	4.35	130.90	129.22	131.88	130.50	-1.28	7.00	7.00	7.00	0.563	24	0	
10/03/20	49.80	44.58	5.22	130.42	128.92	129.21	128.01	0.91	7.00	7.00	7.00	0.675	24	0	
11/03/20	49.54	45.21	4.33	129.90	128.46	128.58	127.33	1.13	7.00	7.00	7.00	0.557	24	0	
12/03/20	49.66	45.83	3.83	129.82	128.38	130.41	129.11	-0.73	7.00	7.00	7.00	0.501	24	0	
13/03/20	50.03	45.53	4.50	129.80	128.36	128.66	127.43	0.93	7.00	7.00	7.00	0.580	24	0	
14/03/20	50.55	46.17	4.38	129.32	127.88	128.19	126.94	0.94	7.00	7.00	7.00	0.560	24	0	
15/03/20	48.92	44.07	4.85	129.11	127.67	127.52	126.36	1.31	7.00	7.00	7.00	0.623	24	0	
16/03/20	49.10	45.30	3.80	127.80	126.38	126.51	125.28	1.10	7.00	7.00	7.00	0.485	24	0	
17/03/20	50.99	47.10	3.89	127.62	126.12	126.56	125.26	0.86	7.00	7.00	7.00	0.495	24	0	
18/03/20	50.13	45.92	4.21	125.66	124.19	125.61	124.38	-0.19	7.00	7.00	7.00	0.535	24	0	
19/03/20	37.63	35.58	2.05	95.47	94.79	94.39	93.80	0.99	7.00	7.00	7.00	0.208	24	0	
Итого:				5267.29	5184.47	5213.47	5114.50	69.97				19.367	1669	3	
Средние:	155.83	151.99	3.84							7.00	7.00				

Итоговые параметры на 20/03/20г. 7 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/03/20	57012.66	57531.42	56689.37	323.29	463.779	16956	8		

Период: нормальная работа в 6:00
отсутствия тепла в 10:00
Время: работы прибора после сброса 16964ч



Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации