

ОТЧЕТ
О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
за 23/10/19г.-20/11/19г.

Абонент: 000"УК" Комфортная среда"
 Адрес: Ул. Седова д. 10/1
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
 ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕ4Ф0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C			V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	T	KГ/CM2	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	HС
				°C	°C	°C															
23/10/19	60.62	48.54	12.08	60.49	59.47	61.97	61.28	-1.81	7.00	7.00	0.716	24	0								
24/10/19	59.26	47.81	11.45	59.12	58.13	61.71	61.03	-2.90	7.00	7.00	0.663	24	0								
25/10/19	57.55	46.01	11.54	61.39	60.44	62.59	62.00	-1.56	7.00	7.00	0.697	24	0								
26/10/19	60.34	47.67	12.67	60.87	59.91	62.36	61.70	-1.79	7.00	7.00	0.757	24	0								
27/10/19	63.35	49.95	13.40	62.68	61.50	64.30	63.53	-2.03	7.00	7.00	0.821	25	0								
28/10/19	57.69	45.02	12.67	57.11	56.24	57.91	57.36	-1.12	7.00	7.00	0.710	24	0								
29/10/19	54.91	45.05	9.86	64.75	63.86	65.73	65.08	-1.22	7.00	7.00	0.633	24	0								
30/10/19	52.53	42.71	9.82	67.51	66.64	68.26	67.66	-1.02	7.00	7.00	0.652	24	0								
31/10/19	52.19	41.15	11.04	61.96	61.17	63.19	62.67	-1.50	7.00	7.00	0.678	24	0								
01/11/19	50.04	38.00	12.04	58.30	57.62	59.12	58.70	-1.08	7.00	7.00	0.692	24	0								
02/11/19	52.52	42.42	10.10	62.57	61.74	63.53	62.98	-1.24	7.00	7.00	0.625	24	0								
03/11/19	52.31	42.45	9.86	62.04	61.21	63.36	62.83	-1.62	7.00	7.00	0.606	24	0								
04/11/19	52.77	40.97	11.80	66.99	66.07	69.42	68.85	-2.78	7.00	7.00	0.792	24	0								
05/11/19	52.74	41.51	11.23	67.07	66.14	69.55	68.98	-2.84	7.00	7.00	0.757	24	0								
06/11/19	53.15	41.55	11.60	64.68	63.81	66.84	66.28	-2.47	7.00	7.00	0.754	24	0								
07/11/19	53.24	42.80	10.44	63.32	62.51	64.65	64.11	-1.60	7.00	7.00	0.655	24	0								
08/11/19	53.30	42.30	11.00	62.34	61.54	63.83	63.30	-1.76	7.00	7.00	0.680	24	0								
09/11/19	52.45	41.26	11.19	62.36	61.64	64.31	63.78	-2.14	7.00	7.00	0.698	24	0								
10/11/19	52.09	40.40	11.69	61.42	60.70	62.82	62.32	-1.62	7.00	7.00	0.714	24	0								
11/11/19	45.87	36.91	8.96	62.40	61.81	64.39	63.98	-2.17	7.00	7.00	0.563	24	0								
12/11/19	52.43	41.78	10.65	61.52	60.80	63.67	63.17	-2.37	7.00	7.00	0.657	24	0								
13/11/19	50.82	38.61	12.21	56.61	55.89	57.48	57.07	-1.18	7.00	7.00	0.680	24	0								
14/11/19	49.73	38.12	11.61	55.22	54.50	56.09	55.72	-1.22	7.00	7.00	0.631	24	0								
15/11/19	49.75	37.82	11.93	57.19	56.48	58.01	57.64	-1.16	7.00	7.00	0.673	24	0								
16/11/19	50.61	38.95	11.66	57.87	57.15	59.10	58.70	-1.55	7.00	7.00	0.670	24	0								
17/11/19	50.98	38.41	12.57	57.91	57.19	58.71	58.30	-1.11	7.00	7.00	0.719	24	0								
18/11/19	50.34	37.81	12.53	52.51	51.88	53.47	53.10	-1.22	7.00	7.00	0.651	24	0								
19/11/19	49.54	36.03	13.51	50.20	49.68	51.01	50.70	-1.02	7.00	7.00	0.671	24	0								
20/11/19	48.19	35.11	13.08	44.51	44.08	45.03	44.75	-0.67	7.00	7.00	0.580	24	0								
Итого:				1742.91	1719.80	1782.41	1767.57	-47.77			19.795	697	0								
Средние:	53.15	41.62	11.53						7.00	7.00											

Дата	V1			V2			M2	T	MГ	T	Q0	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	°C	°C	°C							
22/10/19 24:00	40013.57	39260.55	39583.43	39012.16	248.39	347.321	13379	1					
20/11/19 24:00	41736.48	40980.35	41365.84	40779.73	200.62	367.116	14076	1					
Итого:	1742.91	1719.80	1782.41	1767.57	-47.77	19.795	697	0					

период нормальной работы 697ч
 период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 14085ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

