

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/19г. - 22/10/19г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда
 Адрес: Ул. Седова д. 10/1
 Тепловычислитель ВК7 сет. N 1
 Договорные расходы: Т.сут МГВС= Т.сут
 М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут
 ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

заводской номер 00112575 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x4F0 по 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				M3			M3				кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/09/19	64.70	54.67	10.03	10.03	67.75	66.43	69.02	68.06	69.02	68.06	-1.63	7.00	7.00	7.00	0.662	24	0	0
24/09/19	61.61	60.58	1.03	1.03	61.91	60.88	62.66	61.63	62.66	61.63	-0.75	7.00	7.00	7.00	0.062	24	0	0
25/09/19	61.80	60.77	1.03	1.03	60.67	59.58	61.52	60.50	61.52	60.50	-0.92	7.00	7.00	7.00	0.062	24	0	0
26/09/19	61.22	60.10	1.12	1.12	34.90	34.27	37.60	34.86	37.60	34.86	-0.59	7.00	7.00	7.00	0.038	23	1	1
27/09/19	57.46	41.33	16.13	16.13	30.59	30.15	30.93	30.88	30.93	30.88	-0.53	7.00	7.00	7.00	0.485	24	0	0
28/09/19	61.01	50.04	10.97	10.97	62.27	61.26	64.45	63.71	64.45	63.71	-2.45	7.00	7.00	7.00	0.668	24	0	0
29/09/19	62.69	50.24	12.45	12.45	61.97	60.79	64.02	63.26	64.02	63.26	-2.47	7.00	7.00	7.00	0.753	24	0	0
30/09/19	62.54	51.84	10.70	10.70	61.82	60.70	63.90	63.11	63.90	63.11	-2.41	7.00	7.00	7.00	0.645	24	0	0
01/10/19	63.67	52.17	11.50	11.50	63.48	62.25	65.32	64.48	65.32	64.48	-1.86	7.00	7.00	7.00	0.710	24	0	0
02/10/19	63.23	52.26	10.97	10.97	62.00	60.84	63.48	62.70	63.48	62.70	-1.86	7.00	7.00	7.00	0.663	24	0	0
03/10/19	64.33	55.82	8.51	8.51	64.66	63.46	65.72	64.78	65.72	64.78	-1.32	7.00	7.00	7.00	0.537	24	0	0
04/10/19	65.80	55.43	10.37	10.37	60.91	59.71	61.70	60.84	61.70	60.84	-1.13	7.00	7.00	7.00	0.617	24	0	0
05/10/19	68.04	56.99	11.05	11.05	61.01	59.79	61.45	60.53	61.45	60.53	-0.74	7.00	7.00	7.00	0.659	24	0	0
06/10/19	66.42	55.41	11.01	11.01	61.12	59.92	61.60	60.72	61.60	60.72	-0.80	7.00	7.00	7.00	0.658	24	0	0
07/10/19	60.73	50.42	10.31	10.31	57.36	56.36	59.14	58.39	59.14	58.39	-2.03	7.00	7.00	7.00	0.580	24	0	0
08/10/19	56.20	46.39	9.81	9.81	54.61	53.80	56.19	55.63	56.19	55.63	-1.83	7.00	7.00	7.00	0.531	24	0	0
09/10/19	56.54	45.93	10.61	10.61	59.27	58.35	61.25	60.63	61.25	60.63	-2.28	7.00	7.00	7.00	0.619	24	0	0
10/10/19	59.01	48.77	10.24	10.24	58.45	57.52	60.66	59.97	60.66	59.97	-2.45	7.00	7.00	7.00	0.589	24	0	0
11/10/19	59.74	48.82	10.92	10.92	57.68	56.70	60.02	59.33	60.02	59.33	-2.63	7.00	7.00	7.00	0.614	24	0	0
12/10/19	58.04	48.22	9.82	9.82	58.08	57.12	60.16	59.49	60.16	59.49	-2.37	7.00	7.00	7.00	0.560	24	0	0
13/10/19	59.68	48.28	11.40	11.40	60.71	59.75	62.41	61.72	62.41	61.72	-1.97	7.00	7.00	7.00	0.682	24	0	0
14/10/19	60.52	49.26	11.26	11.26	59.34	58.40	61.45	60.74	61.45	60.74	-2.34	7.00	7.00	7.00	0.654	24	0	0
15/10/19	61.68	50.95	10.73	10.73	59.40	58.38	61.23	60.50	61.23	60.50	-2.12	7.00	7.00	7.00	0.624	24	0	0
16/10/19	60.87	49.60	11.27	11.27	58.73	57.74	58.18	57.50	58.18	57.50	0.24	7.00	7.00	7.00	0.635	24	0	0
17/10/19	59.84	50.21	9.63	9.63	60.12	59.16	62.53	61.78	62.53	61.78	-2.62	7.00	7.00	7.00	0.569	24	0	0
18/10/19	60.63	50.71	9.92	9.92	59.85	58.81	61.43	60.70	61.43	60.70	-1.89	7.00	7.00	7.00	0.581	24	0	0
19/10/19	60.37	48.38	11.99	11.99	59.42	58.46	61.07	60.37	61.07	60.37	-1.91	7.00	7.00	7.00	0.699	24	0	0
20/10/19	60.16	47.37	12.79	12.79	59.39	58.43	60.51	59.87	60.51	59.87	-1.44	7.00	7.00	7.00	0.749	24	0	0
21/10/19	59.61	48.73	10.88	10.88	59.58	58.62	61.53	60.87	61.53	60.87	-2.25	7.00	7.00	7.00	0.636	24	0	0
22/10/19	60.38	48.58	11.80	11.80	59.00	58.04	60.69	60.01	60.69	60.01	-1.97	7.00	7.00	7.00	0.685	24	0	0
Итого:			1756.03	1725.67	1801.82	1777.36	-51.69								17.226	719	1	
Средние:	61.28	51.28	10.00	10.00											7.00	7.00		

Итоговые параметры на 23/10/19г. 8 ч

Дата	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	Т	М3	Т	Т	Гкал	ч	ч
23/10/19	39280.81	39604.21	39032.67	248.14	347.531	13387	1



период нормальной работы 719ч
 период отсутствия тепла.энергии 1ч
 время работы прибора после сброса 13388ч

представитель абонента
 представитель теплоснабж.организации