

177С

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения
за 20/04/20г. - 19/05/20г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"

Адрес: ул. Ватутина д. 58

Тепловычислитель ВК17 сет. N 1

Договорные расходы:

м сет. воды =

Тхв = 5.00 Град С

Договор N:

Тип расходамера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00410032

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ606 ПО 1.9

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	T	Т	кг/см2	кг/см2	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	Т
20/04/20	65.87	60.22	5.65	93.00	91.17	94.60	93.02	-1.85	5.80	3.50	0.518	24	0				
21/04/20	66.15	59.98	6.17	93.00	91.11	94.60	93.01	-1.90	5.80	3.50	0.565	24	0				
22/04/20	67.15	60.94	6.21	93.10	91.21	94.60	92.97	-1.76	5.80	3.50	0.567	24	0				
23/04/20	67.25	60.94	6.31	93.30	91.38	94.90	93.26	-1.88	5.80	3.50	0.580	24	0				
24/04/20	66.93	60.76	6.17	93.80	91.88	95.30	93.66	-1.78	5.80	3.50	0.573	24	0				
25/04/20	67.15	60.93	6.22	94.20	92.28	95.80	94.17	-1.89	5.80	3.50	0.576	24	0				
26/04/20	67.41	61.06	6.35	94.20	92.27	95.80	94.19	-1.92	5.80	3.50	0.588	24	0				
27/04/20	67.03	60.82	6.21	92.70	90.78	94.40	92.79	-2.01	5.80	3.50	0.567	24	0				
28/04/20	67.10	61.10	6.00	92.20	90.30	93.80	92.19	-1.89	5.80	3.50	0.543	24	0				
29/04/20	67.73	61.77	5.96	92.20	90.19	93.70	92.03	-1.84	5.80	3.50	0.541	24	0				
30/04/20	67.69	61.81	5.88	93.70	91.78	95.30	93.63	-1.85	5.80	3.50	0.543	24	0				
01/05/20	67.38	61.65	5.73	94.80	92.87	96.50	94.79	-1.92	5.80	3.50	0.536	24	0				
02/05/20	68.09	62.37	5.72	94.90	92.93	96.40	94.68	-1.75	5.80	3.50	0.536	24	0				
03/05/20	67.18	61.51	5.67	94.80	92.88	96.40	94.71	-1.83	5.80	3.50	0.536	24	0				
04/05/20	66.43	61.20	5.23	92.60	90.75	94.10	92.48	-1.73	5.80	3.50	0.532	24	0				
05/05/20	65.50	59.88	5.62	91.50	89.70	93.00	91.44	-1.74	5.80	3.50	0.479	24	0				
06/05/20	66.56	61.28	5.28	91.60	89.65	93.10	91.46	-1.71	5.80	3.50	0.509	24	0				
07/05/20	65.62	60.27	5.35	91.50	89.75	93.10	91.52	-1.86	5.80	3.50	0.476	24	0				
08/05/20	65.19	59.57	5.62	91.60	89.79	93.20	91.68	-1.89	5.80	3.50	0.484	24	0				
09/05/20	63.61	58.57	5.04	91.60	89.91	93.10	91.62	-1.71	5.80	3.50	0.509	24	0				
10/05/20	64.14	58.40	5.74	91.60	89.87	93.20	91.76	-1.89	5.80	3.50	0.458	24	0				
11/05/20	64.68	59.33	5.35	92.60	90.80	94.00	92.47	-1.67	5.80	3.50	0.520	24	0				
12/05/20	64.60	59.02	5.58	90.70	88.97	92.40	90.89	-1.92	5.80	3.50	0.489	24	0				
13/05/20	37.88	44.71	-6.83	0.70	0.70	0.90	0.90	-0.20	5.80	3.50	0.499	24	0				
14/05/20	23.83	27.60	-3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	-0.006	24	0				*
15/05/20	24.13	29.23	-5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0				*
16/05/20	22.17	27.37	-5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0				*
17/05/20	21.92	26.47	-4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0				*
18/05/20	20.89	23.66	-2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0				*
19/05/20	19.83	20.27	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0				*

Итого: | 2135.80 | 2092.93 | 2172.20 | 2135.32 | -42.39 | | 5.80 | 3.50 | | 12.182 | 1720 | 0 | *

Средние: | 56.57 | 53.09 | 3.48 | | | | | | | | | 5.80 | 3.50 | | | | |

Итоговые параметры на 20/05/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
20/05/20	78193.10	76669.29	74304.80	73222.59	3446.70	755.964	10787	1931	

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств. счета тепл. Энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12718ч

представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

Страница