ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/20г.-19/04/20г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда"
Адрес:Ул.Ватутина д.58
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00410032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ606 ПО 1.9

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/03/20	64.82	50.68	14.14	200.50	196.68	187.40	185.12	11.56	5.80	3.50	2.788	24	0	
21/03/20	64.68	50.59	14.09	200.40	196.57	187.30	185.04	11.53	5.80	3.50	2.776	24	0	
22/03/20	64.49	50.44	14.05	200.20	196.37	187.20	184.97	11.40	5.80	3.50	2.764	24	0	
23/03/20	65.61	50.95	14.66	200.90	196.98	187.80	185.50	11.48	5.80	3.50	2.893	24	0	
24/03/20	67.02	51.59	15.43	202.10	197.98	188.70	186.30	11.68	5.80	3.50	3.060	24	0	
25/03/20	65.02	50.28	14.74	196.40	192.65	183.50	181.30	11.35	5.80	3.50	2.845	24	0	
26/03/20	63.42	49.41	14.01	196.60	192.99	183.60	181.49	11.50	5.80	3.50	2.706	24	0	
27/03/20	64.46	50.45	14.01	202.40	198.57	189.10	186.83	11.74	5.80	3.50	2.787	24	0	
28/03/20	64.20	50.61	13.59	201.80	198.00	188.40	186.15	11.85	5.80	3.50	2.697	24	0	
29/03/20	64.48	50.91	13.57	202.60	198.76	189.10	186.75	12.01	5.80	3.50	2.702	24	0	
30/03/20	64.31	50.75	13.56	202.80	199.01	189.50	187.16	11.85	5.80	3.50	2.705	24	0	
31/03/20	64.53	51.05	13.48	202.90	199.08	189.40	187.02	12.06	5.80	3.50	2.691	24	0	
01/04/20	65.10	51.45	13.65	203.60	199.65	190.20	187.82	11.83	5.80	3.50	2.731	24	0	
02/04/20	65.49	51.57	13.92	204.10	200.14	190.60	188.21	11.93	5.80	3.50	2.792	24	0	
03/04/20	65.10	51.39	13.71	203.70	199.77	190.10	187.70	12.07	5.80	3.50	2.745	24	0	
04/04/20	64.63	51.16	13.47	203.00	199.16	189.50	187.13	12.03	5.80	3.50	2.689	24	0	
05/04/20	64.63	51.12	13.51	203.00	199.16	189.50	187.14	12.02	5.80	3.50	2.694	24	0	
06/04/20	64.64	51.03	13.61	203.50	199.70	190.10	187.75	11.95	5.80	3.50	2.722	24	0	
07/04/20	65.10	51.63	13.47	203.80	199.90	190.20	187.80	12.10	5.80	3.50	2.700	24	0	
08/04/20	64.68	51.42	13.26	203.60	199.74	190.00	187.61	12.13	5.80	3.50	2.655	24	0	
09/04/20	64.13	51.21	12.92	203.30	199.48	189.50	187.12	12.36	5.80	3.50	2.585	24	0	
10/04/20	63.86	51.04	12.82	202.60	198.86	189.00	186.64	12.22	5.80	3.50	2.556	24	0	
11/04/20	63.72	50.79	12.93	202.70	198.94	189.00	186.69	12.25	5.80	3.50	2.579	24	0	
12/04/20	64.13	50.76	13.37	200.10	196.34	186.70	184.42	11.92	5.80	3.50	2.629	24	0	
13/04/20	69.29	52.63	16.66	171.20	167.49	159.70	157.61	9.88	5.80	3.50	2.795	24	0	
14/04/20	70.39	56.41	13.98	96.70	94.53	92.40	91.05	3.48	5.80	3.50	1.331	24	0	
15/04/20	68.00	61.64	6.36	93.60	91.68	94.70	93.03	-1.35	5.80	3.50	0.587	24	0	
16/04/20	67.16	60.48	6.68	93.50	91.58	94.80	93.19	-1.61	5.80	3.50	0.617	24	0	
17/04/20	67.03	60.97	6.06	93.10	91.20	94.50	92.86	-1.66	5.80	3.50	0.558	24	0	
18/04/20	67.01	60.60	6.41	93.10	91.18	94.70	93.11	-1.93	5.80	3.50	0.590	24	0	
19/04/20	68.42	62.39	6.03	92.90	90.98	94.50	92.80	-1.82	5.80	3.50	0.553	24	0	
Итого:				5580.70	5473.12	5250.70	5183.31	289.81			72.522	744	0	
Средние:	65.47	52.82	12.65						5.80	3.50				

Итоговые параметры на 20/04/20г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/04/20	76096.00	74614.31	72172.00	71126.00	3488.31	743.954	10068	1931

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11999ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 6154154192 «УК Комфортная среда» ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог