

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/01/20г. - 20/02/20г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда  
 Адрес: ул. Ватутина д. 58  
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ МГВ= Т.СУТ МГ  
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ МГВ= Т.СУТ МГ  
 ТХВ= 5.00 Град С

Договор N:  
 Тип расходомера:  
 Пределы измерений:  
 G под шах= 2.00 м3/ч G под мп= 1.00 м3/ч  
 G обр шах= 0.00 м3/ч G обр мп= 0.00 м3/ч

Дата	t1		t2		dt		v1		v2		m1		m2		m3		T		T		T		P1		P2		Q0		VNR		BOS		HC			
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		
20/01/20	68.13	52.40	15.73	200.20	195.99	187.20	184.79	11.20	5.80	3.50	3.092	24	0																							
21/01/20	67.89	52.33	15.56	200.10	195.96	187.30	184.85	11.11	5.80	3.50	3.055	24	0																							
22/01/20	66.77	51.42	15.35	200.20	196.12	187.60	185.24	10.88	5.80	3.50	3.020	24	0																							
23/01/20	66.98	51.52	15.46	200.20	196.12	187.40	185.06	11.06	5.80	3.50	3.037	24	0																							
24/01/20	68.17	52.56	15.61	200.40	196.20	187.70	185.29	10.91	5.80	3.50	3.070	24	0																							
25/01/20	66.61	50.85	15.76	200.00	195.94	187.40	185.13	10.81	5.80	3.50	3.094	24	0																							
26/01/20	66.02	50.86	15.16	199.80	195.86	187.20	184.91	10.95	5.80	3.50	2.974	24	0																							
27/01/20	66.90	51.95	14.95	199.60	195.57	187.30	184.89	10.68	5.80	3.50	2.929	24	0																							
28/01/20	65.77	51.11	14.66	199.60	195.69	187.20	184.88	10.81	5.80	3.50	2.876	24	0																							
29/01/20	64.83	50.12	14.71	193.20	189.52	181.40	179.23	10.29	5.80	3.50	2.795	24	0																							
30/01/20	65.07	50.56	14.51	198.50	194.69	186.90	184.64	10.05	5.80	3.50	2.828	24	0																							
31/01/20	66.04	51.46	14.58	198.20	194.26	186.80	184.47	9.79	5.80	3.50	2.837	24	0																							
01/02/20	65.54	50.80	14.74	202.30	198.34	191.10	188.77	9.57	5.80	3.50	2.928	24	0																							
02/02/20	65.72	50.88	14.84	201.60	197.68	190.40	188.09	9.59	5.80	3.50	2.938	24	0																							
03/02/20	63.93	50.17	13.76	201.70	197.95	190.20	187.96	9.99	5.80	3.50	2.732	24	0																							
04/02/20	65.10	50.67	14.43	201.90	197.97	189.90	187.59	10.38	5.80	3.50	2.860	24	0																							
05/02/20	65.25	51.82	13.43	202.10	198.19	190.10	187.71	10.48	5.80	3.50	2.667	24	0																							
06/02/20	64.89	49.69	15.20	202.50	198.64	190.10	187.91	10.73	5.80	3.50	3.029	24	0																							
07/02/20	67.64	51.87	15.77	203.20	198.99	190.70	188.31	10.68	5.80	3.50	3.144	24	0																							
08/02/20	72.05	54.39	17.66	203.90	199.02	191.80	189.13	10.07	5.80	3.50	3.527	24	0																							
09/02/20	72.45	54.41	18.04	203.80	199.02	191.90	189.23	9.79	5.80	3.50	3.597	24	0																							
10/02/20	71.93	54.41	17.52	203.30	198.59	191.60	188.95	9.64	5.80	3.50	3.488	24	0																							
11/02/20	67.63	51.73	15.90	202.80	198.62	190.50	188.79	9.83	5.80	3.50	3.165	24	0																							
12/02/20	66.62	50.70	15.92	202.20	198.12	190.50	188.19	9.93	5.80	3.50	3.162	24	0																							
13/02/20	66.16	50.85	15.31	202.10	198.09	190.40	188.04	10.05	5.80	3.50	3.039	24	0																							
14/02/20	65.68	50.67	15.01	201.20	197.27	189.50	187.19	10.08	5.80	3.50	2.968	24	0																							
15/02/20	66.26	51.14	15.12	200.70	196.68	189.20	186.82	9.86	5.80	3.50	2.981	24	0																							
16/02/20	66.38	51.06	15.32	201.10	197.10	189.10	186.75	10.35	5.80	3.50	3.024	24	0																							
17/02/20	66.13	50.36	15.77	200.70	196.72	188.80	186.54	10.18	5.80	3.50	3.108	24	0																							
18/02/20	66.03	51.18	14.85	200.70	196.73	188.50	186.15	10.58	5.80	3.50	2.926	24	0																							
19/02/20	66.02	51.04	14.98	200.90	196.95	188.60	186.27	10.68	5.80	3.50	2.953	24	0																							
20/02/20	65.94	51.12	14.82	201.20	197.23	188.80	186.44	10.79	5.80	3.50	2.929	24	0																							
Итого:				6429.90	6300.00	6043.80	5968.21	331.79			96.772	768	0																							

Средние:	166.77	151.44	15.33																																	
----------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговые параметры на 21/02/20г. 9 ч

Дата	v1		v2		m1		m2		m3		T		T		T		P1		P2		Q0		VNR		BOS	
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
21/02/20	64947.90	63678.38	61701.20	60784.87	2893.51	595.804	8651	1931																		

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 10582ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

