

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/20г. - 19/03/20г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: Ул. Ватутина Д. 58
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____
М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00410032

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хв606 по 1.9

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	т	кг/см2	кг/см2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч
21/02/20	165.69	50.82	14.87	201.30	197.36	188.90	186.58	10.78	5.80	3.50	2.941	24	0		
22/02/20	165.32	50.54	14.78	201.70	197.81	189.10	186.83	10.98	5.80	3.50	2.931	24	0		
23/02/20	166.06	50.87	15.19	201.50	197.46	188.90	186.60	10.86	5.80	3.50	3.003	24	0		
24/02/20	163.90	49.53	14.37	201.30	197.55	188.80	186.60	10.95	5.80	3.50	2.844	24	0		
25/02/20	160.38	46.97	13.41	201.70	198.28	189.00	187.01	11.27	5.80	3.50	2.660	24	0		
26/02/20	164.17	49.64	14.53	201.00	197.21	188.20	186.03	11.18	5.80	3.50	2.871	24	0		
27/02/20	163.02	49.22	13.80	200.70	197.04	188.10	185.94	11.10	5.80	3.50	2.723	24	0		
28/02/20	162.20	48.67	13.53	200.20	196.66	188.00	185.89	10.77	5.80	3.50	2.663	24	0		
29/02/20	164.39	50.11	14.28	200.70	196.94	188.40	186.15	10.79	5.80	3.50	2.819	24	0		
01/03/20	164.51	50.21	14.30	200.40	196.61	187.90	185.70	10.91	5.80	3.50	2.817	24	0		
02/03/20	164.66	50.60	14.06	200.20	196.40	187.80	185.54	10.86	5.80	3.50	2.768	24	0		
03/03/20	163.76	50.27	13.49	200.10	196.38	187.70	185.47	10.91	5.80	3.50	2.655	24	0		
04/03/20	163.64	50.17	13.47	199.50	195.81	187.10	184.87	10.94	5.80	3.50	2.642	24	0		
05/03/20	163.21	50.05	13.16	199.00	195.40	186.60	184.40	11.00	5.80	3.50	2.578	24	0		
06/03/20	163.08	49.85	13.23	199.00	195.38	186.50	184.30	11.08	5.80	3.50	2.589	24	0		
07/03/20	163.38	50.07	13.31	198.90	195.26	186.40	184.20	11.06	5.80	3.50	2.602	24	0		
08/03/20	163.57	50.60	12.97	199.10	195.42	186.60	184.38	11.04	5.80	3.50	2.541	24	0		
09/03/20	163.42	50.58	12.84	199.10	195.41	186.50	184.29	11.12	5.80	3.50	2.515	24	0		
10/03/20	163.46	50.42	13.04	198.90	195.25	186.30	184.11	11.14	5.80	3.50	2.550	24	0		
11/03/20	164.08	50.62	13.46	198.80	195.04	186.40	184.17	10.87	5.80	3.50	2.630	24	0		
12/03/20	163.68	50.19	13.49	199.10	195.42	186.50	184.33	11.09	5.80	3.50	2.644	24	0		
13/03/20	163.84	50.46	13.38	199.00	195.30	186.40	184.19	11.11	5.80	3.50	2.618	24	0		
14/03/20	164.04	50.55	13.49	198.90	195.15	186.30	184.08	11.07	5.80	3.50	2.637	24	0		
15/03/20	165.18	50.91	14.27	200.10	196.25	187.20	184.90	11.35	5.80	3.50	2.808	24	0		
16/03/20	166.83	51.89	14.94	201.30	197.23	188.20	185.81	11.42	5.80	3.50	2.953	24	0		
17/03/20	166.63	51.88	14.75	201.30	197.27	188.20	185.80	11.47	5.80	3.50	2.913	24	0		
18/03/20	165.85	51.45	14.40	201.00	197.03	188.00	185.67	11.36	5.80	3.50	2.842	24	0		
19/03/20	164.93	50.99	13.94	200.30	196.49	187.50	185.18	11.31	5.80	3.50	2.745	24	0		
Итого:				5604.10	5498.81	5251.50	5189.02	309.79			176.502	672	0		
Средние:	164.17	50.29	13.88						5.80	3.50					

Итоговые параметры на 20/03/20г. 8 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	t	т	кг/см2	кг/см2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/03/20	69168.79	66944.30	65965.60	3203.19	672.113	9322	1931				

Период нормальной работы 6ч
Период отсутствия тепла 6ч
Время работы прибора после сброса 11253ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации