

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/09/20г.-20/10/20г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"  
 Адрес: Ул. Ватутина Д. 58  
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ  
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ  
 ТХВ= 5.00 Град С  
 заводской номер 00410032

Договор N:  
 Тип расходомера:  
 Пределы измерений:  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x8606 ПО 1.9

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		M3	T		M3	T		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/09/20	20.55	20.60	-0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
22/09/20	20.29	20.34	-0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
23/09/20	20.13	20.17	-0.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
24/09/20	20.17	20.21	-0.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
25/09/20	20.27	20.33	-0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
26/09/20	20.37	20.44	-0.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
27/09/20	20.47	20.55	-0.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	5.80	3.50	0.000	24	0	
28/09/20	18.73	20.49	-1.76		0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	5.80	3.50	0.000	24	0	
29/09/20	18.53	20.31	-1.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
30/09/20	20.44	20.40	0.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
01/10/20	20.18	20.24	-0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
02/10/20	20.00	20.06	-0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
03/10/20	19.89	19.95	-0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.000	24	0	
04/10/20	19.72	19.78	-0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	3.50	0.081	24	0	
05/10/20	60.61	49.68	10.93		11.40	11.20	13.60	13.45	13.45	2.25	2.25	5.80	3.50	0.398	24	0	
06/10/20	59.84	54.02	5.82		69.00	67.87	66.60	65.70	65.70	2.17	2.17	5.80	3.50	0.509	24	0	
07/10/20	60.95	53.80	7.15		71.80	70.55	66.40	65.50	65.50	5.05	5.05	5.80	3.50	0.549	24	0	
08/10/20	60.81	53.93	6.88		80.60	79.23	77.30	76.24	76.24	2.99	2.99	5.80	3.50	0.514	24	0	
09/10/20	61.73	55.31	6.42		81.30	79.88	78.60	77.46	77.46	2.42	2.42	5.80	3.50	0.476	24	0	
10/10/20	62.28	55.93	6.35		81.90	80.43	79.10	77.96	77.96	2.47	2.47	5.80	3.50	0.494	24	0	
11/10/20	61.72	54.23	6.02		79.20	77.86	76.70	75.64	75.64	2.22	2.22	5.80	3.50	0.522	24	0	
12/10/20	61.51	55.38	6.34		82.90	81.42	80.00	78.87	78.87	2.55	2.55	5.80	3.50	0.462	24	0	
13/10/20	61.34	55.60	5.91		79.50	78.10	76.90	75.78	75.78	2.32	2.32	5.80	3.50	0.494	24	0	
14/10/20	61.74	55.71	6.01		83.30	81.86	80.40	79.28	79.28	2.58	2.58	5.80	3.50	0.482	24	0	
15/10/20	62.75	55.33	6.03		82.70	81.25	80.00	78.83	78.83	2.42	2.42	5.80	3.50	0.447	24	0	
16/10/20	62.12	56.41	6.05		80.10	78.67	77.50	76.31	76.31	2.36	2.36	5.80	3.50	0.457	24	0	
17/10/20	62.27	56.70	5.71		81.50	80.04	78.70	77.52	77.52	2.52	2.52	5.80	3.50	0.447	24	0	
18/10/20	65.27	56.60	8.83		79.90	78.49	78.70	77.52	77.52	0.97	0.97	5.80	3.50	0.946	24	0	
19/10/20	65.27	56.44	8.83		109.50	107.36	106.50	104.92	104.92	2.44	2.44	5.80	3.50	1.480	24	0	
20/10/20	65.91	54.03	11.88		126.70	124.21	120.90	119.25	119.25	4.96	4.96	5.80	3.50	8.828	1720	0	
Итого:					1282.60	1259.72	1237.90	1220.23	1220.23	39.49	39.49	5.80	3.50				

Средние: 142.36 | 38.77 | 3.59 |  
 Итоговые параметры на 21/10/20г. 10 ч

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	Q0	VНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	Гкал	ч	ч	ч
21/10/20	1282.60	1259.72	1237.90	1220.23	1220.23	39.49	5.80	3.50		
Средние:	142.36	38.77	3.59				5.80	3.50		
Итоговые параметры на 21/10/20г. 10 ч										

21/10/20г. Итоговые параметры на 21/10/20г. 10 ч

Период нормального расчета 720ч  
 Период отсчета тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 16415ч

«Комфортная среда»  
 Представитель абонента  
 Представитель теплоснабж. организации

Россия, Ростовская обл.  
 Юднелет. ул. 1196196  
 Тел. 006006